

お知らせ

2022年10月21日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2022年度 第2四半期)

川内原子力発電所の2022年度第2四半期（7月～9月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2022年9月末時点)	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (2022年1月17日～)	20.7億kWh	105.2%	—
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (2022年7月11日～)	20.7億kWh	105.3%	—

2 トラブル情報^{※1}

なし

3 保全品質情報^{※2}

川内原子力発電所の保安規定に定める特定重大事故等対処施設に係る運転上の制限の逸脱及び復帰について（2022年7月7日当社ホームページに掲載済み）

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上