

お知らせ

2022年7月22日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2022年度 第1四半期)

川内原子力発電所の2022年度第1四半期（4月～6月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2022年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (2022年1月17日～)	20.8億kWh	107.1%	—
川内2号機	89.0万kW	第25回定期検査中 (2022年2月21日～)	3.5億kWh	18.2%	—

2 トラブル情報^{※1} な し

3 保全品質情報^{※2} な し

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上