

お知らせ

2022年4月22日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2021年度)

川内原子力発電所の2021年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

| プラント名 | 定格電気出力 | 発電電力量 (年度累計) | 設備利用率 (年度累計) | 定期検査実績 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 川内1号機 | 89.0万kW | 68.2億kWh | 87.4% | 第26回定期検査 (2021年10月17日～ 2022年1月17日) |
| 川内2号機 | 89.0万kW | 74.3億kWh | 95.3% | 第25回定期検査 (2022年2月21日～) |

2 トラブル情報^{※1}

なし

3 保全品質情報^{※2}

- (1) 原子力規制検査結果について「川内原子力発電所1号機 A安全補機開閉器室及びCRDM電源室における火災感知器の不適切な箇所への設置」
(2022年2月16日 当社ホームページに掲載済み)
- (2) 原子力規制検査結果について「川内原子力発電所1号機 施錠管理対象弁に対する不適切な施錠管理」
(2022年2月16日 当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上