

# お知らせ

平成 30 年 2 月 14 日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

## 川内原子力発電所の運転状況等について (平成 29 年度 第 3 四半期)

川内原子力発電所の平成 29 年度第 3 四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第 3 四半期)	設備利用率 (第 3 四半期)	備考
川内 1 号機	89 万 kW	第 23 回定期検査中 (平成 30 年 1 月 29 日～)	21.0 億 kWh	106.8%	—
川内 2 号機	89 万 kW	通常運転中 (平成 29 年 3 月 24 日～)	20.6 億 kWh	104.7%	—

### 2 トラブル情報<sup>※1</sup> なし

### 3 保全品質情報<sup>※2</sup> なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上