

お知らせ

平成27年11月4日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (平成27年度 第2四半期)

川内原子力発電所の平成27年度第2四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備考
川内1号機	89万kW	通常運転中 (平成27年9月10日~)	9.4億kWh	47.8%	
川内2号機	89万kW	第20回定期検査中 (平成23年9月1日~)	0.0億kWh	0.0%	

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

(1) 定期検査中に発生した保全品質情報：1件

- ・川内原子力発電所1号機の出力上昇の延期について（復水ポンプ出口の電気伝導率の上昇）
(平成27年8月21日 お知らせ済み)

以上