

# お知らせ

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (平成20年度)

平成21年4月27日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成20年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
玄海1号機	55.9万kW	49.8億kWh	101.8%	第26回定期検査 (平成21年3月26日~)
玄海2号機	55.9万kW	35.5億kWh	72.4%	第21回定期検査 (平成20年3月28日~ 平成20年8月13日)
玄海3号機	118万kW	85.7億kWh	82.9%	第11回定期検査 (平成20年5月2日~ 平成20年7月31日)
玄海4号機	118万kW	102.5億kWh	99.1%	第8回定期検査 (平成20年1月5日~ 平成20年4月16日)

### 2 トラブル情報等 なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

#### (1) 運転中に発生した保全品質情報：2件

- ・玄海4号機の自動停止について

(平成20年6月20日、6月23日 お知らせ済み)

- ・玄海1号機 D原子炉補機冷却水冷却器の点検による運転上の制限の逸脱

(平成20年9月3日、9月9日 お知らせ済み)

#### (2) 定期検査中に発生した保全品質情報：なし

以上