

# お知らせ

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (平成21年度)

平成22年5月17日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成21年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
玄海1号機	55.9万kW	41.0億kWh	83.8%	第26回定期検査 (平成21年3月26日~ 平成21年7月3日)
玄海2号機	55.9万kW	37.8億kWh	77.3%	第22回定期検査 (平成21年9月12日~ 平成22年1月8日)
玄海3号機	118万kW	83.9億kWh	81.2%	第12回定期検査 (平成21年8月30日~ 平成21年12月2日)
玄海4号機	118万kW	86.6億kWh	83.8%	第9回定期検査 (平成21年5月15日~ 平成21年8月7日)

### 2 トラブル情報等 なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

#### (1) 運転中に発生した保全品質情報：1件

- ・玄海4号機 4B湿分分離器ドレンポンプのケーシングボルト部からの微小リークについて  
(平成21年11月9日 お知らせ済み)

#### (2) 定期検査中に発生した保全品質情報：1件

- ・経年変化調査工事 社内自主点検における1日の計画線量の超過について  
(平成21年11月9日 お知らせ済み)

以上