

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成22年度第1四半期)

平成22年7月29日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成22年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備考
玄海1号機	55.9万kW	第27回定期検査中 (平成22年7月25日~)	12.7億kWh	104.3%	
玄海2号機	55.9万kW	通常運転中 (平成22年1月8日~)	12.6億kWh	103.3%	定格熱出力 一定運転中
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (平成21年12月2日~)	26.3億kWh	101.9%	定格熱出力 一定運転中
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成21年8月7日~)	26.1億kWh	101.1%	定格熱出力 一定運転中

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報(保全品質情報)

なし

以上