

# お知らせ

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (平成22年度)

平成23年 6月 3日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成22年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
玄海1号機	55.9万kW	40.3億kWh	82.3%	第27回定期検査 (平成22年7月25日~ 平成22年11月2日)
玄海2号機	55.9万kW	41.8億kWh	85.4%	第23回定期検査 (平成23年1月29日~ 実施中)
玄海3号機	118万kW	73.1億kWh	70.7%	第13回定期検査 (平成22年12月11日~ 実施中)
玄海4号機	118万kW	86.9億kWh	84.0%	第10回定期検査 (平成22年9月4日~ 平成22年11月26日)

### 2 トラブル情報等 なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

#### (1) 運転中に発生した保全品質情報：2件

- ・玄海原子力発電所1, 2号機 供用期間中検査計画不備についての原因と対策について  
(平成22年11月2日、12月15日 お知らせ済み)
- ・玄海原子力発電所3号機 1次冷却材中のよう素濃度上昇について  
(平成22年12月10日、平成23年1月18日、2月8日 お知らせ済み)

#### (2) 定期検査中に発生した保全品質情報：1件

- ・玄海原子力発電所4号機 制御棒クラスタの取替えについて  
(平成22年10月29日 お知らせ済み)

以上