

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成20年度 第2四半期)

平成20年10月31日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成20年度第2四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	第19回定期検査中 (平成20年8月7日～)	8.1億kWh	41.4%	—
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年10月26日～)	19.8億kWh	100.7%	定格熱出力 一定運転

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報
なし

(2) 保全品質情報
なし

以 上