

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成23年度 第1四半期)

平成23年8月11日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成23年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備考
川内1号機	89.0万kW	第21回定期検査中 (平成23年5月10日～)	8.8億kWh	45.4%	—
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成22年8月4日～)	20.4億kWh	104.7%	定格熱出力 一定運転中

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報

なし

(2) 運転中に発生した保全品質情報

なし

以上