

お知らせ

平成24年5月17日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (平成23年度)

川内原子力発電所の平成23年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	8.8億kWh	11.3%	第21回定期検査中 (平成23年5月10日～)
川内2号機	89.0万kW	33.9億kWh	43.4%	第20回定期検査中 (平成23年9月1日～)

2 トラブル情報等 なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

(1) 運転中に発生した保全品質情報：なし

(2) 定期検査中に発生した保全品質情報：1件

・川内原子力発電所構内におけるボヤの発生について

(平成23年9月10日、15日 お知らせ済み)

以上