

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について  
(平成19年度第3四半期)

平成20年 2月 7日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成19年度第3四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況 (平成20年2月7日現在)

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年 8月 8日～)	20.5億 kWh	104.4%	定格熱出力 一定運転
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年10月26日～)	19.4億 kWh	98.9%	〃

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報<sup>※1</sup>

第3四半期におけるトラブル情報はありません。

(2) 保全品質情報<sup>※2</sup>

第3四半期における保全品質情報はありません。

※1：法令及び安全協定に基づく報告事象

※2：日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録することにより、全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資する情報

以 上