

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成19年度第4四半期)

平成20年 4月24日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成19年度第4四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況 (平成20年4月24日現在)

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第4四半期)	設備利用率 (第4四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年8月8日～)	20.5億kWh	105.2%	定格熱出力 一定運転
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年10月26日～)	19.7億kWh	101.2%	〃

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報^{※1}

第4四半期におけるトラブル情報はありません。

(2) 保全品質情報^{※2}

第4四半期における保全品質情報はありません。

※1：法令及び安全協定に基づく報告事象

※2：日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録することにより、全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資する情報

以 上