

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成20年度 第1四半期)

平成20年 8月 4日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成20年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年 8月 8日~)	20.4億kWh	104.8%	定格熱出力 一定運転
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成19年10月26日~)	19.7億kWh	101.3%	〃

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報

1件：川内原子力発電所1号機 A充てん／高圧注入ポンプ主軸の折損
(平成20年4月18日、6月18日にお知らせ済み)

(2) 保全品質情報

なし

以 上