

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成21年度 第1四半期)

平成21年8月6日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成21年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (平成20年12月10日～)	20.5億kWh	105.4%	定格熱出力 一定運転
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成21年3月25日～)	19.7億kWh	101.6%	定格熱出力 一定運転

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報
なし

(2) 保全品質情報
なし

以 上