

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成21年度)

平成22年5月17日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成21年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	62.3億kWh	79.9%	第20回定期検査 (平成22年1月4日~) ¹
川内2号機	89.0万kW	79.1億kWh	101.5%	なし ²

1：平成22年5月17日発電再開、平成22年6月中旬に通常運転復帰予定

2：平成22年4月12日より第19回定期検査中

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報：1件

川内原子力発電所1号機 所内電源設備点検作業中の人身事故について
(平成22年1月29日、2月22日、4月5日 お知らせ済み)

(2) 保全品質情報

- ・運転中に発生した保全品質情報：なし
- ・定期検査中に実施した保守作業に関する保全品質情報：なし

以 上