

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成22年度 第3四半期)

平成23年2月7日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成22年度第3四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (平成22年6月11日~)	20.7億kWh	105.5%	定格熱出力 一定運転中
川内2号機	89.0万kW	通常運転中 (平成22年8月4日~)	20.6億kWh	104.6%	定格熱出力 一定運転中

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報
なし

(2) 運転中に発生した保全品質情報：1件

- ・川内原子力発電所1号機 供用期間中検査計画不備についての原因と対策について
(平成22年11月2日,12月15日 お知らせ済み)

以上