

お知らせ

川内原子力発電所の運転状況等について (平成22年度)

平成23年6月3日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の平成22年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	70.9億kWh	91.0%	第20回定期検査 ¹ (平成22年1月4日~ 平成22年6月11日)
川内2号機	89.0万kW	60.7億kWh	77.9%	第19回定期検査 (平成22年4月12日~ 平成22年8月4日)

1：平成23年5月10日より第21回定期検査中

2 トラブル情報等

(1) トラブル情報：なし

(2) 保全品質情報

・運転中に発生した保全品質情報：1件

川内原子力発電所1号機 供用期間中検査計画不備についての原因と対策について
(平成22年11月2日,12月15日 お知らせ済み)

・定期検査中に実施した保守作業に関する保全品質情報：なし

以 上