

## 大分県, 熊本県における河川法に係る調査結果

大分県及び熊本県の2級河川において, 河川法の許可を得ていない可能性のある当社水力発電施設について調査を行った結果, 以下の8件を確認しました。

## 1 大分県における調査結果

	水系名	河川名	発電所	河川区域	内容	実施時期	該当法令 <sup>1</sup>
1	やっかんがわ 駅館川	つぶさがわ 津房川	ひろせ 広瀬	○	取水堰左岸の護岸修繕	平成17年2月	26
2	駅館川	津房川	広瀬	○	取水堰エプロン <sup>2</sup> 外の修繕	平成11年1月	26
3	駅館川	津房川 ふかみがわ 深見川	はんだ 飯田	○	水位計の設置	平成14年12月	26
4	駅館川	津房川	まるた 丸田	○	取水堰堤体外の修繕	平成12年11月	26
5	駅館川	津房川	すざき 須崎	○	水位計の設置	平成12年8月	26

1) 河川法第24条 : 河川区域内の土地の占用の許可

河川法第26条 : 河川区域内における工作物の新築・改築・除却の許可

河川区域 : 河状を呈している土地やダム等の河川管理施設の敷地である土地の区域

2) 取水堰エプロン : 堰下流の河床の保護コンクリート(水叩き)

計 5件

## 2 熊本県における調査結果

	水系名	河川名	発電所	河川区域	内容	実施時期	該当法令 <sup>1</sup>
6	おおみやしがわ 大宮地川	大宮地川	大宮地川	○	取水口開きよ <sup>3</sup> 基礎仕様変更 (根固め:土石 コンクリート)	平成9年7月	26
7	大宮地川	大宮地川	大宮地川	○	占有面積増加 (64.52m <sup>2</sup> 132.04m <sup>2</sup> ) 堤体水叩き部仕様変更 (土石 コンクリート)	平成9年9月	24,26
8	大宮地川	大宮地川	大宮地川	○	水位計の設置	平成6年3月	26

3) 開きよ : 蓋のない状態の水路

計 3件