

平成 24 年 11 月 17 日
九州電力株式会社

新小倉発電所第 5 号機の通常運転開始について

新小倉発電所第 5 号機（定格出力：60 万 kW）は、8 月 17 日（金）及び 8 月 21 日（火）にボイラーチューブからの蒸気漏洩を確認したため、運転を停止し、点検・修理を行っていましたが、修理完了後の試運転による確認を行い、本日、11 月 17 日（土）16 時に通常運転を開始しましたのでお知らせします。

9 月 21 日「新小倉発電所第 5 号機の復旧状況について」お知らせ済

以 上

〔参 考〕

新小倉発電所 第 5 号機の概要

- ・所在地 福岡県北九州市小倉北区西港町 64 番地 1
- ・定格出力 60 万 kW（発電所総出力 第 3～5 号機：180 万 kW）
- ・燃 料 L N G
- ・営業運転開始 昭和 58 年 7 月 1 日
- ・運転時間 約 20 万 6 千時間
- ・起動回数 743 回