

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア  
 香岐

2025年度実績

[2月22日現在]

[kW]

番 号	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			
指 示 日	05/29 (木)	05/30 (金)	05/31 (土)	06/02 (月)	06/03 (火)	06/04 (水)	06/05 (木)	06/06 (金)	06/16 (月)	06/17 (火)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/31 (金)	11/01 (土)	12/06 (土)	12/21 (日)	02/14 (土)	02/15 (日)	02/19 (木)	02/20 (金)	02/21 (土)	02/22 (日)			
再エネ出力制御期間	05/30 (金) 9時～ 16時	05/31 (土) 9時～ 16時	06/01 (日) 9時～ 16時	06/03 (火) 9時～ 16時	06/04 (水) 9時～ 16時	06/05 (木) 9時～ 16時	06/06 (金) 9時～ 16時	06/07 (土) 9時～ 16時	06/17 (火) 9時～ 16時	06/18 (水) 9時～ 16時	10/27 (月) 9時～ 16時	10/28 (火) 9時～ 16時	11/01 (土) 9時～ 16時	11/02 (日) 9時～ 16時	12/07 (日) 9時～ 16時	12/21 (日) 12時30分～ 14時	02/15 (日) 9時～ 16時	02/16 (月) 9時～ 16時	02/20 (金) 9時～ 16時	02/21 (土) 9時～ 16時	02/22 (日) 9時～ 16時	02/23 (月) 9時～ 16時			
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	11時	13時	14時	13時	13時	13時	13時	15時	14時	12時	13時	13時	13時	14時	13時	13時	13時	14時	15時	13時	14時	13時		
	再エネ出力制御 必要量	1,360	2,760	2,130	670	1,850	580	470	340	1,270	1,030	940	360	590	600	390	320	1,340	990	350	930	1,520	520		
	再エネ出力制御 設備量	2,187	4,657	2,960	2,187	2,677	2,687	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	1,960	1,500	980	2,187	2,187	2,187		
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	12,900	13,400	11,400	13,700	13,300	13,200	13,900	13,400	15,100	15,100	12,500	12,600	12,400	12,600	11,700	12,500	12,500	14,500	13,800	13,000	11,600	14,500		
	発電出力合計	14,260	16,160	13,530	14,370	15,150	13,780	14,370	13,740	16,370	16,130	13,440	12,960	12,990	13,200	12,090	12,820	13,840	15,490	14,150	13,930	13,120	15,020		
	内 訳	水 力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		火 力 内 燃 力 機 最 低 出 力	7,500	7,500	6,000	7,500	6,000	6,000	7,500	7,500	7,500	7,500	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	6,000	7,500	7,500	4,800	4,800	6,000	
		自然変動電源	6,760	8,660	7,530	6,870	9,150	7,780	6,870	6,240	8,870	8,630	8,640	8,160	8,190	8,400	7,290	8,020	7,840	7,990	6,650	9,130	8,320	9,020	
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

(注) 無制限無補償ルールの事業者さまは、2022年12月より一律制御（すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用）を実施

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア  
 宮崎

2025年度実績

[2月22日現在]

[kW]

番 号	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
指 示 日	04/28 (月)	04/29 (火)	04/30 (水)	05/01 (木)	05/02 (金)	05/03 (土)	05/04 (日)	05/06 (火)	05/07 (水)	05/09 (金)	05/11 (日)	05/12 (月)	05/13 (火)	05/16 (金)	05/17 (土)	05/18 (日)	05/19 (月)	05/22 (木)	05/24 (土)	05/25 (日)	05/26 (月)	05/27 (火)	05/28 (水)		
再エネ出力制御期間	04/29 (火) 9時～ 16時	04/30 (水) 9時～ 16時	05/01 (木) 9時～ 16時	05/02 (金) 9時～ 16時	05/03 (土) 9時～ 16時	05/04 (日) 9時～ 16時	05/05 (月) 9時～ 16時	05/07 (水) 9時～ 16時	05/08 (木) 9時～ 16時	05/10 (土) 9時～ 16時	05/12 (月) 9時～ 16時	05/13 (火) 9時～ 16時	05/14 (水) 9時～ 16時	05/17 (土) 9時～ 16時	05/18 (日) 9時～ 16時	05/19 (月) 9時～ 16時	05/20 (火) 9時～ 16時	05/23 (金) 9時～ 16時	05/25 (日) 9時～ 16時	05/26 (月) 9時～ 16時	05/27 (火) 9時～ 16時	05/28 (水) 9時～ 16時	05/29 (木) 9時～ 16時		
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	12時	12時	13時	13時	11時	13時	13時	12時	11時	12時	12時	13時	12時	13時	15時	14時	13時	11時	13時	11時	13時	13時	14時	
	再エネ出力制御 必要量	2,190	1,900	2,840	3,560	2,450	2,610	2,050	2,520	2,290	3,200	2,940	1,920	1,980	630	840	2,300	520	2,080	1,200	1,740	2,190	1,930	1,720	
	再エネ出力制御 設備量	4,147	4,177	3,167	4,157	3,187	4,147	4,177	4,647	3,677	3,657	4,167	3,667	4,657	2,187	2,687	2,950	2,187	2,187	2,187	4,657	4,667	3,657	2,687	
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	12,700	12,400	13,000	12,100	12,600	12,100	12,200	13,300	13,500	13,700	13,500	12,800	13,100	12,400	12,700	12,500	13,700	13,000	12,200	13,000	13,300	12,600	12,900	
	発電出力合計	14,890	14,300	15,840	15,660	15,050	14,710	14,250	15,820	15,790	16,900	16,440	14,720	15,080	13,030	13,540	14,800	14,220	15,080	13,400	14,740	15,490	14,530	14,620	
	内 訳	水 力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		火 力 内燃力機 最低出力	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,500	7,500	7,500	7,500	6,000	7,500	6,000	7,500	6,000	7,500	6,000	7,500	7,500	6,000	7,500	
		自然変動電源	8,890	8,300	9,840	9,660	9,050	8,710	8,250	8,320	8,290	9,400	8,940	8,720	7,580	7,030	6,040	8,800	6,720	7,580	7,400	7,240	7,990	8,530	7,120
その他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

(注) 無制限無補償ルールの事業者さまは、2022年12月より一律制御（すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用）を実施

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア  
 宮崎

2025年度実績

[2月22日現在]

[kW]

番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
指 示 日	03/31 (月)	04/01 (火)	04/02 (水)	04/03 (木)	04/04 (金)	04/05 (土)	04/06 (日)	04/07 (月)	04/08 (火)	04/09 (水)	04/10 (木)	04/11 (金)	04/12 (土)	04/13 (日)	04/14 (月)	04/15 (火)	04/16 (水)	04/17 (木)	04/18 (金)	04/19 (土)	04/20 (日)	04/21 (月)	04/22 (火)		
再エネ出力制御期間	04/01 (火) 9時～ 16時	04/02 (水) 9時～ 16時	04/03 (木) 9時～ 16時	04/04 (金) 9時～ 16時	04/05 (土) 9時～ 16時	04/06 (日) 9時～ 16時	04/07 (月) 9時～ 16時	04/08 (火) 9時～ 16時	04/09 (水) 9時～ 16時	04/10 (木) 9時～ 16時	04/11 (金) 9時～ 16時	04/12 (土) 9時～ 16時	04/13 (日) 9時～ 16時	04/14 (月) 9時～ 16時	04/15 (火) 9時～ 16時	04/16 (水) 9時～ 16時	04/17 (木) 9時～ 16時	04/18 (金) 9時～ 16時	04/19 (土) 9時～ 16時	04/20 (日) 9時～ 16時	04/21 (月) 9時～ 16時	04/22 (火) 9時～ 16時	04/23 (水) 9時～ 16時		
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	14時	13時	14時	13時	13時	14時	13時	14時	12時	12時	14時	14時	13時	13時	13時	12時	14時	12時	13時	11時	13時	13時	13時	
	再エネ出力制御 必要量	1,860	1,950	930	1,680	380	3,570	2,520	3,460	2,080	2,470	4,550	1,320	2,980	3,760	3,320	2,220	3,250	3,040	1,980	2,720	2,410	1,970	1,460	
	再エネ出力制御 設備量	2,677	2,677	1,197	3,657	2,187	5,137	3,687	4,147	4,667	4,647	5,147	2,187	3,177	4,167	3,677	2,677	4,157	4,657	3,667	3,657	2,970	3,667	3,187	
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	14,300	14,500	13,900	14,300	11,900	11,300	14,200	12,300	13,200	13,200	11,300	13,400	13,000	12,500	12,200	13,200	12,300	13,500	12,900	13,500	12,000	12,200	12,800	
	発電出力合計	16,160	16,450	14,830	15,980	12,280	14,870	16,720	15,760	15,280	15,670	15,850	14,720	15,980	16,260	15,520	15,420	15,550	16,540	14,880	16,220	14,410	14,170	14,260	
	内 訳	水 力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		火 力 内燃機 最低出力	7,500	7,500	7,500	7,500	6,000	6,000	7,500	6,000	7,500	7,500	6,000	7,500	6,000	6,000	6,000	7,500	6,000	7,500	6,000	7,500	6,000	6,000	6,000
		自然変動電源	8,660	8,950	7,330	8,480	6,280	8,870	9,220	9,760	7,780	8,170	9,850	7,220	9,980	10,260	9,520	7,920	9,550	9,040	8,880	8,720	8,410	8,170	8,260
その他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

(注) 無制限無補償ルールの実施事業者さまは、2022年12月より一律制御（すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用）を実施