

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
 壱岐

2026年度実績

〔10月13日現在〕

[kW]

番 号		24	25	26	27	28	29	30	31														
指 示 日		06/14 (日)	06/27 (土)	09/20 (日)	09/21 (月)	10/02 (金)	10/05 (月)	10/06 (火)	10/13 (火)														
再エネ出力制御期間		06/15 (月) 9時～ 16時	06/28 (日) 9時～ 16時	09/21 (月) 9時～ 16時	09/22 (火) 9時～ 16時	10/03 (土) 9時～ 16時	10/06 (火) 9時～ 16時	10/07 (水) 9時～ 16時	10/14 (水) 9時～ 16時														
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	13時	13時	12時	12時	14時	13時	13時	14時														
	再エネ出力制御 必要量	1,130	590	630	310	350	370	100	820														
	再エネ出力制御 設備量	1,470	1,000	990	687	490	490	197	1,990														
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想		14,600	14,100	14,300	14,700	14,200	13,000	12,900	12,200													
	発電出力合計		15,730	14,690	14,930	15,010	14,550	13,370	13,000	13,020													
	内 訳	水 力	—	—	—	—	—	—	—	—													
		火 力 内 火力機 最低出力	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	4,800	4,800	4,800													
		自然変動電源	9,430	8,390	8,630	8,710	8,250	8,570	8,200	8,220													
		その他	—	—	—	—	—	—	—	—													

（注）前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

（注）無制限無補償ルールの実施事業者さまは、2022年12月より一律制御（すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用）を実施

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
 壱岐

2026年度実績

〔10月13日現在〕

[kW]

[illegible]

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

(注) 無制限無補償ルール of 事業者さまは、2022年12月より一律制御 (すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用) を実施