

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		93							[万kW]
出力制 御内 容	発 信 日	10/12(日)16時頃 （前日指示）	10/13（月）実績 （速報）						
	再エネ 出力制御期間	10/13（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし						
	最大余剰電力 発生時刻	12時00分 ∫ 12時30分							
	再エネ出力制御量	0 ～ 73							
	エリア需要 ①	963		1, 078					
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	223	171						
	域外送電 ③	180	180						
	小 計	1, 366	1, 429						
	供給力 ④	1, 439	1, 429						
	（再掲）再エネ出力	(873)	(814)						
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	73	0							
再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
出力制御なし									

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		85		86		87		88		
出力制御内容	発 信 日	08/12(火)16時頃 (前日指示)	08/13 (水) 実績 (速報)	09/20(土)16時頃 (前日指示)	09/21 (日) 実績 (速報)	09/29(月)16時頃 (前日指示)	09/30 (火) 実績 (速報)	09/30(火)16時頃 (前日指示)	10/01 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	08/13 (水) 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/21 (日) 8時00分～16時00分	09/21 (日) 11時30分～14時00分	09/30 (火) 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/01 (水) 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 }		11時30分 }	11時30分 }	12時00分 }		12時00分 }		
		12時30分		12時00分	12時00分	12時30分		12時30分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 51		0 ～ 89	45	0 ～ 12		0 ～ 86		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	1, 106	1, 239	966	967	994	1, 072	1, 020	1, 154
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	257	128	257	210	257	143	223	155
		域外送電 ③	215	215	126	126	196	196	154	154
		小 計	1, 578	1, 582	1, 349	1, 303	1, 447	1, 411	1, 397	1, 463
		供給力 ④	1, 629	1, 582	1, 438	1, 348	1, 459	1, 411	1, 483	1, 463
		(再掲)再エネ出力	(932)	(837)	(826)	(728)	(831)	(749)	(878)	(766)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		51	0	89	45	12	0	86	0	
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		出力制御なし			11:30～12:00			出力制御なし		
					45			出力制御なし		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 (注1)		81		82		83		84		
出力制御内容	発 信 日	07/25(金)16時頃 (前日指示)	07/26(土)実績 (速報)	07/26(土)16時頃 (前日指示)	07/27(日)実績 (速報)	08/01(金)16時頃 (前日指示)	08/02(土)実績 (速報)	08/02(土)16時頃 (前日指示)	08/03(日)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	07/26(土) 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/27(日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/02(土) 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/03(日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }		11時30分 }		12時30分 }		11時30分 }		
		13時00分		12時00分		13時00分		12時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 40		0 ～ 140		0 ～ 11		0 ～ 49		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	1,252	1,282	1,025	1,176	1,185	1,359	1,120	1,215
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	71	63	45	199	104	199	165
		域外送電 ③	106	106	192	192	237	237	215	215
		小 計	1,557	1,459	1,280	1,413	1,621	1,700	1,534	1,595
		供給力 ④	1,597	1,459	1,420	1,413	1,632	1,700	1,583	1,595
		(再掲)再エネ出力	(829)	(669)	(773)	(719)	(991)	(944)	(951)	(898)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	40	0	140	0	11	0	49	0
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし			出力制御なし			出力制御なし		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		77		78		79		80	
出力制御内容	発 信 日	07/12(土)16時頃 (前日指示)	07/13 (日) 実績 (速報)	07/18(金)16時頃 (前日指示)	07/19 (土) 実績 (速報)	07/19(土)16時頃 (前日指示)	07/20 (日) 実績 (速報)	07/20(日)16時頃 (前日指示)	07/21 (月) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	07/13 (日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/19 (土) 8時00分～16時00分	07/19 (土) 9時30分～14時00分	07/20 (日) 8時00分～16時00分	07/20 (日) 10時30分～13時30分	07/21 (月) 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	11時00分 ∫ 11時30分		11時30分 ∫ 12時00分	9時30分 ∫ 10時00分	11時30分 ∫ 12時00分	10時30分 ∫ 11時00分	11時30分 ∫ 12時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 130		0 ～ 200	53	0 ～ 135	46	0 ～ 56	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1, 104	1, 095	1, 052	1, 005	1, 082	1, 216	1, 235
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	59	95	108	231	183	197	167
		域外送電 ③	167	185	205	229	208	225	225
		小 計	1, 330	1, 375	1, 365	1, 465	1, 473	1, 638	1, 627
		供給力 ④	1, 330	1, 575	1, 418	1, 600	1, 519	1, 694	1, 627
		(再掲)再エネ出力	(460)	(813)	(616)	(805)	(722)	(893)	(805)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	0	200	53	135	46	56	0
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
			出力制御なし			11:00～11:30			出力制御なし
						132			
						11:30～12:00			
						50			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		73		74		75		76		
出力制御内容	発 信 日	06/27(金)16時頃 (前日指示)	06/28 (土) 実績 (速報)	06/28(土)16時頃 (前日指示)	06/29 (日) 実績 (速報)	07/05(土)16時頃 (前日指示)	07/06 (日) 実績 (速報)	07/11(金)16時頃 (前日指示)	07/12 (土) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/28 (土) 8時00分～17時00分	06/28 (土) 11時30分～14時30分	06/29 (日) 8時00分～17時00分	06/29 (日) 9時30分～13時30分	07/06 (日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/12 (土) 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∫ 12時30分	11時30分 ∫ 12時00分	11時00分 ∫ 11時30分	11時30分 ∫ 12時00分	11時30分 ∫ 12時00分		12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 75	11	0 ～ 66	2	0 ～ 3		0 ～ 6		
	需給状況 (注2)	①	1, 150	1, 131	1, 123	1, 096		1, 186		1, 157
	②	231	210	231	191	231	178	95	▲ 2	
	③	183	175	190	193	166	153	216	216	
	小 計	1, 564	1, 516	1, 544	1, 480	1, 583	1, 488	1, 396	1, 435	
	④	1, 639	1, 527	1, 610	1, 482	1, 586	1, 488	1, 402	1, 435	
	(再掲)再エネ出力	(933)	(848)	(909)	(784)	(868)	(795)	(631)	(599)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	⑤	75	11	66	2	3	0	6	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:00～12:30		10:30～11:00		出力制御なし		出力制御なし		
		24		18						

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		69		70		71		72	
出力制御内容	発 信 日	06/21(土)16時頃 (前日指示)	06/22(日) 実績 (速報)	06/24(火)16時頃 (前日指示)	06/25(水) 実績 (速報)	06/25(水)16時頃 (前日指示)	06/26(木) 実績 (速報)	06/26(木)16時頃 (前日指示)	06/27(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/22(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/25(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/26(木) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/27(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ∫ 12時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 27		0 ～ 83		0 ～ 113		0 ～ 51	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	995	1,030	1,175	1,187	1,185	1,138	1,215	1,211
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	95	198	144	163	75	197	64
	域外送電 ③	187	187	203	203	207	207	185	185
	小 計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,460
	供給力 ④	1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,460
(再掲)再エネ出力		(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(760)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		27	0	83	0	113	0	51	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		65		66		67		68		
出力制御内容	発 信 日	06/17(火)16時頃 (前日指示)	06/18(水)実績 (速報)	06/18(水)16時頃 (前日指示)	06/19(木)実績 (速報)	06/19(木)16時頃 (前日指示)	06/20(金)実績 (速報)	06/20(金)16時頃 (前日指示)	06/21(土)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/18(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19(木) 8時00分～17時00分	06/19(木) 9時30分～13時00分	06/20(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∩ 13時00分		12時30分 ∩ 13時00分	12時30分 ∩ 13時00分	12時30分 ∩ 13時00分				
	再エネ出力制御量	0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61				
	再エネ出力制御量	0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61				
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	1, 205	1, 183	1, 240	1, 230	1, 220	1, 260	1, 135	1, 111
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	91	198	170	172	113	198	79
		域外送電 ③	164	164	199	199	215	215	73	73
		小 計	1, 567	1, 438	1, 637	1, 599	1, 607	1, 588	1, 406	1, 263
		供給力 ④	1, 684	1, 438	1, 696	1, 603	1, 668	1, 588	1, 629	1, 263
(再掲)再エネ出力		(924)	(725)	(924)	(825)	(928)	(824)	(920)	(587)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		117	0	59	4	61	0	223	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				出力制御なし			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		61		62		63		64	
出力制御内容	発 信 日	06/12(木)16時頃 (前日指示)	06/13（金）実績 (速報)	06/14(土)16時頃 (前日指示)	06/15（日）実績 (速報)	06/15(日)16時頃 (前日指示)	06/16（月）実績 (速報)	06/16(月)16時頃 (前日指示)	06/17（火）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/13（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/15（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/16（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/17（火） 8時00分～17時00分	06/17（火） 10時30分～13時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∩ 13時00分		12時00分 ∩ 12時30分		12時30分 ∩ 13時00分		12時30分 ∩ 13時00分	10時30分 ∩ 11時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 28		0 ～ 116		0 ～ 174		0 ～ 79	44
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1, 015	1, 074	985	932	1, 175	1, 207	1, 195	1, 159
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	110	232	123	198	129	165	153
	域外送電 ③	57	57	82	57	186	186	184	100
	小 計	1, 304	1, 241	1, 299	1, 112	1, 559	1, 522	1, 544	1, 412
	供給力 ④	1, 332	1, 241	1, 415	1, 112	1, 733	1, 522	1, 623	1, 456
(再掲)再エネ出力		(659)	(565)	(800)	(354)	(957)	(537)	(932)	(784)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		28	0	116	0	174	0	79	44
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			出力制御なし				出力制御なし		

2025年10月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		57		58		59		60		
出力制御内容	発 信 日	06/03(火)16時頃 (前日指示)	06/04 (水) 実績 (速報)	06/04(水)16時頃 (前日指示)	06/05 (木) 実績 (速報)	06/05(木)16時頃 (前日指示)	06/06 (金) 実績 (速報)	06/06(金)16時頃 (前日指示)	06/07 (土) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/04 (水) 8時00分～17時00分	06/04 (水) 8時00分～16時30分	06/05 (木) 8時00分～17時00分	06/05 (木) 8時00分～16時00分	06/06 (金) 8時00分～17時00分	06/06 (金) 9時30分～13時30分	06/07 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆	12時00分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	10時00分 ┆	12時00分 ┆		
		12時30分	12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	10時30分	12時30分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62		0 ～ 224
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	989	918	980	912	965	958	873	867
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	96	87	164	158	232	131	232	162
		域外送電 ③	157	157	169	169	183	181	151	151
		小 計		1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,180
		供給力 ④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
(再掲)再エネ出力		(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		327	360	211	232	104	62	224	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:00～12:30				10:30～11:00		出力制御なし	
			360				73			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		49		50		51		52		
出力制御内容	発 信 日	05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25 (日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26 (月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27 (火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 12時00分～14時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	10時30分 ∫ 11時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	10時00分 ∫ 10時30分
		再エネ出力制御量	12 ∼ 439	79	0 ∼ 190	10	2 ∼ 371	227	1 ∼ 263	125
		エリア需要 ①	731	725	915	789	831	889	925	897
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	143	164	155	164	150	164	88
		域外送電 ③	174	176	184	184	185	185	186	184
		小 計	1, 069	1, 044	1, 263	1, 128	1, 180	1, 224	1, 275	1, 169
		供給力 ④	1, 508	1, 123	1, 453	1, 138	1, 551	1, 451	1, 538	1, 294
		(再掲)再エネ出力	(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	439	79	190	10	371	227	263	125	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:00～12:30		12:30～13:00		12:30～13:00		10:30～11:00		
		138		62		227		128		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		45		46		47		48		
出力制御内容	発 信 日	05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19 (月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20 (火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22 (木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23 (金) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/19 (月) 8時00分～17時00分	05/19 (月) 10時30分～12時30分	05/20 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22 (木) 8時00分～17時00分	05/22 (木) 12時00分～14時30分	05/23 (金) 8時00分～17時00分	05/23 (金) 9時30分～14時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195	120	0 ～ 267	81	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	871	872	921	1,005	955	948	985	941
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	69	164	129	164	117	164	135
		域外送電 ③	144	144	146	146	151	151	172	172
		小 計	1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
		供給力 ④	1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
		(再掲)再エネ出力	(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		342	3	273	0	195	120	267	81	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		10:30～11:00		出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30		
		3				120		81		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		41		42		43		44	
出力制御内容	発 信 日	05/13(火)16時頃 （前日指示）	05/14（水）実績 （速報）	05/14(水)16時頃 （前日指示）	05/15（木）実績 （速報）	05/16(金)16時頃 （前日指示）	05/17（土）実績 （速報）	05/17(土)16時頃 （前日指示）	05/18（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	05/14（水） 8時00分～17時00分	05/14（水） 8時00分～16時00分	05/15（木） 8時00分～17時00分	05/15（木） 9時00分～13時30分	05/17（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/18（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分		13時00分 ∟ 13時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	292	0 ～ 212	77	0 ～ 196		0 ～ 336	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	850	860	885	862	816	833	752	738
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
	域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
	小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
	供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
(再掲)再エネ出力		(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤		363	292	212	77	196	0	336	0
再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
12:30～13:00			12:30～13:00			出力制御なし			出力制御なし
292			77						

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		37		38		39		40	
出力制御内容	発 信 日	05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10(土) 実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11(日) 実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12(月) 実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/10(土) 8時00分～17時00分	05/10(土) 8時00分～16時00分	05/11(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12(月) 8時00分～17時00分	05/12(月) 8時30分～16時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	11時30分 ∟ 12時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445	413
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	756	755	714	706	855	828	841	842
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83
	域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151
	小 計	1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076
	供給力 ④	1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489
(再掲)再エネ出力		(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 396	265	253	0	411	422	445	413
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00				12:00～12:30		12:30～13:00	
		265		出力制御なし		422		413	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制 御内 容	発 信 日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01 (木) 実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02 (金) 実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03 (土) 実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04 (日) 実績 (速報)	
	再エネ 出力制御期間	05/01 (木) 8時00分～17時00分	05/01 (木) 12時00分～13時30分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	
	需給 状況 (注2)	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 〃 13時00分	12時00分 〃 12時30分	12時30分 〃 13時00分	12時00分 〃 12時30分	11時30分 〃 12時00分	11時30分 〃 12時00分	12時00分 〃 12時30分	12時00分 〃 12時30分
		再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509
		エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193
		域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140
		小 計	1, 078	1, 017	1, 105	1, 109	1, 022	996	993	986
		供給力 ④	1, 325	1, 036	1, 490	1, 505	1, 480	1, 382	1, 487	1, 495
		(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1, 006)	(975)	(832)	(985)	(976)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
		12:30～13:00		12:00～12:30		11:30～12:00		12:00～12:30		
		25		396		386		509		

2025年10月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		25		26		27		28		
出力制御内容	発 信 日	04/26(土)16時頃 (前日指示)	04/27 (日) 実績 (速報)	04/27(日)16時頃 (前日指示)	04/28 (月) 実績 (速報)	04/28(月)16時頃 (前日指示)	04/29 (火) 実績 (速報)	04/29(火)16時頃 (前日指示)	04/30 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/28 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 9時00分～15時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆	11時30分 ┆	12時30分 ┆		12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時00分 ┆	12時00分 ┆	
		12時30分	12時00分	13時00分		13時00分	13時00分	12時30分	12時30分	
	再エネ出力制御量	4 ～ 363	429	0 ～ 240		3 ～ 432	424	0 ～ 276	284	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	706	755	723	823	766	776	806	809
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	186	232	106	232	208	232	185
		域外送電 ③	136	136	136	136	136	136	136	136
		小 計	1,074	1,077	1,091	1,065	1,134	1,120	1,174	1,130
		供給力 ④	1,437	1,506	1,331	1,065	1,566	1,544	1,450	1,414
(再掲)再エネ出力		(937)	(998)	(827)	(367)	(1,062)	(1,034)	(942)	(895)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		363	429	240	0	432	424	276	284	
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		11:30～12:00			出力制御なし	11:00～11:30		12:00～12:30		
		429				434		284		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	04/22(火)16時頃 (前日指示)	04/23(水)実績 (速報)	04/23(水)16時頃 (前日指示)	04/24(木)実績 (速報)	04/24(木)16時頃 (前日指示)	04/25(金)実績 (速報)	04/25(金)16時頃 (前日指示)	04/26(土)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/23(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24(木) 8時00分～17時00分	04/24(木) 8時00分～17時00分	04/25(金) 8時00分～17時00分	04/25(金) 12時00分～13時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時00分 ∟ 12時30分	12時00分 ∟ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	862	893	836	892	832	841	785	794
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
	域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
	小 計	1,251	1,231	1,211	1,214	1,202	1,136	1,153	1,141
	供給力 ④	1,258	1,231	1,592	1,561	1,452	1,150	1,561	1,533
(再掲)再エネ出力		(695)	(367)	(1,045)	(1,004)	(913)	(546)	(1,066)	(1,031)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		7	0	381	347	250	14	408	392
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00		12:00～12:30	
				362		16		392	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		17		18		19		20		
出力制御内容	発 信 日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18 (金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19 (土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20 (日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21 (月) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/18 (金) 8時00分～17時00分	04/18 (金) 11時00分～14時30分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/20 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21 (月) 8時00分～17時00分	04/21 (月) 9時00分～15時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	11時30分 }	13時00分 }		12時30分 }	12時30分 }	
		13時00分	13時00分	13時00分	12時00分	13時30分		13時00分	13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257		0 ～ 314	279	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676	761	856	924
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150
		域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143
		小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217
		供給力 ④	1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496
		(再掲)再エネ出力	(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	271	154	440	359	257	0	314	279
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
			12:30～13:00			11:30～12:00			12:30～13:00	
		154			359			279		
						再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
						出力制御なし			出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		13		14		15		16		
出力制御内容	発 信 日	04/13(日)16時頃 (前日指示)	04/14 (月) 実績 (速報)	04/14(月)16時頃 (前日指示)	04/15 (火) 実績 (速報)	04/15(火)16時頃 (前日指示)	04/16 (水) 実績 (速報)	04/16(水)16時頃 (前日指示)	04/17 (木) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/14 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15 (火) 8時00分～17時00分	04/15 (火) 11時00分～15時30分	04/16 (水) 8時00分～17時00分	04/16 (水) 8時00分～17時00分	04/17 (木) 8時00分～17時00分	04/17 (木) 9時30分～14時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 196		0 ～ 332	263	13 ～ 418	324	0 ～ 269	206	
	需給状況 (注2)	①		813	932	862	967	826	872	846
	②	232	32	232	127	164	145	232	125	
	③	143	143	143	143	143	143	143	143	
	小 計	1,188	1,107	1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162	
	供給力 ④	1,384	1,107	1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368	
	(再掲)再エネ出力	(851)	(364)	(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	196	0	332	263	418	324	269	206	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		出力制御なし		12:30～13:00		12:30～13:00		12:00～12:30		
				263		324		206		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		9		10		11		12		
出力制御内容	発 信 日	04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09 (水) 実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11 (金) 実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12 (土) 実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/09 (水) 8時00分～17時00分	04/09 (水) 08時00分～17時00分	04/11 (金) 8時00分～17時00分	04/11 (金) 09時00分～16時00分	04/12 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13 (日) 8時00分～17時00分	04/13 (日) 08時30分～16時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	10時00分 ∫ 10時30分		12時30分 ∫ 13時00分	10時30分 ∫ 11時00分	
	再エネ出力制御量	10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324		0 ～ 487	446	
	需給状況 (注2)									
	エリア需要 ①	846	854	846	868	707	764	706	727	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232	126	232	150	
	域外送電 ③	142	142	143	143	98	99	134	122	
	小 計	1,152	1,128	1,187	1,150	1,037	989	1,072	999	
	供給力 ④	1,560	1,513	1,580	1,487	1,361	989	1,559	1,445	
(再掲)再エネ出力		(1,013)	(947)	(1,027)	(932)	(816)	(357)	(1,033)	(900)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		408	385	393	337	324	0	487	446	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			12:30～13:00				出力制御なし		10:30～11:00	
			385						446	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）		5		6		7		8		
出力制御内容	発 信 日	04/04（金）16時頃 （前日指示）	04/05（土）実績 （速報）	04/05（土）16時頃 （前日指示）	04/06（日）実績 （速報）	04/06（日）16時頃 （前日指示）	04/07（月）実績 （速報）	04/07（月）16時頃 （前日指示）	04/08（火）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間	04/05（土） 8時00分～17時00分	04/05（土） 12時00分～14時30分	04/06（日） 8時00分～17時00分	04/06（日） 8時00分～17時00分	04/07（月） 8時00分～17時00分	04/07（月） 08時30分～16時00分	04/08（火） 8時00分～17時00分	04/08（火） 08時00分～17時00分	
	需給状況 （注2）	最大余剰電力発生時刻	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	11時30分 〃 12時00分	11時30分 〃 12時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分
		再エネ出力制御量	0 ～ 324	52	9 ～ 463	415	0 ～ 388	360	13 ～ 370	329
		エリア需要 ①	743	765	726	758	836	877	856	859
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	174	199	170	198	163	198	166
		域外送電 ③	153	153	153	153	142	142	142	142
		小 計	1,095	1,092	1,078	1,081	1,176	1,182	1,196	1,167
		供給力 ④	1,419	1,144	1,541	1,496	1,564	1,542	1,566	1,496
		（再掲）再エネ出力	(880)	(611)	(1,012)	(968)	(1,020)	(999)	(1,024)	(960)
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	324	52	463	415	388	360	370	329
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
		13:00～13:30		12:30～13:00		12:30～13:00		12:30～13:00		
		54		437		360		329		

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		1		2		3		4	
出力制御内容	発 信 日	03/31（月）16時頃 （前日指示）	04/01（火）実績 （速報）	04/01（火）16時頃 （前日指示）	04/02（水）実績 （速報）	04/02（水）16時頃 （前日指示）	04/03（木）実績 （速報）	04/03（木）16時頃 （前日指示）	04/04（金）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/01（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02（水） 8時00分～17時00分	04/02（水） 10時30分～14時30分	04/03（木） 8時00分～17時00分	04/03（木） 10時00分～15時00分	04/04（金） 8時00分～17時00分	04/04（金） 9時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 227		0 ～ 293	122	0 ～ 290	178	0 ～ 421	388
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	996	882	939	886	914	876	909
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	103	199	93	199	172	167	133
		域外送電 ③	186	221	221	226	226	226	226
		小 計	1,285	1,302	1,253	1,311	1,312	1,269	1,268
		供給力 ④	1,285	1,595	1,375	1,601	1,490	1,690	1,656
		（再掲）再エネ出力	（339）	（997）	（748）	（939）	（826）	（1,010）	（979）
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	0	293	122	290	178	421	388
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
			出力制御なし			12:30～13:00			12:30～13:00
						122			388
						197			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】