

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 （注1）			97		98		99		100	101	
出力制御内容	発 信 日		10/25(土)16時頃 （前日指示）	10/26（日）実績 （速報）	10/26(日)16時頃 （前日指示）	10/27（月）実績 （速報）	10/27(月)16時頃 （前日指示）	10/28（火）実績 （速報）	10/28(火)16時頃 （前日指示）	10/29(水)16時頃 （前日指示）	
	再エネ出力制御期間		10/26（日） 8時00分～16時00分	10/26（日） 9時30分～14時30分	10/27（月） 8時00分～16時00分	10/27（月） 9時30分～14時30分	10/28（火） 8時00分～16時00分	10/28（火） 8時00分～16時00分	10/29（水） 8時00分～16時00分	10/30（木） 8時00分～16時00分	
	需給状況 （注2）	最大余剰電力発生時刻		11時30分 ∟ 12時00分	11時00分 ∟ 11時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分
		再エネ出力制御量		0 ～ 251	100	0 ～ 246	48	4 ～ 244	81	0 ～ 242	0 ～ 206
			エリア需要 ①	762	765	812	844	803	835	825	792
			大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	205	184	205	176	205	180	205	205
			域外送電 ③	181	183	213	213	193	193	181	177
			小 計	1, 148	1, 132	1, 230	1, 233	1, 201	1, 208	1, 211	1, 174
			供給力 ④	1, 399	1, 232	1, 476	1, 281	1, 445	1, 289	1, 453	1, 380
			（再掲）再エネ出力	(825)	(670)	(866)	(669)	(855)	(730)	(874)	(801)
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	251	100	246	48	244	81	242	206	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量				
			10:30～11:00		12:30～13:00		12:00～12:30				
			104		48		81				

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			93		94		95		96	
出力制御内容	発 信 日		10/12(日)16時頃 （前日指示）	10/13（月）実績 （速報）	10/22(水)16時頃 （前日指示）	10/23（木）実績 （速報）	10/23(木)16時頃 （前日指示）	10/24（金）実績 （速報）	10/24(金)16時頃 （前日指示）	10/25（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		10/13（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/23（木） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/24（金） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/25（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分		12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 73		0 ～ 48		0 ～ 135		0 ～ 156	
	エリア需要 ①	963	1,078		891		899		860	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	223	171	205	160	205	153	205	147
		域外送電 ③	180	180	226	226	226	226	180	226
		小 計	1,366	1,429	1,322	1,285	1,291	1,277	1,186	1,217
		供給力 ④	1,439	1,429	1,370	1,285	1,426	1,277	1,342	1,217
		（再掲）再エネ出力	(873)	(814)	(747)	(537)	(794)	(488)	(757)	(424)
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	73	0	48	0	135	0	156	0
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			出力制御なし				出力制御なし			

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）			89		90		91		92	
出力制御内容	発 信 日		10/01(水)16時頃 （前日指示）	10/02（木）実績 （速報）	10/04(土)16時頃 （前日指示）	10/05（日）実績 （速報）	10/05(日)16時頃 （前日指示）	10/06（月）実績 （速報）	10/11(土)16時頃 （前日指示）	10/12（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		10/02（木） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/05（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/06（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/12（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分		12時00分 ┆ 12時30分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 21		0 ～ 116		0 ～ 2		0 ～ 79	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1,073		1,118		932		1,040	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	223	163	223	155	223	166	223	158
		域外送電 ③	164	164	180	180	208	208	180	180
		小 計	1,460	1,445	1,335	1,375	1,505	1,572	1,356	1,361
		供給力 ④	1,481	1,445	1,451	1,375	1,507	1,572	1,435	1,361
	(再掲)再エネ出力		(848)	(832)	(865)	(694)	(891)	(807)	(868)	(801)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		21	0	116	0	2	0	79	0
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		85		86		87		88	
出力制御内容	発 信 日	08/12(火)16時頃 (前日指示)	08/13（水）実績 (速報)	09/20(土)16時頃 (前日指示)	09/21（日）実績 (速報)	09/29(月)16時頃 (前日指示)	09/30（火）実績 (速報)	09/30(火)16時頃 (前日指示)	10/01（水）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	08/13（水） 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/21（日） 8時00分～16時00分	09/21（日） 11時30分～14時00分	09/30（火） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/01（水） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分		11時30分 ┆ 12時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時00分 ┆ 12時30分		12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 51		0 ～ 89	45	0 ～ 12		0 ～ 86	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,106	1,239	966	967	994	1,072	1,020	1,154
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	257	128	257	210	257	143	223	155
	域外送電 ③	215	215	126	126	196	196	154	154
	小 計	1,578	1,582	1,349	1,303	1,447	1,411	1,397	1,463
	供給力 ④	1,629	1,582	1,438	1,348	1,459	1,411	1,483	1,463
	(再掲)再エネ出力	(932)	(837)	(826)	(728)	(831)	(749)	(878)	(766)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤	51	0	89	45	12	0	86	0

再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
出力制御なし		11:30～12:00		出力制御なし		出力制御なし	
		45					

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）			81		82		83		84		
出力制御内容	発 信 日		07/25(金)16時頃 （前日指示）	07/26（土）実績 （速報）	07/26(土)16時頃 （前日指示）	07/27（日）実績 （速報）	08/01(金)16時頃 （前日指示）	08/02（土）実績 （速報）	08/02(土)16時頃 （前日指示）	08/03（日）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間		07/26（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/27（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/02（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/03（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ∫ 13時00分		11時30分 ∫ 12時00分		12時30分 ∫ 13時00分		11時30分 ∫ 12時00分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 40		0 ～ 140		0 ～ 11		0 ～ 49		
		エ リ ア 需 要 ①	1,252		1,282		1,025		1,176		1,185
	需給状況 （注2）		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	71	63	45	199	104	199	165
			域外送電 ③	106	106	192	192	237	237	215	215
			小 計	1,557	1,459	1,280	1,413	1,621	1,700	1,534	1,595
			供給力 ④	1,597	1,459	1,420	1,413	1,632	1,700	1,583	1,595
			（再掲）再エネ出力	(829)	(669)	(773)	(719)	(991)	(944)	(951)	(898)
			再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	40	0	140	0	11	0	49	0
			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし	出力制御なし			出力制御なし			出力制御なし	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			77		78		79		80	
出力制御内容	発 信 日		07/12(土)16時頃 （前日指示）	07/13（日）実績 （速報）	07/18(金)16時頃 （前日指示）	07/19（土）実績 （速報）	07/19(土)16時頃 （前日指示）	07/20（日）実績 （速報）	07/20(日)16時頃 （前日指示）	07/21（月）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		07/13（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/19（土） 8時00分～16時00分	07/19（土） 9時30分～14時00分	07/20（日） 8時00分～16時00分	07/20（日） 10時30分～13時30分	07/21（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		11時00分 ゝ 11時30分		11時30分 ゝ 12時00分	9時30分 ゝ 10時00分	11時30分 ゝ 12時00分	10時30分 ゝ 11時00分	11時30分 ゝ 12時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 130		0 ～ 200	53	0 ～ 135	46	0 ～ 56	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	996		1,104	1,095	1,052	1,005	1,082	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	95	59	95	108	231	183	197	167
		域外送電 ③	194	167	185	205	229	208	225	225
		小 計	1,285	1,330	1,375	1,365	1,465	1,473	1,638	1,627
		供給力 ④	1,415	1,330	1,575	1,418	1,600	1,519	1,694	1,627
		(再掲)再エネ出力	(641)	(460)	(813)	(616)	(805)	(722)	(893)	(805)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤	130	0	200	53	135	46	56	0	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし		11:00～11:30		11:30～12:00		出力制御なし	
					132		50			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			73		74		75		76	
出力制御内容	発 信 日		06/27(金)16時頃 （前日指示）	06/28（土）実績 （速報）	06/28(土)16時頃 （前日指示）	06/29（日）実績 （速報）	07/05(土)16時頃 （前日指示）	07/06（日）実績 （速報）	07/11(金)16時頃 （前日指示）	07/12（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		06/28（土） 8時00分～17時00分	06/28（土） 11時30分～14時30分	06/29（日） 8時00分～17時00分	06/29（日） 9時30分～13時30分	07/06（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/12（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時00分 ┆ 11時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時30分 ┆ 12時00分		12時30分 ┆ 13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 75	11	0 ～ 66	2	0 ～ 3		0 ～ 6	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1,150	1,131	1,123	1,096	1,186		1,157	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	231	210	231	191	231	178	95	▲ 2
		域外送電 ③	183	175	190	193	166	153	216	216
		小 計	1,564	1,516	1,544	1,480	1,583	1,488	1,396	1,435
		供給力 ④	1,639	1,527	1,610	1,482	1,586	1,488	1,402	1,435
	(再掲)再エネ出力		(933)	(848)	(909)	(784)	(868)	(795)	(631)	(599)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		75	11	66	2	3	0	6	0
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:00～12:30		10:30～11:00		出力制御なし		出力制御なし	
			24		18					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		69		70		71		72	
出力制御内容	発 信 日	06/21(土)16時頃 （前日指示）	06/22（日）実績 （速報）	06/24(火)16時頃 （前日指示）	06/25（水）実績 （速報）	06/25(水)16時頃 （前日指示）	06/26（木）実績 （速報）	06/26(木)16時頃 （前日指示）	06/27（金）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/22（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/25（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/26（木） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/27（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ∟ 12時00分		12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分			
	再エネ出力制御量	0 ～ 27		0 ～ 83		0 ～ 113		0 ～ 51	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	995	1,030	1,175	1,187	1,185	1,138	1,215	1,211
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	95	198	144	163	75	197	64
	域外送電 ③	187	187	203	203	207	207	185	185
	小 計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,460
	供給力 ④	1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,460
	（再掲）再エネ出力	(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(760)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	27	0	83	0	113	0	51	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			出力制御なし				出力制御なし		
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量	
				出力制御なし				出力制御なし	
					再エネ出力最大制御量				
						再エネ出力最大制御量			
						出力制御なし			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			65		66		67		68	
出力制御内容	発 信 日		06/17(火)16時頃 （前日指示）	06/18（水）実績 （速報）	06/18(水)16時頃 （前日指示）	06/19（木）実績 （速報）	06/19(木)16時頃 （前日指示）	06/20（金）実績 （速報）	06/20(金)16時頃 （前日指示）	06/21（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		06/18（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19（木） 8時00分～17時00分	06/19（木） 9時30分～13時00分	06/20（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61		0 ～ 223	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1, 205		1, 183	1, 240	1, 230		1, 220	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	91	198	170	172	113	198	79
		域外送電 ③	164	164	199	199	215	215	73	73
		小 計	1, 567	1, 438	1, 637	1, 599	1, 607	1, 588	1, 406	1, 263
	供給力 ④		1, 684	1, 438	1, 696	1, 603	1, 668	1, 588	1, 629	1, 263
	(再掲)再エネ出力		(924)	(725)	(924)	(825)	(928)	(824)	(920)	(587)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		117	0	59	4	61	0	223	0
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			出力制御なし		10:30～11:00			出力制御なし		出力制御なし
					20					

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]																				
通し番号 （注1）			61		62		63		64											
出力制御内容	発 信 日		06/12(木)16時頃 （前日指示）	06/13（金）実績 （速報）	06/14(土)16時頃 （前日指示）	06/15（日）実績 （速報）	06/15(日)16時頃 （前日指示）	06/16（月）実績 （速報）	06/16(月)16時頃 （前日指示）	06/17（火）実績 （速報）										
			再エネ出力制御期間 06/13（金） 8時00分～17時00分		06/15（日） 8時00分～17時00分		06/16（月） 8時00分～17時00分		06/17（火） 8時00分～17時00分 10時30分～13時30分											
	最大余剰電力発生時刻 12時30分 13時00分										出力制御なし		12時00分 12時30分		出力制御なし		12時30分 13時00分		出力制御なし	
			再エネ出力制御量 0 ～ 28		0 ～ 116		0 ～ 174		0 ～ 79											
	エリア需要 ①										1,015		1,074		985		932		1,175	
	需給状況 （注2）		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②		232		110		232		123		198		129		165		153	
			域外送電 ③		57		57		82		57		186		186		184		100	
			小 計		1,304		1,241		1,299		1,112		1,559		1,522		1,544		1,412	
			供給力 ④		1,332		1,241		1,415		1,112		1,733		1,522		1,623		1,456	
			(再掲)再エネ出力		(659)		(565)		(800)		(354)		(957)		(537)		(932)		(784)	
			再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		28		0		116		0		174		0		79		44	
				再エネ出力最大制御量						再エネ出力最大制御量						再エネ出力最大制御量				
				出力制御なし						出力制御なし						出力制御なし		11:00～11:30		
																76				

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		57		58		59		60		
出力制御内容	発 信 日	06/03(火)16時頃 （前日指示）	06/04（水）実績 （速報）	06/04(水)16時頃 （前日指示）	06/05（木）実績 （速報）	06/05(木)16時頃 （前日指示）	06/06（金）実績 （速報）	06/06(金)16時頃 （前日指示）	06/07（土）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間	06/04（水） 8時00分～17時00分	06/04（水） 8時00分～16時30分	06/05（木） 8時00分～17時00分	06/05（木） 8時00分～16時00分	06/06（金） 8時00分～17時00分	06/06（金） 9時30分～13時30分	06/07（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	10時00分 ┆ 10時30分	12時00分 ┆ 12時30分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62	0 ～ 224		
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	989	918	980	912	965	958	873	867
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	96	87	164	158	232	131	232	162
		域外送電 ③	157	157	169	169	183	181	151	151
		小 計	1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
		供給力 ④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
		(再掲)再エネ出力	(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	327	360	211	232	104	62	224	0	

再エネ出力最大制御量	12:00～12:30	360

再エネ出力最大制御量	10:00～10:30	235

再エネ出力最大制御量	10:30～11:00	73

再エネ出力最大制御量	出力制御なし
------------	--------

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			53		54		55		56	
出力制御内容	発 信 日		05/29(木)16時頃 （前日指示）	05/30（金）実績 （速報）	05/30(金)16時頃 （前日指示）	05/31（土）実績 （速報）	05/31(土)16時頃 （前日指示）	06/01（日）実績 （速報）	06/02(月)16時頃 （前日指示）	06/03（火）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		05/30（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31（土） 8時00分～17時00分	05/31（土） 8時00分～17時00分	06/01（日） 8時00分～17時00分	06/01（日） 7時30分～17時00分	06/03（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ゝ 13時00分		12時00分 ゝ 12時30分	11時00分 ゝ 11時30分	12時00分 ゝ 12時30分	11時00分 ゝ 11時30分	12時30分 ゝ 13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 175		11 ～ 487	387	2 ～ 428	410	0 ～ 288	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	881		879	751	805	770	710	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	33	164	137	164	143	96	52
		域外送電 ③	185	199	165	166	178	177	179	196
		小 計	1, 230	1, 111	1, 080	1, 108	1, 112	1, 030	1, 120	1, 179
		供給力 ④	1, 405	1, 111	1, 567	1, 495	1, 540	1, 440	1, 408	1, 179
	(再掲)再エネ出力		(822)	(478)	(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		175	0	487	387	428	410	288	0	
			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
			出力制御なし	10:30～11:00			12:00～12:30			出力制御なし
				393			424			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月29日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		49		50		51		52			
出力制 御内容	発 信 日	05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25 (日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26 (月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27 (火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28 (水) 実績 (速報)		
	再エネ 出力制御期間	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 12時00分～14時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分		
需給状 況 (注2)	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 ㄱ	10時30分 ㄱ	12時30分 ㄱ	12時00分 ㄱ	12時30分 ㄱ	12時30分 ㄱ	12時30分 ㄱ	10時00分 ㄱ		
		13時00分	11時00分	13時00分	12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	10時30分		
	再エネ出力制御量	12 ～ 439	79	0 ～ 190	10	2 ～ 371	227	1 ～ 263	125		
	エリ ア 需 要	①	731	725	915	789	831	889	925	897	
		大容 量蓄 電池 の充 電 ・揚 水運 転	②	164	143	164	155	164	150	164	88
			③	174	176	184	184	185	185	186	184
	小 計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275	1,169		
	供 給 力	④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538	1,294	
	(再掲)再エネ出力		(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	⑤	439	79	190	10	371	227	263	125		

再エネ出力最大制御量
12:00~12:30
138

再エネ出力最大制御量
12:30~13:00
62

再エネ出力最大制御量
12:30~13:00
227

再エネ出力最大制御量
10:30~11:00
128

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)			45		46		47		48	
出力制御内容	発 信 日		05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19 (月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20 (火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22 (木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23 (金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		05/19 (月) 8時00分～17時00分	05/19 (月) 10時30分～12時30分	05/20 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22 (木) 8時00分～17時00分	05/22 (木) 12時00分～14時30分	05/23 (金) 8時00分～17時00分	05/23 (金) 9時30分～14時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分
	再エネ出力制御量		0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195	120	0 ～ 267	81
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	871	872	921		1,005	955	948	985
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	69	164	129	164	117	164	135
		域外送電 ③	144	144	146	146	151	151	172	172
		小 計	1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
		供給力 ④	1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
	(再掲)再エネ出力		(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		342	3	273	0	195	120	267	81
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
			10:30～11:00		出力制御なし			12:30～13:00		
			3					120		
								81		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 （注1）			41		42		43		44		
出力制御内容	発 信 日		05/13(火)16時頃 （前日指示）	05/14（水）実績 （速報）	05/14(水)16時頃 （前日指示）	05/15（木）実績 （速報）	05/16(金)16時頃 （前日指示）	05/17（土）実績 （速報）	05/17(土)16時頃 （前日指示）	05/18（日）実績 （速報）	
			05/14（水） 8時00分～17時00分	05/14（水） 8時00分～16時00分	05/15（木） 8時00分～17時00分	05/15（木） 9時00分～13時30分	05/17（土） 8時00分～17時00分	05/18（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	出力制御なし	
	最大余剰電力 発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	13時00分 ┆ 13時30分			
			再エネ出力制御量		0 ～ 363	292	0 ～ 212	77			0 ～ 196
	需給状況 （注2）		エリア需要 ①	850	860	885	862	816			833
			大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
			域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
			小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
			供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
			(再掲)再エネ出力	(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)
			再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	363	292	212	77	196	0	336	0
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
				12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし	
				292		77					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		37		38		39		40		
出力制御内容	発 信 日	05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10（土）実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11（日）実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12（月）実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13（火）実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/10（土） 8時00分～17時00分	05/10（土） 8時00分～16時00分	05/11（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12（月） 8時00分～17時00分	05/12（月） 8時30分～16時00分	05/13（火） 8時00分～17時00分	05/13（火） 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445	413	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	756	755		714	706	855	828	841
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83	
	域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151	
	小 計	1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076	
	供給力 ④	1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489	
	(再掲)再エネ出力	(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)	
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	396	265	253	0	411	422	445	413	

再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
12:30～13:00		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00	
265				422		413	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）		33		34		35		36		
出力制 御 内 容	発 信 日		05/04（日）16時頃 （前日指示）	05/05（月）実績 （速報）	05/05（月）16時頃 （前日指示）	05/06（火）実績 （速報）	05/06（火）16時頃 （前日指示）	05/07（水）実績 （速報）	05/07（水）16時頃 （前日指示）	05/08（木）実績 （速報）
	再エネ 出力制御期間		05/05（月） 8時00分～17時00分	05/05（月） 8時00分～16時00分	05/06（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07（水） 8時00分～17時00分	05/07（水） 8時00分～17時00分	05/08（木） 8時00分～17時00分	05/08（木） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力 発生時刻		11時30分 ┆ 12時00分	9時30分 ┆ 10時00分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 363	404	0 ～ 152		6 ～ 326	243	7 ～ 316	252
	需給状 況 （注2）	エリア需要 ①	721	659	726		748	761	817	811
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	232	160	232	55	232	218	232	192
		域外送電 ③	115	67	174	174	170	170	170	170
		小 計	1,068	886	1,132	977	1,163	1,205	1,213	1,192
		供給力 ④	1,431	1,290	1,284	977	1,489	1,448	1,529	1,444
	(再掲)再エネ出力		(930)	(781)	(735)	(331)	(949)	(934)	(973)	(894)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤		363	404	152	0	326	243	316	252	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			9:30～10:00				12:30～13:00		12:00～12:30	
			404		出力制御なし		243		252	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制御内容	発 信 日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01 (木) 実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02 (金) 実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03 (土) 実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/01 (木) 8時00分～17時00分	05/01 (木) 12時00分～13時30分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	11時30分 ゝ 12時00分	11時30分 ゝ 12時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時00分 ゝ 12時30分
		再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509
		エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193
		域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140
		小 計	1, 078	1, 017	1, 105	1, 109	1, 022	996	993	986
		供給力 ④	1, 325	1, 036	1, 490	1, 505	1, 480	1, 382	1, 487	1, 495
		(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1, 006)	(975)	(832)	(985)	(976)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509	
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00			12:00～12:30			12:00～12:30		
		25			396			509		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月29日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]													
通し番号 (注1)			25		26		27		28				
出力制御内容	発 信 日		04/26(土)16時頃 (前日指示)	04/27 (日) 実績 (速報)	04/27(日)16時頃 (前日指示)	04/28 (月) 実績 (速報)	04/28(月)16時頃 (前日指示)	04/29 (火) 実績 (速報)	04/29(火)16時頃 (前日指示)	04/30 (水) 実績 (速報)			
	再エネ出力制御期間		04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/28 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 9時00分～15時30分			
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 S 12時30分	11時30分 S 12時00分	12時30分 S 13時00分		12時30分 S 13時00分	12時00分 S 12時30分	12時00分 S 12時30分				
	再エネ出力制御量		4 ～ 363	429	0 ～ 240		3 ～ 432	424	0 ～ 276	284			
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	706	755	723		823	766	776	806	809		
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	186	232	106	232	208	232	185			
		域外送電 ③	136	136	136	136	136	136	136	136			
		小 計		1,074	1,077	1,091	1,065	1,134	1,120	1,174	1,130		
		供給力 ④		1,437	1,506	1,331	1,065	1,566	1,544	1,450	1,414		
		(再掲)再エネ出力		(937)	(998)	(827)	(367)	(1,062)	(1,034)	(942)	(895)		
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		363	429	240	0	432	424	276	284				
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			11:30～12:00				11:00～11:30				12:00～12:30		
			429				434				284		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	04/22(火)16時頃 (前日指示)	04/23（水）実績 (速報)	04/23(水)16時頃 (前日指示)	04/24（木）実績 (速報)	04/24(木)16時頃 (前日指示)	04/25（金）実績 (速報)	04/25(金)16時頃 (前日指示)	04/26（土）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/23（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/25（金） 8時00分～17時00分	04/25（金） 12時00分～13時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	862	893	836	892	832	841	785	794
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
	域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
	小 計	1, 251	1, 231	1, 211	1, 214	1, 202	1, 136	1, 153	1, 141
	供給力 ④	1, 258	1, 231	1, 592	1, 561	1, 452	1, 150	1, 561	1, 533
	(再掲)再エネ出力	(695)	(367)	(1, 045)	(1, 004)	(913)	(546)	(1, 066)	(1, 031)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	7	0	381	347	250	14	408	392	

再エネ出力最大制御量	出力制御なし	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			
					12:00～12:30	12:30～13:00	12:00～12:30
					362	16	392

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)			17		18		19		20	
出力制御内容	発 信 日		04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18 (金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19 (土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20 (日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21 (月) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		04/18 (金) 8時00分～17時00分	04/18 (金) 11時00分～14時30分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/20 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21 (月) 8時00分～17時00分	04/21 (月) 9時00分～15時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分	13時00分 ┆ 13時30分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分
	再エネ出力制御量		0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257		0 ～ 314	279
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676		761	856
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150
		域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143
		小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217
	供給力 ④		1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496
	(再掲)再エネ出力		(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		271	154	440	359	257	0	314	279
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			12:30～13:00		11:30～12:00			出力制御なし		12:30～13:00
			154		359					279

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 （注1）			13		14		15		16		
出力制 御内 容	発 信 日		04/13(日)16時頃 （前日指示）	04/14（月）実績 （速報）	04/14(月)16時頃 （前日指示）	04/15（火）実績 （速報）	04/15(火)16時頃 （前日指示）	04/16（水）実績 （速報）	04/16(水)16時頃 （前日指示）	04/17（木）実績 （速報）	
	再エネ 出力制御期間		04/14（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15（火） 8時00分～17時00分	04/15（火） 11時00分～15時30分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/17（木） 8時00分～17時00分	04/17（木） 9時30分～14時30分	
	最大余剰電力 発生時刻		12時30分 ｳ 13時00分		12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時00分 ｳ 12時30分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 196		0 ～ 332	263	13 ～ 418	324	0 ～ 269	206	
	需給状 況 （注2）	エリア需要 ①	813		932	862	967	826	872	846	894
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	232	32	232	127	164	145	232	125	
		域外送電 ③	143	143	143	143	143	143	143	143	
		小 計		1, 188	1, 107	1, 237	1, 237	1, 133	1, 160	1, 221	1, 162
		供給力 ④	1, 384	1, 107	1, 569	1, 500	1, 551	1, 484	1, 490	1, 368	
	(再掲)再エネ出力		(851)	(364)	(1, 022)	(919)	(1, 014)	(938)	(949)	(804)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		196	0	332	263	418	324	269	206	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量				
			出力制御なし				再エネ出力最大制御量				
							12:30～13:00				
						263					
									再エネ出力最大制御量		
									12:30～13:00		
									324		
											再エネ出力最大制御量
											12:00～12:30
											206

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		9		10		11		12		
出力制御内容	発 信 日	04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09（水）実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11（金）実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12（土）実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13（日）実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/09（水） 8時00分～17時00分	04/09（水） 08時00分～17時00分	04/11（金） 8時00分～17時00分	04/11（金） 09時00分～16時00分	04/12（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13（日） 8時00分～17時00分	04/13（日） 08時30分～16時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	10時00分 ∟ 10時30分		12時30分 ∟ 13時00分	10時30分 ∟ 11時00分	
	再エネ出力制御量	10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324		0 ～ 487	446	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	846	854	846	868		707	764	706
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232	126	232	150	
	域外送電 ③	142	142	143	143	98	99	134	122	
	小 計	1,152	1,128	1,187	1,150	1,037	989	1,072	999	
	供給力 ④	1,560	1,513	1,580	1,487	1,361	989	1,559	1,445	
	(再掲)再エネ出力	(1,013)	(947)	(1,027)	(932)	(816)	(357)	(1,033)	(900)	
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	408	385	393	337	324	0	487	446	

再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量
12:30～13:00	12:00～12:30	出力制御なし	10:30～11:00
385	337		446

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]													
通し番号 (注1)			1		2		3		4				
出力制御内容	発 信 日		03/31(月)16時頃 (前日指示)	04/01 (火) 実績 (速報)	04/01(火)16時頃 (前日指示)	04/02 (水) 実績 (速報)	04/02(水)16時頃 (前日指示)	04/03 (木) 実績 (速報)	04/03(木)16時頃 (前日指示)	04/04 (金) 実績 (速報)			
	再エネ出力制御期間		04/01 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02 (水) 8時00分～17時00分	04/02 (水) 10時30分～14時30分	04/03 (木) 8時00分～17時00分	04/03 (木) 10時00分～15時00分	04/04 (金) 8時00分～17時00分	04/04 (金) 9時00分～16時00分			
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 227		0 ～ 293	122	0 ～ 290	178	0 ～ 421	388			
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	853		996	882	939	886	914	876	909		
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	103	199	93	199	172	167	133			
		域外送電 ③	226	186	221	221	226	226	226	226			
		小 計	1, 278	1, 285	1, 302	1, 253	1, 311	1, 312	1, 269	1, 268			
	供給力 ④		1, 505	1, 285	1, 595	1, 375	1, 601	1, 490	1, 690	1, 656			
	(再掲)再エネ出力		(907)	(339)	(997)	(748)	(939)	(826)	(1, 010)	(979)			
再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		227	0	293	122	290	178	421	388				
				再エネ出力最大制御量						再エネ出力最大制御量			
				出力制御なし		再エネ出力最大制御量						再エネ出力最大制御量	
						12:30～13:00		12:30～13:00					
						122		12:00～12:30				12:30～13:00	
								197				388	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】