

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		89		90					
出力制御内容	発 信 日	10/01(水) 16時頃 (前日指示)	10/02(木) 実績 (速報)	10/04(土) 16時頃 (前日指示)					
	再エネ出力制御期間	10/02(木) 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/05(日) 8時00分～16時00分					
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∩ 13時00分		12時00分 ∩ 12時30分					
	再エネ出力制御量	0 ～ 21		0 ～ 116					
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,073	1,118	932					
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	223	163	223					
	域外送電 ③	164	164	180					
	小 計	1,460	1,445	1,335					
	供給力 ④	1,481	1,445	1,451					
(再掲)再エネ出力		(848)	(832)	(865)					
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		21	0	116					
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし							

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 (注1)		85		86		87		88	
出力制御内容	発 信 日	08/12(火)16時頃 (前日指示)	08/13 (水) 実績 (速報)	09/20(土)16時頃 (前日指示)	09/21 (日) 実績 (速報)	09/29(月)16時頃 (前日指示)	09/30 (火) 実績 (速報)	09/30(火)16時頃 (前日指示)	10/01 (水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	08/13 (水) 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/21 (日) 8時00分～16時00分	09/21 (日) 11時30分～14時00分	09/30 (火) 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/01 (水) 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∫ 12時30分		11時30分 ∫ 12時00分	11時30分 ∫ 12時00分	12時00分 ∫ 12時30分		12時00分 ∫ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 51		0 ～ 89	45	0 ～ 12		0 ～ 86	
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	1, 106	1, 239	966	967	994	1, 072	1, 020	1, 154
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	257	128	257	210	257	143	223	155
	域外送電 ③	215	215	126	126	196	196	154	154
	小 計	1, 578	1, 582	1, 349	1, 303	1, 447	1, 411	1, 397	1, 463
	供給力 ④	1, 629	1, 582	1, 438	1, 348	1, 459	1, 411	1, 483	1, 463
(再掲)再エネ出力	(932)	(837)	(826)	(728)	(831)	(749)	(878)	(766)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	51	0	89	45	12	0	86	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		11:30～12:00		出力制御なし		出力制御なし	
				45					

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		81		82		83		84		
出力制御内容	発 信 日	07/25(金)16時頃 (前日指示)	07/26(土)実績 (速報)	07/26(土)16時頃 (前日指示)	07/27(日)実績 (速報)	08/01(金)16時頃 (前日指示)	08/02(土)実績 (速報)	08/02(土)16時頃 (前日指示)	08/03(日)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	07/26(土) 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/27(日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/02(土) 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/03(日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }		11時30分 }		12時30分 }		11時30分 }		
		13時00分		12時00分		13時00分		12時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 40		0 ～ 140		0 ～ 11		0 ～ 49		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	1,252	1,282	1,025	1,176	1,185	1,359	1,120	1,215
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	71	63	45	199	104	199	165
		域外送電 ③	106	106	192	192	237	237	215	215
		小 計	1,557	1,459	1,280	1,413	1,621	1,700	1,534	1,595
		供給力 ④	1,597	1,459	1,420	1,413	1,632	1,700	1,583	1,595
		(再掲)再エネ出力	(829)	(669)	(773)	(719)	(991)	(944)	(951)	(898)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	40	0	140	0	11	0	49	0
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし			出力制御なし			出力制御なし		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 ^(注1)		77		78		79		80		[万kW]
出力制御内容	発 信 日	07/12(土)16時頃 (前日指示)	07/13 (日) 実績 (速報)	07/18(金)16時頃 (前日指示)	07/19 (土) 実績 (速報)	07/19(土)16時頃 (前日指示)	07/20 (日) 実績 (速報)	07/20(日)16時頃 (前日指示)	07/21 (月) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	07/13 (日) 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/19 (土) 8時00分～16時00分	07/19 (土) 9時30分～14時00分	07/20 (日) 8時00分～16時00分	07/20 (日) 10時30分～13時30分	07/21 (月) 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	11時00分 ∫ 11時30分		11時30分 ∫ 12時00分	9時30分 ∫ 10時00分	11時30分 ∫ 12時00分	10時30分 ∫ 11時00分	11時30分 ∫ 12時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 130		0 ～ 200	53	0 ～ 135	46	0 ～ 56		
	需給状況 ^(注2)									
	エリア需要 ①	996	1, 104	1, 095	1, 052	1, 005	1, 082	1, 216	1, 235	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	95	59	95	108	231	183	197	167	
	域外送電 ③	194	167	185	205	229	208	225	225	
	小 計	1, 285	1, 330	1, 375	1, 365	1, 465	1, 473	1, 638	1, 627	
	供給力 ④	1, 415	1, 330	1, 575	1, 418	1, 600	1, 519	1, 694	1, 627	
	(再掲)再エネ出力	(641)	(460)	(813)	(616)	(805)	(722)	(893)	(805)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	130	0	200	53	135	46	56	0		
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				11:00～11:30			
							132			
							再エネ出力最大制御量			
							11:30～12:00			
							50			
							出力制御なし			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		69		70		71		72	
出力制御内容	発 信 日	06/21(土)16時頃 (前日指示)	06/22(日) 実績 (速報)	06/24(火)16時頃 (前日指示)	06/25(水) 実績 (速報)	06/25(水)16時頃 (前日指示)	06/26(木) 実績 (速報)	06/26(木)16時頃 (前日指示)	06/27(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/22(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/25(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/26(木) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/27(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ∫ 12時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 27		0 ～ 83		0 ～ 113		0 ～ 51	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	995	1,030	1,175	1,187	1,185	1,138	1,215	1,211
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	95	198	144	163	75	197	64
	域外送電 ③	187	187	203	203	207	207	185	185
	小 計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,460
	供給力 ④	1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,460
(再掲)再エネ出力		(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(760)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		27	0	83	0	113	0	51	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月4日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		65		66		67		68	
出力制御内容	発 信 日	06/17(火)16時頃 （前日指示）	06/18（水）実績 （速報）	06/18(水)16時頃 （前日指示）	06/19（木）実績 （速報）	06/19(木)16時頃 （前日指示）	06/20（金）実績 （速報）	06/20(金)16時頃 （前日指示）	06/21（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/18（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19（木） 8時00分～17時00分	06/19（木） 9時30分～13時00分	06/20（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分			
	再エネ出力制御量	0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61		0 ～ 223	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1, 205	1, 183	1, 240	1, 230	1, 220	1, 260	1, 135	1, 111
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	91	198	170	172	113	198	79
	域外送電 ③	164	164	199	199	215	215	73	73
	小 計	1, 567	1, 438	1, 637	1, 599	1, 607	1, 588	1, 406	1, 263
	供給力 ④	1, 684	1, 438	1, 696	1, 603	1, 668	1, 588	1, 629	1, 263
（再掲）再エネ出力	(924)	(725)	(924)	(825)	(928)	(824)	(920)	(587)	
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	117	0	59	4	61	0	223	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			出力制御なし				出力制御なし		
				再エネ出力最大制御量					
				10:30～11:00					
				20					
							出力制御なし		
							出力制御なし		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)		61		62		63		64			
出力制御内容	発 信 日	06/12(木)16時頃 (前日指示)	06/13 (金) 実績 (速報)	06/14(土)16時頃 (前日指示)	06/15 (日) 実績 (速報)	06/15(日)16時頃 (前日指示)	06/16 (月) 実績 (速報)	06/16(月)16時頃 (前日指示)	06/17 (火) 実績 (速報)		
	再エネ出力制御期間	06/13 (金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/15 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/16 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/17 (火) 8時00分～17時00分	06/17 (火) 10時30分～13時30分		
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時00分 ∫ 12時30分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分			
	再エネ出力制御量	0 ～ 28		0 ～ 116		0 ～ 174		0 ～ 79	44		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①		1, 015		1, 074		985	932	1, 175	1, 207
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	110	232	123	198	129	165	153	
		域外送電 ③	57	57	82	57	186	186	184	100	
		小 計	1, 304	1, 241	1, 299	1, 112	1, 559	1, 522	1, 544	1, 412	
		供給力 ④	1, 332	1, 241	1, 415	1, 112	1, 733	1, 522	1, 623	1, 456	
		(再掲)再エネ出力	(659)	(565)	(800)	(354)	(957)	(537)	(932)	(784)	
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	28	0	116	0	174	0	79	44	
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
				出力制御なし				出力制御なし	11:00～11:30		
									76		

2025年10月4日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		57		58		59		60	
出力制御内容	発 信 日	06/03(火)16時頃 (前日指示)	06/04(水) 実績 (速報)	06/04(水)16時頃 (前日指示)	06/05(木) 実績 (速報)	06/05(木)16時頃 (前日指示)	06/06(金) 実績 (速報)	06/06(金)16時頃 (前日指示)	06/07(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/04(水) 8時00分～17時00分	06/04(水) 8時00分～16時30分	06/05(木) 8時00分～17時00分	06/05(木) 8時00分～16時00分	06/06(金) 8時00分～17時00分	06/06(金) 9時30分～13時30分	06/07(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	10時00分 ┆ 10時30分	12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62	0 ～ 224	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	989	918	980	912	965	958	873	867
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	96	87	164	158	232	131	232	162
	域外送電 ③	157	157	169	169	183	181	151	151
	小 計	1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
	供給力 ④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
(再掲)再エネ出力		(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)
再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④)		⑤ 327	360	211	232	104	62	224	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:00～12:30		10:00～10:30		10:30～11:00			
		360		235		73		出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 (注1)		53		54		55		56	
出力制御内容	発 信 日	05/29(木)16時頃 (前日指示)	05/30(金)実績 (速報)	05/30(金)16時頃 (前日指示)	05/31(土)実績 (速報)	05/31(土)16時頃 (前日指示)	06/01(日)実績 (速報)	06/02(月)16時頃 (前日指示)	06/03(火)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/30(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31(土) 8時00分～17時00分	05/31(土) 8時00分～17時00分	06/01(日) 8時00分～17時00分	06/01(日) 7時30分～17時00分	06/03(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時00分 ∫ 12時30分	11時00分 ∫ 11時30分	12時00分 ∫ 12時30分	11時00分 ∫ 11時30分	12時30分 ∫ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 175		11 ～ 487	387	2 ～ 428	410	0 ～ 288	
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	881	879	751	805	770	710	845	931
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	33	164	137	164	143	96	52
	域外送電 ③	185	199	165	166	178	177	179	196
	小 計	1,230	1,111	1,080	1,108	1,112	1,030	1,120	1,179
	供給力 ④	1,405	1,111	1,567	1,495	1,540	1,440	1,408	1,179
	(再掲)再エネ出力	(822)	(478)	(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	175	0	487	387	428	410	288	0
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし				12:00～12:30	出力制御なし	
				10:30～11:00					
				393			424		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		49		50		51		52		
出力制御内容	発 信 日	05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25 (日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26 (月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27 (火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 12時00分～14時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	10時30分 }	12時30分 }	12時00分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	10時00分 }	
		13時00分	11時00分	13時00分	12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	10時30分	
	再エネ出力制御量	12 ～ 439	79	0 ～ 190	10	2 ～ 371	227	1 ～ 263	125	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	731	725	915	789	831	889	925	897
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	143	164	155	164	150	164	88
		域外送電 ③	174	176	184	184	185	185	186	184
		小 計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275	1,169
		供給力 ④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538	1,294
		(再掲)再エネ出力	(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	439	79	190	10	371	227	263	125
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:00～12:30		12:30～13:00		12:30～13:00		10:30～11:00		
		138		62		227		128		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		45		46		47		48		
出力制御内容	発 信 日	05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19 (月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20 (火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22 (木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23 (金) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/19 (月) 8時00分～17時00分	05/19 (月) 10時30分～12時30分	05/20 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22 (木) 8時00分～17時00分	05/22 (木) 12時00分～14時30分	05/23 (金) 8時00分～17時00分	05/23 (金) 9時30分～14時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195	120	0 ～ 267	81	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	871	872	921	1,005	955	948	985	941
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	69	164	129	164	117	164	135
		域外送電 ③	144	144	146	146	151	151	172	172
		小 計	1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
		供給力 ④	1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
		(再掲)再エネ出力	(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	342	3	273	0	195	120	267	81
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			10:30～11:00		出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30	
			3				120		81	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月4日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		41		42		43		44		
出力制御内容	発 信 日	05/13(火)16時頃 (前日指示)	05/14 (水) 実績 (速報)	05/14(水)16時頃 (前日指示)	05/15 (木) 実績 (速報)	05/16(金)16時頃 (前日指示)	05/17 (土) 実績 (速報)	05/17(土)16時頃 (前日指示)	05/18 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/14 (水) 8時00分～17時00分	05/14 (水) 8時00分～16時00分	05/15 (木) 8時00分～17時00分	05/15 (木) 9時00分～13時30分	05/17 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/18 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆		13時00分 ┆		
		12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分		13時30分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	292	0 ～ 212	77	0 ～ 196				0 ～ 336
	需給状況 ^(注2)	エリア需要 ①	850	860	885	862	816	833	752	738
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
		域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
		小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
		供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
(再掲)再エネ出力		(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	363	292	212	77	196	0	336	0		
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし		
		292		77						

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月4日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)			37		38		39		40	
出力制御内容	発 信 日		05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10 (土) 実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11 (日) 実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12 (月) 実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13 (火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		05/10 (土) 8時00分～17時00分	05/10 (土) 8時00分～16時00分	05/11 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12 (月) 8時00分～17時00分	05/12 (月) 8時30分～16時00分	05/13 (火) 8時00分～17時00分	05/13 (火) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 S	12時30分 S	11時30分 S		12時30分 S	12時00分 S	12時30分 S	12時30分 S
			12時30分	13時00分	12時00分		13時00分	12時30分	13時00分	13時00分
	再エネ出力制御量		0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445	413
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	756	755	714	706	855	828	841	842
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83
		域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151
		小 計	1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076
		供給力 ④	1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489
(再掲)再エネ出力		(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		396	265	253	0	411	422	445	413	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			12:30～13:00				12:00～12:30			
			265				422			
					出力制御なし				12:30～13:00	
									413	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		33		34		35		36		
出力制御内容	発 信 日	05/04(日)16時頃 (前日指示)	05/05(月)実績 (速報)	05/05(月)16時頃 (前日指示)	05/06(火)実績 (速報)	05/06(火)16時頃 (前日指示)	05/07(水)実績 (速報)	05/07(水)16時頃 (前日指示)	05/08(木)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/05(月) 8時00分～17時00分	05/05(月) 8時00分～16時00分	05/06(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 \$ 12時00分	9時30分 \$ 10時00分	12時30分 \$ 13時00分		12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	404	0 ～ 152		6 ～ 326	243	7 ～ 316	252	
	需給状況 (注2)									
	エリア需要 ①	721	659	726	748	761	817	811	830	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	160	232	55	232	218	232	192	
	域外送電 ③	115	67	174	174	170	170	170	170	
	小 計	1,068	886	1,132	977	1,163	1,205	1,213	1,192	
	供給力 ④	1,431	1,290	1,284	977	1,489	1,448	1,529	1,444	
(再掲)再エネ出力		(930)	(781)	(735)	(331)	(949)	(934)	(973)	(894)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		363	404	152	0	326	243	316	252	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			9:30～10:00				12:30～13:00		12:00～12:30	
			404		出力制御なし		243		252	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制御内容	発 信 日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01 (木) 実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02 (金) 実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03 (土) 実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/01 (木) 8時00分～17時00分	05/01 (木) 12時00分～13時30分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	12時00分 }	12時30分 }	12時00分 }	11時30分 }	11時30分 }	12時00分 }	12時00分 }	
		13時00分	12時30分	13時00分	12時30分	12時00分	12時00分	12時30分	12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193	
	域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140	
	小 計	1, 078	1, 017	1, 105	1, 109	1, 022	996	993	986	
	供給力 ④	1, 325	1, 036	1, 490	1, 505	1, 480	1, 382	1, 487	1, 495	
	(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1, 006)	(975)	(832)	(985)	(976)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:00～12:30		11:30～12:00		12:00～12:30		
		25		396		386		509		

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		25		26		27		28		
出力制御内容	発 信 日	04/26(土)16時頃 (前日指示)	04/27 (日) 実績 (速報)	04/27(日)16時頃 (前日指示)	04/28 (月) 実績 (速報)	04/28(月)16時頃 (前日指示)	04/29 (火) 実績 (速報)	04/29(火)16時頃 (前日指示)	04/30 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/28 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 9時00分～15時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 }	11時30分 }	12時30分 }		12時30分 }	12時30分 }	12時00分 }	12時00分 }	
		12時30分	12時00分	13時00分		13時00分	13時00分	12時30分	12時30分	
	再エネ出力制御量	4 ～ 363	429	0 ～ 240		3 ～ 432	424	0 ～ 276	284	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	706	755	723	823	766	776	806	809
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	186	232	106	232	208	232	185
		域外送電 ③	136	136	136	136	136	136	136	136
		小 計	1, 074	1, 077	1, 091	1, 065	1, 134	1, 120	1, 174	1, 130
		供給力 ④	1, 437	1, 506	1, 331	1, 065	1, 566	1, 544	1, 450	1, 414
		(再掲)再エネ出力	(937)	(998)	(827)	(367)	(1, 062)	(1, 034)	(942)	(895)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	363	429	240	0	432	424	276	284
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			11:30～12:00				11:00～11:30			
		429		出力制御なし		434		12:00～12:30		
								284		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	04/22(火)16時頃 (前日指示)	04/23（水）実績 (速報)	04/23(水)16時頃 (前日指示)	04/24（木）実績 (速報)	04/24(木)16時頃 (前日指示)	04/25（金）実績 (速報)	04/25(金)16時頃 (前日指示)	04/26（土）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/23（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/25（金） 8時00分～17時00分	04/25（金） 12時00分～13時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時00分 ∫ 12時30分	12時00分 ∫ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	862	893	836	892	832	841	785	794
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
	域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
	小 計	1,251	1,231	1,211	1,214	1,202	1,136	1,153	1,141
	供給力 ④	1,258	1,231	1,592	1,561	1,452	1,150	1,561	1,533
(再掲)再エネ出力		(695)	(367)	(1,045)	(1,004)	(913)	(546)	(1,066)	(1,031)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		7	0	381	347	250	14	408	392
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00		12:00～12:30	
				362		16		392	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		17		18		19		20		
出力制御内容	発 信 日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18(金)実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19(土)実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20(日)実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21(月)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/18(金) 8時00分～17時00分	04/18(金) 11時00分～14時30分	04/19(土) 8時00分～17時00分	04/19(土) 8時00分～17時00分	04/20(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21(月) 8時00分～17時00分	04/21(月) 9時00分～15時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	11時30分 }	13時00分 }		12時30分 }	12時30分 }	
		13時00分	13時00分	13時00分	12時00分	13時30分		13時00分	13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257		0 ～ 314	279	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676	761	856	924
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150
		域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143
		小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217
		供給力 ④	1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496
		(再掲)再エネ出力	(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	271	154	440	359	257	0	314	279
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
			12:30～13:00			11:30～12:00			12:30～13:00	
		154			359			279		
						再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
						出力制御なし			出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		13		14		15		16	
出力制御内容	発 信 日	04/13(日)16時頃 （前日指示）	04/14（月）実績 （速報）	04/14(月)16時頃 （前日指示）	04/15（火）実績 （速報）	04/15(火)16時頃 （前日指示）	04/16（水）実績 （速報）	04/16(水)16時頃 （前日指示）	04/17（木）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/14（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15（火） 8時00分～17時00分	04/15（火） 11時00分～15時30分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/17（木） 8時00分～17時00分	04/17（木） 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ～ 13時00分		12時30分 ～ 13時00分	12時30分 ～ 13時00分	12時30分 ～ 13時00分	12時30分 ～ 13時00分	12時30分 ～ 13時00分	12時00分 ～ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 196		0 ～ 332	263	13 ～ 418	324	0 ～ 269	206
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	932	862	967	826	872	846	894
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	32	232	127	164	145	232	125
		域外送電 ③	143	143	143	143	143	143	143
		小 計	1,107	1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162
		供給力 ④	1,107	1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368
		（再掲）再エネ出力	(364)	(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	0	332	263	418	324	269	206
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
			出力制御なし			12:30～13:00			12:00～12:30
						263			206
						324			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年10月4日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)			9		10		11		12	
出力制御内容	発 信 日		04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09(水)実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11(金)実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12(土)実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13(日)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		04/09(水) 8時00分～17時00分	04/09(水) 08時00分～17時00分	04/11(金) 8時00分～17時00分	04/11(金) 09時00分～16時00分	04/12(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13(日) 8時00分～17時00分	04/13(日) 08時30分～16時30分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時00分 ┆	10時00分 ┆		12時30分 ┆	10時30分 ┆
			13時00分	13時00分	13時00分	12時30分	10時30分		13時00分	11時00分
	再エネ出力制御量		10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324			0 ～ 487
	需給状況 ^(注2)	エリア需要 ①	846	854	846	868	707	764	706	727
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232	126	232	150
		域外送電 ③	142	142	143	143	98	99	134	122
		小 計	1,152	1,128	1,187	1,150	1,037	989	1,072	999
		供給力 ④	1,560	1,513	1,580	1,487	1,361	989	1,559	1,445
(再掲)再エネ出力		(1,013)	(947)	(1,027)	(932)	(816)	(357)	(1,033)	(900)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		408	385	393	337	324	0	487	446	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:30～13:00		12:00～12:30		出力制御なし		10:30～11:00	
			385		337				446	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		1		2		3		4		
出力制御内容	発 信 日	03/31(月)16時頃 (前日指示)	04/01(火)実績 (速報)	04/01(火)16時頃 (前日指示)	04/02(水)実績 (速報)	04/02(水)16時頃 (前日指示)	04/03(木)実績 (速報)	04/03(木)16時頃 (前日指示)	04/04(金)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/01(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02(水) 8時00分～17時00分	04/02(水) 10時30分～14時30分	04/03(木) 8時00分～17時00分	04/03(木) 10時00分～15時00分	04/04(金) 8時00分～17時00分	04/04(金) 9時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 227		0 ～ 293	122	0 ～ 290	178	0 ～ 421	388	
	需給状況 (注2)									
	エリア需要 ①	853	996	882	939	886	914	876	909	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	103	199	93	199	172	167	133	
	域外送電 ③	226	186	221	221	226	226	226	226	
	小 計	1,278	1,285	1,302	1,253	1,311	1,312	1,269	1,268	
	供給力 ④	1,505	1,285	1,595	1,375	1,601	1,490	1,690	1,656	
	(再掲)再エネ出力	(907)	(339)	(997)	(748)	(939)	(826)	(1,010)	(979)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	227	0	293	122	290	178	421	388		
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		出力制御なし			12:30～13:00			12:30～13:00		
					122			197		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】