

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 ^{（注1）}		105	106						
出力制御内容	需給状況 ^{（注2）}	発 信 日	11/03（月）16時頃 （前日指示）	11/04（火）16時頃 （前日指示）					
		再エネ出力制御期間	11/04（火） 8時00分～16時00分	11/05（水） 8時00分～16時00分					
		最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分					
		再エネ出力制御量	0 ～ 12	0 ～ 15					
		エリア需要 ①	855	834					
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	205	205					
		域外送電 ③	145	120					
		小 計	1, 205	1, 159					
		供給力 ④	1, 217	1, 174					
		（再掲）再エネ出力	（633）	（579）					
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	12	15					

再エネ出力最大制御量

再エネ出力最大制御量

再エネ出力最大制御量

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)			101		102		103		104	
出力制御内容	発 信 日		10/29(水)16時頃 (前日指示)	10/30 (木) 実績 (速報)	10/31(金)16時頃 (前日指示)	11/01 (土) 実績 (速報)	11/01(土)16時頃 (前日指示)	11/02 (日) 実績 (速報)	11/02(日)16時頃 (前日指示)	11/03 (月) 実績 (速報)
			再エネ出力制御期間		10/30 (木) 8時00分～16時00分	10/30 (木) 11時30分～13時00分	11/01 (土) 8時00分～16時00分	11/01 (土) 8時00分～16時00分	11/02 (日) 8時00分～16時00分	11/02 (日) 8時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	10時30分 ∟ 11時00分	11時30分 ∟ 12時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分
			再エネ出力制御量		0 ～ 206	44	10 ～ 152	100	10 ～ 189	12
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	792	855	775	764	729	747	765	731
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	205	165	205	168	205	141	205	181
		域外送電 ③	177	177	168	168	130	160	166	166
		小 計	1,174	1,197	1,148	1,100	1,064	1,048	1,136	1,078
		供給力 ④	1,380	1,241	1,300	1,200	1,253	1,060	1,313	1,235
		(再掲)再エネ出力	(801)	(671)	(742)	(632)	(697)	(513)	(756)	(695)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	206	44	152	100	189	12	177	157
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			12:00～12:30		12:30～13:00		10:00～10:30		12:30～13:00	
			44		100		30		157	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		97		98		99		100		
出力制御内容	発 信 日		10/25(土)16時頃 (前日指示)	10/26 (日) 実績 (速報)	10/26(日)16時頃 (前日指示)	10/27 (月) 実績 (速報)	10/27(月)16時頃 (前日指示)	10/28 (火) 実績 (速報)	10/28(火)16時頃 (前日指示)	10/29 (水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		10/26 (日) 8時00分～16時00分	10/26 (日) 9時30分～14時30分	10/27 (月) 8時00分～16時00分	10/27 (月) 10時30分～13時30分	10/28 (火) 8時00分～16時00分	10/28 (火) 8時00分～16時00分	10/29 (水) 8時00分～16時00分	10/29 (水) 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻		11時30分 ┆	11時00分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時00分 ┆	12時00分 ┆
			12時00分	11時30分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	12時30分	12時30分
	再エネ出力制御量		0 ～ 251	100	0 ～ 246	48	4 ～ 244	81	0 ～ 242	209
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	762	765	812	844	803	835	825	825
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	205	184	205	176	205	180	205	177
		域外送電 ③	181	183	213	213	193	193	181	181
		小 計	1, 148	1, 132	1, 230	1, 233	1, 201	1, 208	1, 211	1, 183
		供給力 ④	1, 399	1, 232	1, 476	1, 281	1, 445	1, 289	1, 453	1, 392
		(再掲)再エネ出力	(825)	(670)	(866)	(669)	(855)	(730)	(874)	(828)
		再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤	251	100	246	48	244	81	242	209
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
			10:30～11:00		12:30～13:00			12:00～12:30		
			104		48			81		
								209		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）			93		94		95		96	
出力制御内容	発 信 日		10/12(日)16時頃 （前日指示）	10/13（月）実績 （速報）	10/22(水)16時頃 （前日指示）	10/23（木）実績 （速報）	10/23(木)16時頃 （前日指示）	10/24（金）実績 （速報）	10/24(金)16時頃 （前日指示）	10/25（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		10/13（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/23（木） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/24（金） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/25（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分		12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 73		0 ～ 48		0 ～ 135			
		再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④）	73		0		48		0	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	963	1,078	891	899	860	898	801	844
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	223	171	205	160	205	153	205	147
		域外送電 ③	180	180	226	226	226	226	180	226
		小 計	1,366	1,429	1,322	1,285	1,291	1,277	1,186	1,217
		供給力 ④	1,439	1,429	1,370	1,285	1,426	1,277	1,342	1,217
		（再掲）再エネ出力	(873)	(814)	(747)	(537)	(794)	(488)	(757)	(424)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④）		73	0	48	0	135	0	156	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				出力制御なし			
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				出力制御なし			
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				出力制御なし			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）			89		90		91		92	
出力制 御内 容	発 信 日		10/01(水)16時頃 （前日指示）	10/02（木）実績 （速報）	10/04(土)16時頃 （前日指示）	10/05（日）実績 （速報）	10/05(日)16時頃 （前日指示）	10/06（月）実績 （速報）	10/11(土)16時頃 （前日指示）	10/12（日）実績 （速報）
	再エネ 出力制御期間		10/02（木） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/05（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/06（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/12（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力 発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分		12時00分 ┆ 12時30分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 21		0 ～ 116		0 ～ 2			
		再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			
	需給状 況 （注2）	エリア需要 ①	1,073	1,118	932	1,040	1,074	1,198	953	1,023
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	223	163	223	155	223	166	223	158
		域外送電 ③	164	164	180	180	208	208	180	180
		小 計	1,460	1,445	1,335	1,375	1,505	1,572	1,356	1,361
		供給力 ④	1,481	1,445	1,451	1,375	1,507	1,572	1,435	1,361
		(再掲)再エネ出力	(848)	(832)	(865)	(694)	(891)	(807)	(868)	(801)
再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		21	0	116	0	2	0	79	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		85		86		87		88	
出力制御内容	発 信 日	08/12(火)16時頃 (前日指示)	08/13（水）実績 (速報)	09/20(土)16時頃 (前日指示)	09/21（日）実績 (速報)	09/29(月)16時頃 (前日指示)	09/30（火）実績 (速報)	09/30(火)16時頃 (前日指示)	10/01（水）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	08/13（水） 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/21（日） 8時00分～16時00分	09/21（日） 11時30分～14時00分	09/30（火） 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/01（水） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分		11時30分 ┆ 12時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時00分 ┆ 12時30分		12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 51		0 ～ 89	45	0 ～ 12		0 ～ 86	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,106	1,239	966	967	994	1,072	1,020	1,154
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	257	128	257	210	257	143	223	155
	域外送電 ③	215	215	126	126	196	196	154	154
	小 計	1,578	1,582	1,349	1,303	1,447	1,411	1,397	1,463
	供給力 ④	1,629	1,582	1,438	1,348	1,459	1,411	1,483	1,463
	(再掲)再エネ出力	(932)	(837)	(826)	(728)	(831)	(749)	(878)	(766)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤	51	0	89	45	12	0	86	0

再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量
出力制御なし	11:30～12:00	出力制御なし	出力制御なし
	45		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）			81		82		83		84		
出力制御内容	発 信 日		07/25(金)16時頃 （前日指示）	07/26（土）実績 （速報）	07/26(土)16時頃 （前日指示）	07/27（日）実績 （速報）	08/01(金)16時頃 （前日指示）	08/02（土）実績 （速報）	08/02(土)16時頃 （前日指示）	08/03（日）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間		07/26（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/27（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/02（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	08/03（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ゝ 13時00分		11時30分 ゝ 12時00分		12時30分 ゝ 13時00分		11時30分 ゝ 12時00分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 40		0 ～ 140		0 ～ 11		0 ～ 49		
		エリア需要 ①	1,252		1,282		1,025		1,176		1,185
	需給状況 （注2）		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	71	63	45	199	104	199	165
			域外送電 ③	106	106	192	192	237	237	215	215
			小 計	1,557	1,459	1,280	1,413	1,621	1,700	1,534	1,595
			供給力 ④	1,597	1,459	1,420	1,413	1,632	1,700	1,583	1,595
			（再掲）再エネ出力	(829)	(669)	(773)	(719)	(991)	(944)	(951)	(898)
			再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	40	0	140	0	11	0	49	0
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			77		78		79		80	
出力制御内容	発 信 日		07/12(土)16時頃 (前日指示)	07/13（日）実績 (速報)	07/18(金)16時頃 (前日指示)	07/19（土）実績 (速報)	07/19(土)16時頃 (前日指示)	07/20（日）実績 (速報)	07/20(日)16時頃 (前日指示)	07/21（月）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		07/13（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/19（土） 8時00分～16時00分	07/19（土） 9時30分～14時00分	07/20（日） 8時00分～16時00分	07/20（日） 10時30分～13時30分	07/21（月） 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		11時00分 ┆ 11時30分		11時30分 ┆ 12時00分	9時30分 ┆ 10時00分	11時30分 ┆ 12時00分	10時30分 ┆ 11時00分	11時30分 ┆ 12時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 130		0 ～ 200	53	0 ～ 135	46	0 ～ 56	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	996		1,104	1,095	1,052	1,005	1,082	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	95	59	95	108	231	183	197	167
		域外送電 ③	194	167	185	205	229	208	225	225
		小 計	1,285	1,330	1,375	1,365	1,465	1,473	1,638	1,627
	供給力 ④	1,415	1,330	1,575	1,418	1,600	1,519	1,694	1,627	
	(再掲)再エネ出力		(641)	(460)	(813)	(616)	(805)	(722)	(893)	(805)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		130	0	200	53	135	46	56	0	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし		11:00～11:30		11:30～12:00		出力制御なし	
					132		50			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 （注1）			73		74		75		76		
出力制御内容	発 信 日		06/27(金)16時頃 （前日指示）	06/28（土）実績 （速報）	06/28(土)16時頃 （前日指示）	06/29（日）実績 （速報）	07/05(土)16時頃 （前日指示）	07/06（日）実績 （速報）	07/11(金)16時頃 （前日指示）	07/12（土）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間		06/28（土） 8時00分～17時00分	06/28（土） 11時30分～14時30分	06/29（日） 8時00分～17時00分	06/29（日） 9時30分～13時30分	07/06（日） 8時00分～16時00分	出力制御なし	07/12（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時00分 ┆ 11時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時30分 ┆ 12時00分		12時30分 ┆ 13時00分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 75	11	0 ～ 66	2	0 ～ 3		0 ～ 6		
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1,150	1,131	1,123	1,096	1,186		1,157		1,085
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	231	210	231	191	231	178	95	▲ 2	
		域外送電 ③	183	175	190	193	166	153	216	216	
		小 計	1,564	1,516	1,544	1,480	1,583	1,488	1,396	1,435	
		供給力 ④	1,639	1,527	1,610	1,482	1,586	1,488	1,402	1,435	
	(再掲)再エネ出力		(933)	(848)	(909)	(784)	(868)	(795)	(631)	(599)	
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		75	11	66	2	3	0	6	0	
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
				12:00～12:30		10:30～11:00		出力制御なし		出力制御なし	
				24		18					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		69		70		71		72	
出力制御内容	発 信 日	06/21(土)16時頃 （前日指示）	06/22（日）実績 （速報）	06/24(火)16時頃 （前日指示）	06/25（水）実績 （速報）	06/25(水)16時頃 （前日指示）	06/26（木）実績 （速報）	06/26(木)16時頃 （前日指示）	06/27（金）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/22（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/25（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/26（木） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/27（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ∟ 12時00分		12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分			
	再エネ出力制御量	0 ～ 27		0 ～ 83		0 ～ 113		0 ～ 51	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	995	1,030	1,175	1,187	1,185	1,138	1,215	1,211
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	95	198	144	163	75	197	64
	域外送電 ③	187	187	203	203	207	207	185	185
	小 計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,460
	供給力 ④	1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,460
	（再掲）再エネ出力	(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(760)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	27	0	83	0	113	0	51	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			出力制御なし				出力制御なし		
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量	
				出力制御なし				出力制御なし	
					再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
						再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
						出力制御なし		出力制御なし	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			65		66		67		68	
出力制御内容	発 信 日		06/17(火)16時頃 （前日指示）	06/18（水）実績 （速報）	06/18(水)16時頃 （前日指示）	06/19（木）実績 （速報）	06/19(木)16時頃 （前日指示）	06/20（金）実績 （速報）	06/20(金)16時頃 （前日指示）	06/21（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		06/18（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19（木） 8時00分～17時00分	06/19（木） 9時30分～13時00分	06/20（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分			
	再エネ出力制御量		0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61		0 ～ 223	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	1, 205		1, 183	1, 240	1, 230		1, 220	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	91	198	170	172	113	198	79
		域外送電 ③	164	164	199	199	215	215	73	73
		小 計	1, 567	1, 438	1, 637	1, 599	1, 607	1, 588	1, 406	1, 263
	供給力 ④		1, 684	1, 438	1, 696	1, 603	1, 668	1, 588	1, 629	1, 263
	(再掲)再エネ出力		(924)	(725)	(924)	(825)	(928)	(824)	(920)	(587)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		117	0	59	4	61	0	223	0
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			出力制御なし		10:30～11:00			出力制御なし		出力制御なし
					20					

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		61		62		63		64	
出力制御内容	発 信 日	06/12(木)16時頃 （前日指示）	06/13（金）実績 （速報）	06/14(土)16時頃 （前日指示）	06/15（日）実績 （速報）	06/15(日)16時頃 （前日指示）	06/16（月）実績 （速報）	06/16(月)16時頃 （前日指示）	06/17（火）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/13（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/15（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/16（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/17（火） 8時00分～17時00分	06/17（火） 10時30分～13時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分		12時00分 ∟ 12時30分		12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	10時30分 ∟ 11時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 28		0 ～ 116		0 ～ 174		0 ～ 79	44
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,015	1,074	985	932	1,175	1,207	1,195	1,159
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	110	232	123	198	129	165	153
	域外送電 ③	57	57	82	57	186	186	184	100
	小 計	1,304	1,241	1,299	1,112	1,559	1,522	1,544	1,412
	供給力 ④	1,332	1,241	1,415	1,112	1,733	1,522	1,623	1,456
	（再掲）再エネ出力	(659)	(565)	(800)	(354)	(957)	(537)	(932)	(784)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	28	0	116	0	174	0	79	44	

		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
		出力制御なし		出力制御なし		出力制御なし		11:00～11:30
								76

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)		57		58		59		60			
出力制御内容	発 信 日		06/03(火)16時頃 (前日指示)	06/04 (水) 実績 (速報)	06/04(水)16時頃 (前日指示)	06/05 (木) 実績 (速報)	06/05(木)16時頃 (前日指示)	06/06 (金) 実績 (速報)	06/06(金)16時頃 (前日指示)	06/07 (土) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間		06/04 (水) 8時00分～17時00分	06/04 (水) 8時00分～16時30分	06/05 (木) 8時00分～17時00分	06/05 (木) 8時00分～16時00分	06/06 (金) 8時00分～17時00分	06/06 (金) 9時30分～13時30分	06/07 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	10時00分 ┆ 10時30分	12時00分 ┆ 12時30分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62	0 ～ 224		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①		989	918	980	912	965	958	873	867
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②		96	87	164	158	232	131	232	162
		域外送電 ③		157	157	169	169	183	181	151	151
		小 計		1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
		供給力 ④		1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
		(再掲)再エネ出力		(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		327	360	211	232	104	62	224	0		
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:00～12:30		10:00～10:30			10:30～11:00		出力制御なし	
			360		235			73			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		53		54		55		56		
出力制御内容	発 信 日	05/29(木)16時頃 （前日指示）	05/30（金）実績 （速報）	05/30(金)16時頃 （前日指示）	05/31（土）実績 （速報）	05/31(土)16時頃 （前日指示）	06/01（日）実績 （速報）	06/02(月)16時頃 （前日指示）	06/03（火）実績 （速報）	
	再エネ出力制御期間	05/30（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31（土） 8時00分～17時00分	05/31（土） 8時00分～17時00分	06/01（日） 8時00分～17時00分	06/01（日） 7時30分～17時00分	06/03（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ゝ 13時00分		12時00分 ゝ 12時30分	11時00分 ゝ 11時30分	12時00分 ゝ 12時30分	11時00分 ゝ 11時30分	12時30分 ゝ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 175		11 ～ 487	387	2 ～ 428	410	0 ～ 288		
	需給状況 （注2）									
	エリア需要 ①	881	879	751	805	770	710	845	931	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	33	164	137	164	143	96	52	
	域外送電 ③	185	199	165	166	178	177	179	196	
	小 計	1,230	1,111	1,080	1,108	1,112	1,030	1,120	1,179	
	供給力 ④	1,405	1,111	1,567	1,495	1,540	1,440	1,408	1,179	
	（再掲）再エネ出力	(822)	(478)	(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)	
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	175	0	487	387	428	410	288	0		
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				再エネ出力最大制御量			
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
				10:30～11:00				12:00～12:30		
				393				424		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		49		50		51		52		
出力制御内容	発 信 日		05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25 (日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26 (月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27 (火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28 (水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 12時00分～14時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ゝ 13時00分	10時30分 ゝ 11時00分	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時30分 ゝ 13時00分	12時30分 ゝ 13時00分	12時30分 ゝ 13時00分	10時00分 ゝ 10時30分
	再エネ出力制御量		12 ～ 439	79	0 ～ 190	10	2 ～ 371	227	1 ～ 263	125
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	731	725	915	789	831	889	925	897
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	143	164	155	164	150	164	88
		域外送電 ③	174	176	184	184	185	185	186	184
		小 計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275	1,169
		供給力 ④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538	1,294
	(再掲)再エネ出力		(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		439	79	190	10	371	227	263	125
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
			12:00～12:30		12:30～13:00			10:30～11:00		
			138		62			128		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)			45		46		47		48	
出力制御内容	発 信 日		05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19 (月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20 (火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22 (木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23 (金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		05/19 (月) 8時00分～17時00分	05/19 (月) 10時30分～12時30分	05/20 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22 (木) 8時00分～17時00分	05/22 (木) 12時00分～14時30分	05/23 (金) 8時00分～17時00分	05/23 (金) 9時30分～14時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分
	再エネ出力制御量		0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195	120	0 ～ 267	81
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	871	872	921		1,005	955	948	985
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	69	164	129	164	117	164	135
		域外送電 ③	144	144	146	146	151	151	172	172
		小 計	1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
		供給力 ④	1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
	(再掲)再エネ出力		(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		342	3	273	0	195	120	267	81
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			10:30～11:00		出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30	
			3				120		81	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			41		42		43		44	
出力制御内容	発 信 日		05/13(火)16時頃 （前日指示）	05/14（水）実績 （速報）	05/14(水)16時頃 （前日指示）	05/15（木）実績 （速報）	05/16(金)16時頃 （前日指示）	05/17（土）実績 （速報）	05/17(土)16時頃 （前日指示）	05/18（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		05/14（水） 8時00分～17時00分	05/14（水） 8時00分～16時00分	05/15（木） 8時00分～17時00分	05/15（木） 9時00分～13時30分	05/17（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/18（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分		13時00分 ┆ 13時30分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 363	292	0 ～ 212	77	0 ～ 196		0 ～ 336	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	850	860	885	862	816		833	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
		域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
		小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
		供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
	(再掲)再エネ出力		(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		363	292	212	77	196	0	336	0
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし	
			292		77					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)			37		38		39		40		
出力制御内容	発 信 日		05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10 (土) 実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11 (日) 実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12 (月) 実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13 (火) 実績 (速報)	
			再エネ出力制御期間		05/10 (土) 8時00分～17時00分	05/10 (土) 8時00分～16時00分	05/11 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12 (月) 8時00分～17時00分	05/12 (月) 8時30分～16時00分	05/13 (火) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分
			再エネ出力制御量		0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445
	需給状況 (注2)		エリア需要 ①	756	755	714	706		855	828	841
			大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83
			域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151
		小 計		1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076
		供給力 ④		1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489
		(再掲)再エネ出力		(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)
		再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		396	265	253	0	411	422	445	413
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
			12:30～13:00		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00		
			265				422		413		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 （注1）			33		34		35		36		
出力制 御 内 容	発 信 日		05/04（日）16時頃 （前日指示）	05/05（月）実績 （速報）	05/05（月）16時頃 （前日指示）	05/06（火）実績 （速報）	05/06（火）16時頃 （前日指示）	05/07（水）実績 （速報）	05/07（水）16時頃 （前日指示）	05/08（木）実績 （速報）	
	再エネ 出力制御期間		05/05（月） 8時00分～17時00分	05/05（月） 8時00分～16時00分	05/06（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07（水） 8時00分～17時00分	05/07（水） 8時00分～17時00分	05/08（木） 8時00分～17時00分	05/08（木） 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力 発生時刻		11時30分 ┆ 12時00分	9時30分 ┆ 10時00分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 363	404	0 ～ 152		6 ～ 326	243	7 ～ 316	252	
		エ リ ア 需 要 ①	721	659	726		748	761	817	811	830
	需 給 状 況 （注2）		大 容 量 蓄 電 池 の 充 電 ・ 揚 水 運 転 ②	232	160	232	55	232	218	232	192
			域 外 送 電 ③	115	67	174	174	170	170	170	170
			小 計	1, 068	886	1, 132	977	1, 163	1, 205	1, 213	1, 192
			供 給 力 ④	1, 431	1, 290	1, 284	977	1, 489	1, 448	1, 529	1, 444
			（再掲）再エネ出力	(930)	(781)	(735)	(331)	(949)	(934)	(973)	(894)
	再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤	363	404	152	0	326	243	316	252		
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
			9:30～10:00		出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30		
			404				243		252		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制御内容	発 信 日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01 (木) 実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02 (金) 実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03 (土) 実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/01 (木) 8時00分～17時00分	05/01 (木) 12時00分～13時30分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	11時30分 ゝ 12時00分	11時30分 ゝ 12時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時00分 ゝ 12時30分
		再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509
		エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193
		域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140
		小 計	1,078	1,017	1,105	1,109	1,022	996	993	986
		供給力 ④	1,325	1,036	1,490	1,505	1,480	1,382	1,487	1,495
		(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1,006)	(975)	(832)	(985)	(976)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:00～12:30		11:30～12:00		12:00～12:30		
		25		396		386		509		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日		04/22(火)16時頃 （前日指示）	04/23（水）実績 （速報）	04/23(水)16時頃 （前日指示）	04/24（木）実績 （速報）	04/24(木)16時頃 （前日指示）	04/25（金）実績 （速報）	04/25(金)16時頃 （前日指示）	04/26（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		04/23（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/25（金） 8時00分～17時00分	04/25（金） 12時00分～13時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	862		893	836	892	832	841	785
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
		域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
		小 計	1, 251	1, 231	1, 211	1, 214	1, 202	1, 136	1, 153	1, 141
		供給力 ④	1, 258	1, 231	1, 592	1, 561	1, 452	1, 150	1, 561	1, 533
	(再掲)再エネ出力		(695)	(367)	(1, 045)	(1, 004)	(913)	(546)	(1, 066)	(1, 031)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		7	0	381	347	250	14	408	392
			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし	12:00～12:30			12:30～13:00			
				362			16			
</										

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		17		18		19		20		
出力制御内容	発 信 日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18 (金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19 (土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20 (日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21 (月) 実績 (速報)	
		再エネ 出力制御期間	04/18 (金) 8時00分～17時00分	04/18 (金) 11時00分～14時30分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/20 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21 (月) 8時00分～17時00分	04/21 (月) 9時00分～15時00分
	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	11時30分 ∫ 12時00分	13時00分 ∫ 13時30分	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	
		再エネ出力制御量	0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257		0 ～ 314	279
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676		761	856
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150
		域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143
		小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217
		供給力 ④	1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496
		(再掲)再エネ出力	(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	271	154	440	359	257	0	314	279
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			12:30～13:00		11:30～12:00		出力制御なし		12:30～13:00	
			154		359				279	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]												
通し番号 （注1）			13		14		15		16			
出力制御内容	発 信 日		04/13(日)16時頃 (前日指示)	04/14（月）実績 (速報)	04/14(月)16時頃 (前日指示)	04/15（火）実績 (速報)	04/15(火)16時頃 (前日指示)	04/16（水）実績 (速報)	04/16(水)16時頃 (前日指示)	04/17（木）実績 (速報)		
	再エネ出力制御期間		04/14（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15（火） 8時00分～17時00分	04/15（火） 11時00分～15時30分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/17（木） 8時00分～17時00分	04/17（木） 9時30分～14時30分		
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 196		0 ～ 332	263	13 ～ 418	324	0 ～ 269	206		
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	813		932	862	967	826	872	846	894	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	32	232	127	164	145	232	125		
		域外送電 ③	143	143	143	143	143	143	143	143		
		小 計	1,188	1,107	1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162		
		供給力 ④	1,384	1,107	1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368		
	(再掲)再エネ出力		(851)	(364)	(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)		
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		196	0	332	263	418	324	269	206			
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量					
			出力制御なし				再エネ出力最大制御量					
							12:30～13:00					
						263						
									再エネ出力最大制御量			
									12:30～13:00			
									324			
									再エネ出力最大制御量			
									12:00～12:30			
									206			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		9		10		11		12		
出力制御内容	発 信 日		04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09 (水) 実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11 (金) 実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12 (土) 実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13 (日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		04/09 (水) 8時00分～17時00分	04/09 (水) 08時00分～17時00分	04/11 (金) 8時00分～17時00分	04/11 (金) 09時00分～16時00分	04/12 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13 (日) 8時00分～17時00分	04/13 (日) 08時30分～16時30分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	10時00分 ∫ 10時30分		12時30分 ∫ 13時00分	10時30分 ∫ 11時00分
	再エネ出力制御量		10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324		0 ～ 487	446
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	846	854	846	868	707		764	706
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232	126	232	150
		域外送電 ③	142	142	143	143	98	99	134	122
		小 計	1,152	1,128	1,187	1,150	1,037	989	1,072	999
		供給力 ④	1,560	1,513	1,580	1,487	1,361	989	1,559	1,445
	(再掲)再エネ出力		(1,013)	(947)	(1,027)	(932)	(816)	(357)	(1,033)	(900)
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		408	385	393	337	324	0	487	446
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
			12:30～13:00		12:00～12:30			出力制御なし		
			385		337			出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		
								出力制御なし		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)			1		2		3		4	
出力制御内容	発 信 日		03/31(月)16時頃 (前日指示)	04/01 (火) 実績 (速報)	04/01(火)16時頃 (前日指示)	04/02 (水) 実績 (速報)	04/02(水)16時頃 (前日指示)	04/03 (木) 実績 (速報)	04/03(木)16時頃 (前日指示)	04/04 (金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間		04/01 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02 (水) 8時00分～17時00分	04/02 (水) 10時30分～14時30分	04/03 (木) 8時00分～17時00分	04/03 (木) 10時00分～15時00分	04/04 (金) 8時00分～17時00分	04/04 (金) 9時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分
	再エネ出力制御量		0 ～ 227		0 ～ 293	122	0 ～ 290	178	0 ～ 421	388
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	853		996	882	939	886	914	876
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	103	199	93	199	172	167	133
		域外送電 ③	226	186	221	221	226	226	226	226
		小 計	1, 278	1, 285	1, 302	1, 253	1, 311	1, 312	1, 269	1, 268
	供給力 ④		1, 505	1, 285	1, 595	1, 375	1, 601	1, 490	1, 690	1, 656
	(再掲)再エネ出力		(907)	(339)	(997)	(748)	(939)	(826)	(1, 010)	(979)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		227	0	293	122	290	178	421	388	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30		12:30～13:00	
					122		197		388	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】