

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		137		138		139		140	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	12/18(木)16時頃 (前日指示)	12/19(金) 実績 (速報)	12/20(土)16時頃 (前日指示)	12/21(日) 実績 (速報)	12/21(日)16時頃 (前日指示)	12/22(月) 実績 (速報)	12/22(月)16時頃 (前日指示)	12/23(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	12/19(金) 8時00分～16時00分		12/21(日) 8時00分～16時00分		12/22(月) 8時00分～16時00分		12/23(火) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 13		0 ~ 175		0 ~ 73		0 ~ 127	
	エリア需要①	716	981	586	838	908	977	868	930
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	199	164	231	148	231	180	231	215
	域外送電③	225	225	198	200	218	218	234	234
	小計	1,140	1,370	1,015	1,186	1,357	1,375	1,333	1,379
	供給力④	1,153	1,370	1,190	1,186	1,430	1,375	1,460	1,379
	(再掲)再エネ出力	(498)	(651)	(513)	(357)	(757)	(706)	(758)	(702)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 13	0	175	0	73	0	127	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		133		134		135		136			
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	12/13(土)16時頃 (前日指示)	12/14(日) 実績 (速報)	12/14(日)16時頃 (前日指示)	12/15(月) 実績 (速報)	12/15(月)16時頃 (前日指示)	12/16(火) 実績 (速報)	12/17(水)16時頃 (前日指示)	12/18(木) 実績 (速報)		
	再エネ出力制御期間	12/14(日) 8時00分～16時00分		12/15(月) 8時00分～16時00分		12/16(火) 8時00分～16時00分		12/18(木) 8時00分～16時00分			
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし		
	再エネ出力制御量	0 ~ 98		0 ~ 55		0 ~ 142		0 ~ 7			
	エリア需要①	626		918		878		932			
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	231		149		174		199			
	域外送電③	200		200		220		175			
	小計	1,057		1,251		1,433		1,409			
	供給力④	1,155		1,251		1,392		1,376			
	(再掲)再エネ出力	(535)		(435)		(741)		(719)			
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		98		0		55		0			
				再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量				
				出力制御なし			出力制御なし				
				再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量				
				出力制御なし			出力制御なし				

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		129		130		131		132	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	12/06(土)16時頃 (前日指示)	12/07(日) 実績 (速報)	12/07(日)16時頃 (前日指示)	12/08(月) 実績 (速報)	12/09(火)16時頃 (前日指示)	12/10(水) 実績 (速報)	12/11(木)16時頃 (前日指示)	12/12(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	12/07(日) 8時00分～16時00分	12/07(日) 8時00分～16時00分	12/08(月) 8時00分～16時00分		12/10(水) 8時00分～16時00分		12/12(金) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	出力制御なし	12時00分 12時30分	出力制御なし	12時30分 13時00分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	2 ~ 239	52	0 ~ 22		0 ~ 27		0 ~ 46	
	エリア需要①	738	842	878	930	903	969	878	986
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	231	190	231	78	231	210	231	198
	域外送電③	200	200	236	236	251	251	245	245
	小計	1,169	1,232	1,345	1,244	1,385	1,430	1,354	1,429
	供給力④	1,408	1,284	1,367	1,244	1,412	1,430	1,400	1,429
	(再掲)再エネ出力	(776)	(637)	(717)	(484)	(752)	(724)	(740)	(651)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 239	52	22	0	27	0	46	0
				再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 52			再エネ出力最大制御量 出力制御なし		
							再エネ出力最大制御量 出力制御なし		
							再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		125		126		127		128	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/29(土)16時頃 (前日指示)	11/30(日) 実績 (速報)	12/01(月)16時頃 (前日指示)	12/02(火) 実績 (速報)	12/04(木)16時頃 (前日指示)	12/05(金) 実績 (速報)	12/05(金)16時頃 (前日指示)	12/06(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	11/30(日) 8時00分～16時00分	11/30(日) 9時00分～15時30分	12/02(火) 8時00分～16時00分	出力制御なし	12/05(金) 8時00分～16時00分	出力制御なし	12/06(土) 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分		12時30分 13時00分		12時30分 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ~ 283	241	0 ~ 16		0 ~ 65		0 ~ 49	
	エリア需要①	765	778	868		938		872	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	95	84	231		231		231	
	域外送電③	184	184	198		237		198	
	小計	1,044	1,046	1,297		1,406		1,301	
	供給力④	1,327	1,287	1,313		1,471		1,350	
	(再掲)再エネ出力	(740)	(692)	(693)		(761)		(716)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 283	241	16	0	65	0	49	0
					再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 249	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		121		122		123		124	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/25(火)16時頃 (前日指示)	11/26(水) 実績 (速報)	11/26(水)16時頃 (前日指示)	11/27(木) 実績 (速報)	11/27(木)16時頃 (前日指示)	11/28(金) 実績 (速報)	11/28(金)16時頃 (前日指示)	11/29(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	11/26(水) 8時00分～16時00分	11/26(水) 12時00分～14時00分	11/27(木) 8時00分～16時00分	出力制御なし	11/28(金) 8時00分～16時00分	11/28(金)	11/29(土) 8時00分～16時00分	11/29(土)
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分		12時00分 12時30分		12時30分 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ~ 155	29	0 ~ 129		0 ~ 173		1 ~ 296	
	エリア需要①	864	960	894	970	958	955	785	860
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	94	86	94	74	94	64	94	86
	域外送電③	208	208	176	176	234	234	181	181
	小計	1,166	1,254	1,164	1,220	1,286	1,253	1,060	1,127
	供給力④	1,321	1,283	1,293	1,220	1,459	1,270	1,356	1,340
	(再掲)再エネ出力	(688)	(599)	(651)	(513)	(805)	(576)	(767)	(732)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 155	29	129	0	173	17	296	213
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 29	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		117		118		119		120	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/21(金)16時頃 (前日指示)	11/22(土) 実績 (速報)	11/22(土)16時頃 (前日指示)	11/23(日) 実績 (速報)	11/23(日)16時頃 (前日指示)	11/24(月) 実績 (速報)	11/24(月)16時頃 (前日指示)	11/25(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	11/22(土) 8時00分～16時00分	11/22(土) 8時00分～16時00分	11/23(日) 8時00分～16時00分	11/23(日) 9時30分～15時00分	11/24(月) 8時00分～16時00分		11/25(火) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分		12時30分 13時00分	
	再エネ出力制御量	5 ~ 137	134	0 ~ 187	170	0 ~ 87		0 ~ 2	
	エリア需要①	804	820	755	781	794	878	870	963
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	230	191	230	197	230	145	230	130
	域外送電③	188	187	168	168	141	141	211	211
	小計	1,222	1,198	1,153	1,146	1,165	1,164	1,311	1,304
	供給力④	1,359	1,332	1,340	1,316	1,252	1,164	1,313	1,304
	(再掲)再エネ出力	(777)	(744)	(780)	(751)	(689)	(507)	(675)	(467)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 137	134	187	170	87	0	2	0
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 134	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 170	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		113		114		115		116		
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/14(金)16時頃 (前日指示)	11/15(土) 実績 (速報)	11/15(土)16時頃 (前日指示)	11/16(日) 実績 (速報)	11/16(日)16時頃 (前日指示)	11/17(月) 実績 (速報)	11/20(木)16時頃 (前日指示)	11/21(金) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	11/15(土) 8時00分～16時00分	11/15(土) 8時00分～16時00分	11/16(日) 8時00分～16時00分	11/16(日) 9時00分～15時00分	11/17(月) 8時00分～16時00分	出力制御なし	11/21(金) 8時00分～16時00分	11/21(金) 11時00分～13時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分		12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	
	再エネ出力制御量	4 ~ 236	242	0 ~ 204	234	0 ~ 88		0 ~ 115	93	
	エリア需要①	769	801	695	740	844	891	920	896	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	203	158	203	176	229	194	230	162	
	域外送電③	167	167	178	178	150	150	148	154	
	小計	1,139	1,126	1,076	1,094	1,223	1,235	1,298	1,212	
	供給力④	1,375	1,368	1,280	1,328	1,311	1,235	1,413	1,305	
	(再掲)再エネ出力	(812)	(798)	(708)	(752)	(690)	(338)	(764)	(664)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 236	242	204	234	88	0	115	93	
				再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 242			再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 242			
						再エネ出力最大制御量 出力制御なし		再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 93		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		109		110		111		112	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/07(金)16時頃 (前日指示)	11/08(土) 実績 (速報)	11/09(日)16時頃 (前日指示)	11/10(月) 実績 (速報)	11/10(月)16時頃 (前日指示)	11/11(火) 実績 (速報)	11/13(木)16時頃 (前日指示)	11/14(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	11/08(土) 8時00分～16時00分	11/08(土) 8時00分～16時00分	11/10(月) 8時00分～16時00分	11/10(月) 8時00分～16時00分	11/11(火) 8時00分～16時00分	出力制御なし	11/14(金) 8時00分～16時00分	11/14(金) 10時30分～14時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	11時30分 12時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分		12時30分 13時00分	12時30分 13時00分
	再エネ出力制御量	6 ~ 149	97	10 ~ 177	14	0 ~ 158		0 ~ 172	139
	エリア需要①	765	784	805	820	794	920	845	873
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	205	174	203	186	203	145	203	158
	域外送電③	154	155	164	164	81	81	176	176
	小計	1,124	1,113	1,172	1,170	1,078	1,146	1,224	1,207
	供給力④	1,273	1,210	1,349	1,184	1,236	1,146	1,396	1,346
	(再掲)再エネ出力	(729)	(682)	(769)	(626)	(643)	(313)	(803)	(749)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 149	97	177	14	158	0	172	139
				再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 97	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 36	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 139		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		105		106		107		108	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	11/03(月)16時頃 (前日指示)	11/04(火) 実績 (速報)	11/04(火)16時頃 (前日指示)	11/05(水) 実績 (速報)	11/05(水)16時頃 (前日指示)	11/06(木) 実績 (速報)	11/06(木)16時頃 (前日指示)	11/07(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	11/04(火) 8時00分～16時00分		11/05(水) 8時00分～16時00分		11/06(木) 8時00分～16時00分	11/06(木) 10時00分～14時30分	11/07(金) 8時00分～16時00分	11/07(金) 8時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ~ 12		0 ~ 15		0 ~ 117	123	3 ~ 141	110
	エリア需要①	855		834		875	822	835	837
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	205		205		175	205	170	205
	域外送電③	145		120		120	176	176	164
	小計	1,205		1,188		1,168	1,256	1,168	1,204
	供給力④	1,217		1,188		1,168	1,373	1,291	1,345
	(再掲)再エネ出力	(633)		(437)		(359)	(777)	(726)	(715)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 12	0	15	0	117	123	141	110
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし			再エネ出力最大制御量 出力制御なし		
							再エネ出力最大制御量 12:30～13:00		
							124		
							再エネ出力最大制御量 12:00～12:30		
							110		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		101		102		103		104	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	10/29(水)16時頃 (前日指示)	10/30(木) 実績 (速報)	10/31(金)16時頃 (前日指示)	11/01(土) 実績 (速報)	11/01(土)16時頃 (前日指示)	11/02(日) 実績 (速報)	11/02(日)16時頃 (前日指示)	11/03(月) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	10/30(木) 8時00分～16時00分	10/30(木) 11時30分～13時00分	11/01(土) 8時00分～16時00分	11/01(土) 8時00分～16時00分	11/02(日) 8時00分～16時00分	11/02(日) 8時00分～16時00分	11/03(月) 8時00分～16時00分	11/03(月) 8時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	10時30分 11時00分	11時30分 12時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 206	44	10 ~ 152	100	10 ~ 189	12	9 ~ 177	157
	エリア需要①	792	855	775	764	729	747	765	731
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	205	165	205	168	205	141	205	181
	域外送電③	177	177	168	168	130	160	166	166
	小計	1,174	1,197	1,148	1,100	1,064	1,048	1,136	1,078
	供給力④	1,380	1,241	1,300	1,200	1,253	1,060	1,313	1,235
	(再掲)再エネ出力	(801)	(671)	(742)	(632)	(697)	(513)	(756)	(695)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 206	44	152	100	189	12	177	157
				再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 44	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 100	再エネ出力最大制御量 10:00～10:30 30	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 157		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		97		98		99		100	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	10/25(土)16時頃 (前日指示)	10/26(日) 実績 (速報)	10/26(日)16時頃 (前日指示)	10/27(月) 実績 (速報)	10/27(月)16時頃 (前日指示)	10/28(火) 実績 (速報)	10/28(火)16時頃 (前日指示)	10/29(水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	10/26(日) 8時00分～16時00分	10/26(日) 9時30分～14時30分	10/27(月) 8時00分～16時00分	10/27(月) 10時30分～13時30分	10/28(火) 8時00分～16時00分	10/28(火) 8時00分～16時00分	10/29(水) 8時00分～16時00分	10/29(水) 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 12時00分	11時00分 11時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ~ 251	100	0 ~ 246	48	4 ~ 244	81	0 ~ 242	209
	エリア需要①	762	765	812	844	803	835	825	825
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	205	184	205	176	205	180	205	177
	域外送電③	181	183	213	213	193	193	181	181
	小計	1,148	1,132	1,230	1,233	1,201	1,208	1,211	1,183
	供給力④	1,399	1,232	1,476	1,281	1,445	1,289	1,453	1,392
	(再掲)再エネ出力	(825)	(670)	(866)	(669)	(855)	(730)	(874)	(828)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 251	100	246	48	244	81	242	209
				再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 104	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 48	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 81	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 209		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		93		94		95		96	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	10/12(日)16時頃 (前日指示)	10/13(月) 実績 (速報)	10/22(水)16時頃 (前日指示)	10/23(木) 実績 (速報)	10/23(木)16時頃 (前日指示)	10/24(金) 実績 (速報)	10/24(金)16時頃 (前日指示)	10/25(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	10/13(月) 8時00分～16時00分		10/23(木) 8時00分～16時00分		10/24(金) 8時00分～16時00分		10/25(土) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 73		0 ~ 48		0 ~ 135		0 ~ 156	
	エリア需要	① 963		891		860		801	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転	② 223		205		205		205	
	域外送電	③ 180		226		226		180	
	小計	1,366		1,322		1,291		1,186	
	供給力	④ 1,439		1,370		1,426		1,342	
	(再掲)再エネ出力	(873)		(747)		(794)		(757)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	⑤ 73		48		135		156	
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし			再エネ出力最大制御量 出力制御なし		
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし			再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		89		90		91		92	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	10/01(水)16時頃 (前日指示)	10/02(木) 実績 (速報)	10/04(土)16時頃 (前日指示)	10/05(日) 実績 (速報)	10/05(日)16時頃 (前日指示)	10/06(月) 実績 (速報)	10/11(土)16時頃 (前日指示)	10/12(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	10/02(木) 8時00分～16時00分		10/05(日) 8時00分～16時00分		10/06(月) 8時00分～16時00分		10/12(日) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 21		0 ~ 116		0 ~ 2		0 ~ 79	
	エリア需要①	1,073		932		1,074		953	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	223	163	223	155	223	166	223	158
	域外送電③	164	164	180	180	208	208	180	180
	小計	1,460	1,445	1,335	1,375	1,505	1,572	1,356	1,361
	供給力④	1,481	1,445	1,451	1,375	1,507	1,572	1,435	1,361
	(再掲)再エネ出力	(848)	(832)	(865)	(694)	(891)	(807)	(868)	(801)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 21	0	116	0	2	0	79	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		85		86		87		88	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	08/12(火)16時頃 (前日指示)	08/13(水) 実績 (速報)	09/20(土)16時頃 (前日指示)	09/21(日) 実績 (速報)	09/29(月)16時頃 (前日指示)	09/30(火) 実績 (速報)	09/30(火)16時頃 (前日指示)	10/01(水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	08/13(水) 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/21(日) 8時00分～16時00分	09/21(日) 11時30分～14時00分	09/30(火) 8時00分～16時00分	出力制御なし	10/01(水) 8時00分～16時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分		11時30分 ↓ 12時00分	11時30分 ↓ 12時00分	12時00分 ↓ 12時30分		12時00分 ↓ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ~ 51		0 ~ 89	45	0 ~ 12		0 ~ 86	
	エリア需要①	1,106		966	967	994		1,020	1,154
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	257		257	210	257		223	155
	域外送電③	215		126	126	196		154	154
	小計	1,578		1,349	1,303	1,447		1,397	1,463
	供給力④	1,629		1,438	1,348	1,459		1,483	1,463
	(再掲)再エネ出力	(932)		(826)	(728)	(831)		(878)	(766)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		51	0	89	45	12	0	86	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 45	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		81		82		83		84	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	07/25(金)16時頃 (前日指示)	07/26(土) 実績 (速報)	07/26(土)16時頃 (前日指示)	07/27(日) 実績 (速報)	08/01(金)16時頃 (前日指示)	08/02(土) 実績 (速報)	08/02(土)16時頃 (前日指示)	08/03(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	07/26(土) 8時00分～16時00分		07/27(日) 8時00分～16時00分		08/02(土) 8時00分～16時00分		08/03(日) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	11時30分 ↓ 12時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	11時30分 ↓ 12時00分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 40		0 ~ 140		0 ~ 11		0 ~ 49	
	エリア需要①	1,252		1,025		1,176		1,359	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	199	71	63	45	199	104	199	165
	域外送電③	106	106	192	192	237	237	215	215
	小計	1,557	1,459	1,280	1,413	1,621	1,700	1,534	1,595
	供給力④	1,597	1,459	1,420	1,413	1,632	1,700	1,583	1,595
	(再掲)再エネ出力	(829)	(669)	(773)	(719)	(991)	(944)	(951)	(898)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 40	0	140	0	11	0	49	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		77		78		79		80		
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	07/12(土)16時頃 (前日指示)	07/13(日) 実績 (速報)	07/18(金)16時頃 (前日指示)	07/19(土) 実績 (速報)	07/19(土)16時頃 (前日指示)	07/20(日) 実績 (速報)	07/20(日)16時頃 (前日指示)	07/21(月) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	07/13(日) 8時00分～16時00分		07/19(土) 8時00分～16時00分	07/19(土) 9時30分～14時00分	07/20(日) 8時00分～16時00分	07/20(日) 10時30分～13時30分	07/21(月) 8時00分～16時00分		
	最大余剰電力発生時刻	11時00分 ↓ 11時30分	出力制御なし	11時30分 ↓ 12時00分	9時30分 ↓ 10時00分	11時30分 ↓ 12時00分	10時30分 ↓ 11時00分	11時30分 ↓ 12時00分	出力制御なし	
	再エネ出力制御量	0 ~ 130		0 ~ 200	53	0 ~ 135	46	0 ~ 56		
	エリア需要 ①	996		1,104	1,095	1,052	1,005	1,082	1,216	1,235
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	95		59	95	108	231	183	197	167
	域外送電 ③	194		167	185	205	229	208	225	225
	小計	1,285		1,330	1,375	1,365	1,465	1,473	1,638	1,627
	供給力 ④	1,415		1,330	1,575	1,418	1,600	1,519	1,694	1,627
	(再掲)再エネ出力	(641)		(460)	(813)	(616)	(805)	(722)	(893)	(805)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 130	0	200	53	135	46	56	0	
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 11:00～11:30	再エネ出力最大制御量 132	再エネ出力最大制御量 50	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		73		74		75		76	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	06/27(金)16時頃 (前日指示)	06/28(土) 実績 (速報)	06/28(土)16時頃 (前日指示)	06/29(日) 実績 (速報)	07/05(土)16時頃 (前日指示)	07/06(日) 実績 (速報)	07/11(金)16時頃 (前日指示)	07/12(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/28(土) 8時00分～17時00分	06/28(土) 11時30分～14時30分	06/29(日) 8時00分～17時00分	06/29(日) 9時30分～13時30分	07/06(日) 8時00分～16時00分		07/12(土) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	11時30分 12時00分	11時00分 11時30分	11時30分 12時00分	11時30分 12時00分		12時30分 13時00分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 75	11	0 ~ 66	2	0 ~ 3		0 ~ 6	出力制御なし
	エリア需要①	1,150	1,131	1,123	1,096	1,186	1,157	1,085	1,221
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	231	210	231	191	231	178	95	▲ 2
	域外送電③	183	175	190	193	166	153	216	216
	小計	1,564	1,516	1,544	1,480	1,583	1,488	1,396	1,435
	供給力④	1,639	1,527	1,610	1,482	1,586	1,488	1,402	1,435
	(再掲)再エネ出力	(933)	(848)	(909)	(784)	(868)	(795)	(631)	(599)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 75	11	66	2	3	0	6	0
				再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 24	再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 18	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		69		70		71		72	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	06/21(土)16時頃 (前日指示)	06/22(日) 実績 (速報)	06/24(火)16時頃 (前日指示)	06/25(水) 実績 (速報)	06/25(水)16時頃 (前日指示)	06/26(木) 実績 (速報)	06/26(木)16時頃 (前日指示)	06/27(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/22(日) 8時00分～17時00分		06/25(水) 8時00分～17時00分		06/26(木) 8時00分～17時00分		06/27(金) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ↓ 12時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 27		0 ~ 83		0 ~ 113		0 ~ 51	
	エリア需要	① 995	1,030	1,175	1,187	1,185	1,138	1,215	1,211
	大容量蓄電池の充電・揚水運転	② 198	95	198	144	163	75	197	64
	域外送電	③ 187	187	203	203	207	207	185	185
	小計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,460
	供給力	④ 1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,460
	(再掲)再エネ出力	(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(760)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 27	0	83	0	113	0	51	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		65		66		67		68	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	06/17(火)16時頃 (前日指示)	06/18(水) 実績 (速報)	06/18(水)16時頃 (前日指示)	06/19(木) 実績 (速報)	06/19(木)16時頃 (前日指示)	06/20(金) 実績 (速報)	06/20(金)16時頃 (前日指示)	06/21(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/18(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19(木) 8時00分～17時00分	06/19(木) 9時30分～13時00分	06/20(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分		12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分		12時30分 ↓ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ~ 117		0 ~ 59	4	0 ~ 61		0 ~ 223	
	エリア需要①	1,205		1,240	1,230	1,220		1,135	1,111
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	198		198	170	172		198	79
	域外送電③	164		199	199	215		73	73
	小計	1,567		1,637	1,599	1,607		1,406	1,263
	供給力④	1,684		1,696	1,603	1,668		1,629	1,263
	(再掲)再エネ出力	(924)		(924)	(825)	(928)		(920)	(587)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 117	0	59	4	61	0	223	0
再エネ出力最大制御量 出力制御なし				再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 20		再エネ出力最大制御量 出力制御なし		再エネ出力最大制御量 出力制御なし	

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		61		62		63		64	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	06/12(木)16時頃 (前日指示)	06/13(金) 実績 (速報)	06/14(土)16時頃 (前日指示)	06/15(日) 実績 (速報)	06/15(日)16時頃 (前日指示)	06/16(月) 実績 (速報)	06/16(月)16時頃 (前日指示)	06/17(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/13(金) 8時00分～17時00分		06/15(日) 8時00分～17時00分		06/16(月) 8時00分～17時00分		06/17(火) 8時00分～17時00分	06/17(火) 10時30分～13時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時00分 ↓ 12時30分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	10時30分 ↓ 11時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 28		0 ~ 116		0 ~ 174		0 ~ 79	44
	エリア需要①	1,015	1,074	985	932	1,175	1,207	1,195	1,159
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	110	232	123	198	129	165	153
	域外送電③	57	57	82	57	186	186	184	100
	小計	1,304	1,241	1,299	1,112	1,559	1,522	1,544	1,412
	供給力④	1,332	1,241	1,415	1,112	1,733	1,522	1,623	1,456
	(再掲)再エネ出力	(659)	(565)	(800)	(354)	(957)	(537)	(932)	(784)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 28	0	116	0	174	0	79	44
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 11:00～11:30	76

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		57		58		59		60	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	06/03(火)16時頃 (前日指示)	06/04(水) 実績 (速報)	06/04(水)16時頃 (前日指示)	06/05(木) 実績 (速報)	06/05(木)16時頃 (前日指示)	06/06(金) 実績 (速報)	06/06(金)16時頃 (前日指示)	06/07(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/04(水) 8時00分～17時00分	06/04(水) 8時00分～16時30分	06/05(木) 8時00分～17時00分	06/05(木) 8時00分～16時00分	06/06(金) 8時00分～17時00分	06/06(金) 9時30分～13時30分	06/07(土) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	10時00分 10時30分	12時00分 12時30分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 327	360	0 ~ 211	232	0 ~ 104	62	0 ~ 224	
	エリア需要①	989	918	980	912	965	958	873	867
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	96	87	164	158	232	131	232	162
	域外送電③	157	157	169	169	183	181	151	151
	小計	1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
	供給力④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
	(再掲)再エネ出力	(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 327	360	211	232	104	62	224	0
					再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 360	再エネ出力最大制御量 10:00～10:30 235	再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 73	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		53		54		55		56	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/29(木)16時頃 (前日指示)	05/30(金) 実績 (速報)	05/30(金)16時頃 (前日指示)	05/31(土) 実績 (速報)	05/31(土)16時頃 (前日指示)	06/01(日) 実績 (速報)	06/02(月)16時頃 (前日指示)	06/03(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/30(金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31(土) 8時00分～17時00分	05/31(土) 8時00分～17時00分	06/01(日) 8時00分～17時00分	06/01(日) 7時30分～17時00分	06/03(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分		12時00分 ↓ 12時30分	11時00分 ↓ 11時30分	12時00分 ↓ 12時30分	11時00分 ↓ 11時30分	12時30分 ↓ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ~ 175		11 ~ 487	387	2 ~ 428	410	0 ~ 288	
	エリア需要①	881		751	805	770	710	845	931
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	164		164	137	164	143	96	52
	域外送電③	185		165	166	178	177	179	196
	小計	1,230		1,080	1,108	1,112	1,030	1,120	1,179
	供給力④	1,405		1,567	1,495	1,540	1,440	1,408	1,179
	(再掲)再エネ出力	(822)		(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	⑤	175		487	387	428	410	288	0
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 393	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 424	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		49		50		51		52	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25(日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26(月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27(火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28(水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/25(日) 8時00分～17時00分	05/25(日) 8時00分～17時00分	05/26(月) 8時00分～17時00分	05/26(月) 12時00分～14時00分	05/27(火) 8時00分～17時00分	05/27(火) 8時00分～17時00分	05/28(水) 8時00分～17時00分	05/28(水) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	10時30分 11時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	10時00分 10時30分
	再エネ出力制御量	12 ~ 439	79	0 ~ 190	10	2 ~ 371	227	1 ~ 263	125
	エリア需要①	731	725	915	789	831	889	925	897
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	164	143	164	155	164	150	164	88
	域外送電③	174	176	184	184	185	185	186	184
	小計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275	1,169
	供給力④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538	1,294
	(再掲)再エネ出力	(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 439	79	190	10	371	227	263	125
				再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 138	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 62	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 227	再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 128		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		45		46		47		48												
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19(月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20(火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22(木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23(金) 実績 (速報)											
	再エネ出力制御期間	05/19(月) 8時00分～17時00分	05/19(月) 10時30分～12時30分	05/20(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22(木) 8時00分～17時00分	05/22(木) 12時00分～14時30分	05/23(金) 8時00分～17時00分	05/23(金) 9時30分～14時00分											
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分		12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分											
	再エネ出力制御量	0 ~ 342	3	0 ~ 273		0 ~ 195	120	0 ~ 267	81											
	エリア需要①	871	872	921		955	948	985	941											
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	164	69	164		164	117	164	135											
	域外送電③	144	144	146		151	151	172	172											
	小計	1,179	1,085	1,231		1,270	1,216	1,321	1,248											
	供給力④	1,521	1,088	1,504		1,465	1,336	1,588	1,329											
	(再掲)再エネ出力	(943)	(528)	(904)		(888)	(704)	(982)	(706)											
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 342	3	273	0	195	120	267	81											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再エネ出力最大制御量</td></tr> <tr><td>10:30～11:00</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table>				再エネ出力最大制御量	10:30～11:00	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再エネ出力最大制御量</td></tr> <tr><td>出力制御なし</td></tr> </table>		再エネ出力最大制御量	出力制御なし	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再エネ出力最大制御量</td></tr> <tr><td>12:30～13:00</td></tr> <tr><td>120</td></tr> </table>		再エネ出力最大制御量	12:30～13:00	120	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>再エネ出力最大制御量</td></tr> <tr><td>12:00～12:30</td></tr> <tr><td>81</td></tr> </table>		再エネ出力最大制御量	12:00～12:30	81
再エネ出力最大制御量																				
10:30～11:00																				
3																				
再エネ出力最大制御量																				
出力制御なし																				
再エネ出力最大制御量																				
12:30～13:00																				
120																				
再エネ出力最大制御量																				
12:00～12:30																				
81																				

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		41		42		43		44	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/13(火)16時頃 (前日指示)	05/14(水) 実績 (速報)	05/14(水)16時頃 (前日指示)	05/15(木) 実績 (速報)	05/16(金)16時頃 (前日指示)	05/17(土) 実績 (速報)	05/17(土)16時頃 (前日指示)	05/18(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/14(水) 8時00分～17時00分	05/14(水) 8時00分～16時00分	05/15(木) 8時00分～17時00分	05/15(木) 9時00分～13時30分	05/17(土) 8時00分～17時00分		05/18(日) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分		13時00分 13時30分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	0 ~ 363	292	0 ~ 212	77	0 ~ 196		0 ~ 336	出力制御なし
	エリア需要①	850	860	885	862	816	833	752	738
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	164	136	164	141	164	30	164	27
	域外送電③	146	146	144	144	122	122	42	42
	小計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
	供給力④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
	(再掲)再エネ出力	(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 363	292	212	77	196	0	336	0
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 292	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 77	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 出力制御なし		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		37		38		39		40	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10(土) 実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11(日) 実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12(月) 実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/10(土) 8時00分～17時00分	05/10(土) 8時00分～16時00分	05/11(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12(月) 8時00分～17時00分	05/12(月) 8時30分～16時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分	12時30分 ↓ 13時00分	11時30分 ↓ 12時00分		12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 396	265	0 ~ 253		0 ~ 411	422	5 ~ 445	413
	エリア需要①	756	755	714		855	828	841	842
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	195	232		96	52	96	83
	域外送電③	127	127	11		147	147	151	151
	小計	1,115	1,077	957		1,098	1,027	1,088	1,076
	供給力④	1,511	1,342	1,210		1,509	1,449	1,533	1,489
	(再掲)再エネ出力	(985)	(797)	(640)		(916)	(830)	(977)	(919)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 396	265	253	0	411	422	445	413
					再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 265	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 422	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 413	

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		33		34		35		36	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	05/04(日)16時頃 (前日指示)	05/05(月) 実績 (速報)	05/05(月)16時頃 (前日指示)	05/06(火) 実績 (速報)	05/06(火)16時頃 (前日指示)	05/07(水) 実績 (速報)	05/07(水)16時頃 (前日指示)	05/08(木) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/05(月) 8時00分～17時00分	05/05(月) 8時00分～16時00分	05/06(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 12時00分	9時30分 10時00分	12時30分 13時00分		12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 363	404	0 ~ 152		6 ~ 326	243	7 ~ 316	252
	エリア需要①	721	659	726		761	817	811	830
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	160	232		232	218	232	192
	域外送電③	115	67	174		170	170	170	170
	小計	1,068	886	1,132		1,163	1,205	1,213	1,192
	供給力④	1,431	1,290	1,284		1,489	1,448	1,529	1,444
	(再掲)再エネ出力	(930)	(781)	(735)		(949)	(934)	(973)	(894)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 363	404	152	0	326	243	316	252
				再エネ出力最大制御量 9:30～10:00 404			再エネ出力最大制御量 出力制御なし		
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 243			再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 252		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		29		30		31		32	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01(木) 実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02(金) 実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03(土) 実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/01(木) 8時00分～17時00分	05/01(木) 12時00分～13時30分	05/02(金) 8時00分～17時00分	05/02(金) 8時00分～17時00分	05/03(土) 8時00分～17時00分	05/03(土) 8時00分～17時00分	05/04(日) 8時00分～17時00分	05/04(日) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	11時30分 12時00分	11時30分 12時00分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ~ 247	19	16 ~ 385	396	15 ~ 458	386	0 ~ 494	509
	エリア需要①	781	791	731	780	651	678	621	653
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	159	232	188	232	179	232	193
	域外送電③	65	67	142	141	139	139	140	140
	小計	1,078	1,017	1,105	1,109	1,022	996	993	986
	供給力④	1,325	1,036	1,490	1,505	1,480	1,382	1,487	1,495
	(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1,006)	(975)	(832)	(985)	(976)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 247	19	385	396	458	386	494	509
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 25	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 396	再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 386	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 509		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		25		26		27		28	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/26(土)16時頃 (前日指示)	04/27(日) 実績 (速報)	04/27(日)16時頃 (前日指示)	04/28(月) 実績 (速報)	04/28(月)16時頃 (前日指示)	04/29(火) 実績 (速報)	04/29(火)16時頃 (前日指示)	04/30(水) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/27(日) 8時00分～17時00分	04/27(日) 8時00分～17時00分	04/28(月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/29(火) 8時00分～17時00分	04/29(火) 8時00分～17時00分	04/30(水) 8時00分～17時00分	04/30(水) 9時00分～15時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 12時30分	11時30分 12時00分	12時30分 13時00分		12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分
	再エネ出力制御量	4 ~ 363	429	0 ~ 240		3 ~ 432	424	0 ~ 276	284
	エリア需要①	706	755	723		766	776	806	809
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	186	232		106	232	208	232
	域外送電③	136	136	136		136	136	136	136
	小計	1,074	1,077	1,091		1,065	1,134	1,120	1,174
	供給力④	1,437	1,506	1,331		1,065	1,566	1,544	1,450
	(再掲)再エネ出力	(937)	(998)	(827)		(367)	(1,062)	(1,034)	(942)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 363	429	240		0	432	424	276
					再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 429	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 11:00～11:30 434	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 284	

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		21		22		23		24	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/22(火)16時頃 (前日指示)	04/23(水) 実績 (速報)	04/23(水)16時頃 (前日指示)	04/24(木) 実績 (速報)	04/24(木)16時頃 (前日指示)	04/25(金) 実績 (速報)	04/25(金)16時頃 (前日指示)	04/26(土) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/23(水) 8時00分～17時00分		04/24(木) 8時00分～17時00分	04/24(木) 8時00分～17時00分	04/25(金) 8時00分～17時00分	04/25(金) 12時00分～13時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	出力制御なし	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分	12時00分 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ~ 7		8 ~ 381	347	0 ~ 250	14	1 ~ 408	392
	エリア需要①	862		836	892	832	841	785	794
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232		181	232	179	232	149	232
	域外送電③	157		157	143	143	138	146	136
	小計	1,251		1,231	1,211	1,214	1,202	1,136	1,153
	供給力④	1,258		1,231	1,592	1,561	1,452	1,150	1,561
	(再掲)再エネ出力	(695)		(367)	(1,045)	(1,004)	(913)	(546)	(1,066)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	7		0	381	347	250	14	408
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 362	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 16	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 392		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		17		18		19		20	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18(金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19(土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20(日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21(月) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/18(金) 8時00分～17時00分	04/18(金) 11時00分～14時30分	04/19(土) 8時00分～17時00分	04/19(土) 8時00分～17時00分	04/20(日) 8時00分～17時00分		04/21(月) 8時00分～17時00分	04/21(月) 9時00分～15時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	11時30分 12時00分	13時00分 13時30分	出力制御なし	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 271	154	12 ~ 440	359	0 ~ 257		0 ~ 314	279
	エリア需要①	852	889	756	844	676	761	856	924
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232	185	232	184	232	120	206	150
	域外送電③	143	143	123	122	123	123	143	143
	小計	1,227	1,217	1,111	1,150	1,031	1,004	1,205	1,217
	供給力④	1,498	1,371	1,551	1,509	1,288	1,004	1,519	1,496
	(再掲)再エネ出力	(958)	(837)	(1,022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 271	154	440	359	257	0	314	279
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 154	再エネ出力最大制御量 11:30～12:00 359	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 279		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		13		14		15		16	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/13(日)16時頃 (前日指示)	04/14(月) 実績 (速報)	04/14(月)16時頃 (前日指示)	04/15(火) 実績 (速報)	04/15(火)16時頃 (前日指示)	04/16(水) 実績 (速報)	04/16(水)16時頃 (前日指示)	04/17(木) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/14(月) 8時00分～17時00分		04/15(火) 8時00分～17時00分	04/15(火) 11時00分～15時30分	04/16(水) 8時00分～17時00分	04/16(水) 8時00分～17時00分	04/17(木) 8時00分～17時00分	04/17(木) 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	出力制御なし	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ~ 196		0 ~ 332	263	13 ~ 418	324	0 ~ 269	206
	エリア需要①	813		862	967	826	872	846	894
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	232		232	127	164	145	232	125
	域外送電③	143		143	143	143	143	143	143
	小計	1,188		1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162
	供給力④	1,384		1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368
	(再掲)再エネ出力	(851)		(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	196		332	263	418	324	269	206
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 263	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 324	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 206		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		9		10		11		12	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09(水) 実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11(金) 実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12(土) 実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/09(水) 8時00分～17時00分	04/09(水) 08時00分～17時00分	04/11(金) 8時00分～17時00分	04/11(金) 09時00分～16時00分	04/12(土) 8時00分～17時00分		04/13(日) 8時00分～17時00分	04/13(日) 08時30分～16時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時00分 12時30分	10時00分 10時30分	出力制御なし	12時30分 13時00分	10時30分 11時00分
	再エネ出力制御量	10 ~ 408	385	0 ~ 393	337	0 ~ 324		0 ~ 487	446
	エリア需要①	846	854	846	868	707		706	727
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	164	132	198	139	232		232	150
	域外送電③	142	142	143	143	98		134	122
	小計	1,152	1,128	1,187	1,150	1,037		1,072	999
	供給力④	1,560	1,513	1,580	1,487	1,361		1,559	1,445
	(再掲)再エネ出力	(1,013)	(947)	(1,027)	(932)	(816)		(1,033)	(900)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	408	385	393	337	324		487	446
				再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 385	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 337	再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 10:30～11:00 446		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		5		6		7		8	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	04/04(金)16時頃 (前日指示)	04/05(土) 実績 (速報)	04/05(土)16時頃 (前日指示)	04/06(日) 実績 (速報)	04/06(日)16時頃 (前日指示)	04/07(月) 実績 (速報)	04/07(月)16時頃 (前日指示)	04/08(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/05(土) 8時00分～17時00分	04/05(土) 12時00分～14時30分	04/06(日) 8時00分～17時00分	04/06(日) 8時00分～17時00分	04/07(月) 8時00分～17時00分	04/07(月) 08時30分～16時00分	04/08(火) 8時00分～17時00分	04/08(火) 08時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	11時30分 12時00分	11時30分 12時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分	12時30分 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 324	52	9 ~ 463	415	0 ~ 388	360	13 ~ 370	329
	エリア需要①	743	765	726	758	836	877	856	859
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	199	174	199	170	198	163	198	166
	域外送電③	153	153	153	153	142	142	142	142
	小計	1,095	1,092	1,078	1,081	1,176	1,182	1,196	1,167
	供給力④	1,419	1,144	1,541	1,496	1,564	1,542	1,566	1,496
	(再掲)再エネ出力	(880)	(611)	(1,012)	(968)	(1,020)	(999)	(1,024)	(960)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		⑤ 324	52	463	415	388	360	370	329
				再エネ出力最大制御量 13:00～13:30 54	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 437	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 360	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 329		

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年12月24日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 <sup>(注1)</sup>		1		2		3		4	
出力制御内容 需給状況 <sup>(注2)</sup>	発信日	03/31(月)16時頃 (前日指示)	04/01(火) 実績 (速報)	04/01(火)16時頃 (前日指示)	04/02(水) 実績 (速報)	04/02(水)16時頃 (前日指示)	04/03(木) 実績 (速報)	04/03(木)16時頃 (前日指示)	04/04(金) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/01(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02(水) 8時00分～17時00分	04/02(水) 10時30分～14時30分	04/03(木) 8時00分～17時00分	04/03(木) 10時00分～15時00分	04/04(金) 8時00分～17時00分	04/04(金) 9時00分～16時00分
	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分		12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ~ 227		0 ~ 293	122	0 ~ 290	178	0 ~ 421	388
	エリア需要 ①	853		882	939	886	914	876	909
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	199		199	93	199	172	167	133
	域外送電 ③	226		221	221	226	226	226	226
	小計	1,278		1,302	1,253	1,311	1,312	1,269	1,268
	供給力 ④	1,505		1,595	1,375	1,601	1,490	1,690	1,656
	(再掲)再エネ出力	(907)		(997)	(748)	(939)	(826)	(1,010)	(979)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		227		0	293	122	290	178	421
				再エネ出力最大制御量 出力制御なし	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 122	再エネ出力最大制御量 12:00～12:30 197	再エネ出力最大制御量 12:30～13:00 388		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】