

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 (注1)		74							[万kW]	
出力制 御内 容	発 信 日	06/28(土)16時頃 (前日指示)								
	再エネ 出力制御期間	06/29(日) 8時00分～17時00分								
	最大余剰電力 発生時刻	11時00分 ↓ 11時30分								
	再エネ出力制御量	0 ～ 66								
	需給 状況 (注2)	エリア需要 ①	1,123							
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	231							
		域外送電 ③	190							
	小 計	1,544								
	供給力 ④	1,610								
	(再掲)再エネ出力	(909)								
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	66									
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		69		70		71		72	73	
出力制御内容	発 信 日	06/21(土)16時頃 (前日指示)	06/22(日) 実績 (速報)	06/24(火)16時頃 (前日指示)	06/25(水) 実績 (速報)	06/25(水)16時頃 (前日指示)	06/26(木) 実績 (速報)	06/26(木)16時頃 (前日指示)	06/27(金)16時頃 (前日指示)	
	再エネ出力制御期間	06/22(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/25(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/26(木) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/27(金) 8時00分～17時00分	06/28(土) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ∫ 12時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 27		0 ～ 83		0 ～ 113		0 ～ 51	0 ～ 75	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①		995		1,030		1,175	1,187	1,185
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	95	198	144	163	75	197	231
		域外送電 ③	187	187	203	203	207	207	185	183
		小 計	1,380	1,312	1,576	1,534	1,555	1,420	1,597	1,564
		供給力 ④	1,407	1,312	1,659	1,534	1,668	1,420	1,648	1,639
		(再掲)再エネ出力	(697)	(421)	(823)	(476)	(845)	(581)	(924)	(933)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	27	0	83	0	113	0	51	75
			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし			出力制御なし			出力制御なし	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		65		66		67		68		
出力制御内容	発 信 日	06/17(火)16時頃 (前日指示)	06/18 (水) 実績 (速報)	06/18(水)16時頃 (前日指示)	06/19 (木) 実績 (速報)	06/19(木)16時頃 (前日指示)	06/20 (金) 実績 (速報)	06/20(金)16時頃 (前日指示)	06/21 (土) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/18 (水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/19 (木) 8時00分～17時00分	06/19 (木) 9時30分～13時00分	06/20 (金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	06/21 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分				
	再エネ出力制御量	0 ～ 117		0 ～ 59	4	0 ～ 61		0 ～ 223		
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①		1, 205	1, 183	1, 240		1, 230		1, 220
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	198	91	198	170	172	113	198	79
		域外送電 ③	164	164	199	199	215	215	73	73
		小 計	1, 567	1, 438	1, 637	1, 599	1, 607	1, 588	1, 406	1, 263
		供給力 ④	1, 684	1, 438	1, 696	1, 603	1, 668	1, 588	1, 629	1, 263
		(再掲)再エネ出力	(924)	(725)	(924)	(825)	(928)	(824)	(920)	(587)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	117	0	59	4	61	0	223	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				出力制御なし			
				再エネ出力最大制御量						
				10:30～11:00						
				20						
							再エネ出力最大制御量			
							出力制御なし			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		57		58		59		60		
出力制御内容	発 信 日	06/03(火)16時頃 (前日指示)	06/04(水)実績 (速報)	06/04(水)16時頃 (前日指示)	06/05(木)実績 (速報)	06/05(木)16時頃 (前日指示)	06/06(金)実績 (速報)	06/06(金)16時頃 (前日指示)	06/07(土)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/04(水) 8時00分～17時00分	06/04(水) 8時00分～16時30分	06/05(木) 8時00分～17時00分	06/05(木) 8時00分～16時00分	06/06(金) 8時00分～17時00分	06/06(金) 9時30分～13時30分	06/07(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆	12時00分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	10時00分 ┆	12時00分 ┆		
		12時30分	12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	10時30分	12時30分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62	0 ～ 224		
	需給状況 ^(注2)	エリア需要 ①	989	918	980	912	965	958	873	867
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	96	87	164	158	232	131	232	162
		域外送電 ③	157	157	169	169	183	181	151	151
		小 計	1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
		供給力 ④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
(再掲)再エネ出力		(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		327	360	211	232	104	62	224	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:00～12:30		10:00～10:30		10:30～11:00		出力制御なし		
		360		235		73				

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		53		54		55		56		
出力制御内容	発 信 日	05/29(木)16時頃 (前日指示)	05/30 (金) 実績 (速報)	05/30(金)16時頃 (前日指示)	05/31 (土) 実績 (速報)	05/31(土)16時頃 (前日指示)	06/01 (日) 実績 (速報)	06/02(月)16時頃 (前日指示)	06/03 (火) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/30 (金) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31 (土) 8時00分～17時00分	05/31 (土) 8時00分～17時00分	06/01 (日) 8時00分～17時00分	06/01 (日) 7時30分～17時00分	06/03 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時00分 ∫ 12時30分	11時00分 ∫ 11時30分	12時00分 ∫ 12時30分	11時00分 ∫ 11時30分	12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ∼ 175		11 ∼ 487	387	2 ∼ 428	410	0 ∼ 288		
	エリ ア 需 要 ①	881		879	751	805	770	710		845
	需給状況 ^(注2)	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	33	164	137	164	143	96	52
		域外送電 ③	185	199	165	166	178	177	179	196
		小 計	1,230	1,111	1,080	1,108	1,112	1,030	1,120	1,179
		供給力 ④	1,405	1,111	1,567	1,495	1,540	1,440	1,408	1,179
		(再掲)再エネ出力	(822)	(478)	(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	175	0	487	387	428	410	288	0		
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				10:30～11:00			
							393			
							再エネ出力最大制御量			
							12:00～12:30			
							424			
							出力制御なし			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		49		50		51		52	
出力制御内容	発 信 日	05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25（日）実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26（月）実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27（火）実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28（水）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/25（日） 8時00分～17時00分	05/25（日） 8時00分～17時00分	05/26（月） 8時00分～17時00分	05/26（月） 12時00分～14時00分	05/27（火） 8時00分～17時00分	05/27（火） 8時00分～17時00分	05/28（水） 8時00分～17時00分	05/28（水） 8時00分～17時00分
	需給状況 （注2）	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分	10時30分 ∟ 11時00分	12時30分 ∟ 12時30分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	10時00分 ∟ 10時30分
		再エネ出力制御量	12 ～ 439	79	0 ～ 190	10	2 ～ 371	227	1 ～ 263
		エリア需要 ①	731	725	915	789	831	889	925
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	143	164	155	164	150	164
		域外送電 ③	174	176	184	184	185	185	186
		小 計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275
		供給力 ④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538
		(再掲)再エネ出力	(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	439	79	190	10	371	227	263
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			12:00～12:30		12:30～13:00		12:30～13:00		10:30～11:00
			138		62		227		128

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		45		46		47		48	
出力制御内容	発 信 日	05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19（月）実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20（火）実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22（木）実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23（金）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/19（月） 8時00分～17時00分	05/19（月） 10時30分～12時30分	05/20（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22（木） 8時00分～17時00分	05/22（木） 12時00分～14時30分	05/23（金） 8時00分～17時00分	05/23（金） 9時30分～14時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195	120	0 ～ 267	81
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	871	872	921	1,005	955	948	985	941
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	69	164	129	164	117	164	135
	域外送電 ③	144	144	146	146	151	151	172	172
	小 計	1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
	供給力 ④	1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
(再掲)再エネ出力		(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		342	3	273	0	195	120	267	81
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		10:30～11:00		出力制御なし		12:30～13:00		12:00～12:30	
		3				120		81	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		41		42		43		44	
出力制御内容 需給状況 (注2)	発 信 日	05/13(火)16時頃 (前日指示)	05/14(水) 実績 (速報)	05/14(水)16時頃 (前日指示)	05/15(木) 実績 (速報)	05/16(金)16時頃 (前日指示)	05/17(土) 実績 (速報)	05/17(土)16時頃 (前日指示)	05/18(日) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/14(水) 8時00分～17時00分	05/14(水) 8時00分～16時00分	05/15(木) 8時00分～17時00分	05/15(木) 9時00分～13時30分	05/17(土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/18(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆		13時00分 ┆	
		12時30分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分		13時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	292	0 ～ 212	77	0 ～ 196			
	エリア需要 ①	850	860	885	862	816	833	752	738
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
	域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
	小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
	供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
(再掲)再エネ出力	(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)	⑤	363	292	212	77	196	0	336	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし	
		292		77					

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		37		38		39		40	
出力制御内容	発 信 日	05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10(土) 実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11(日) 実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12(月) 実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13(火) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/10(土) 8時00分～17時00分	05/10(土) 8時00分～16時00分	05/11(日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12(月) 8時00分～17時00分	05/12(月) 8時30分～16時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分	05/13(火) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	11時30分 ∟ 12時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445	413
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	756	755	714	706	855	828	841	842
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83
	域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151
	小 計	1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076
	供給力 ④	1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489
(再掲)再エネ出力		(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		396	265	253	0	411	422	445	413
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00	
		265				422		413	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		33		34		35		36		
出力制御内容	発 信 日	05/04(日)16時頃 (前日指示)	05/05(月)実績 (速報)	05/05(月)16時頃 (前日指示)	05/06(火)実績 (速報)	05/06(火)16時頃 (前日指示)	05/07(水)実績 (速報)	05/07(水)16時頃 (前日指示)	05/08(木)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/05(月) 8時00分～17時00分	05/05(月) 8時00分～16時00分	05/06(火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/07(水) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分	05/08(木) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 \$	9時30分 \$	12時30分 \$		12時30分 \$	12時30分 \$	12時30分 \$		
		12時00分	10時00分	13時00分		13時00分	13時00分	13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	404	0 ～ 152		6 ～ 326	243	7 ～ 316	252	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	721	659	726	748	761	817	811	830
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	160	232	55	232	218	232	192
		域外送電 ③	115	67	174	174	170	170	170	170
		小 計	1,068	886	1,132	977	1,163	1,205	1,213	1,192
		供給力 ④	1,431	1,290	1,284	977	1,489	1,448	1,529	1,444
		(再掲)再エネ出力	(930)	(781)	(735)	(331)	(949)	(934)	(973)	(894)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		363	404	152	0	326	243	316	252	
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		9:30～10:00			出力制御なし	12:30～13:00		12:00～12:30		
		404				243		252		

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制御内容	発 信 日	04/30(水)16時頃 (前日指示)	05/01(木)実績 (速報)	05/01(木)16時頃 (前日指示)	05/02(金)実績 (速報)	05/02(金)16時頃 (前日指示)	05/03(土)実績 (速報)	05/03(土)16時頃 (前日指示)	05/04(日)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/01(木) 8時00分～17時00分	05/01(木) 12時00分～13時30分	05/02(金) 8時00分～17時00分	05/02(金) 8時00分～17時00分	05/03(土) 8時00分～17時00分	05/03(土) 8時00分～17時00分	05/04(日) 8時00分～17時00分	05/04(日) 8時00分～17時00分	
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分	11時30分 ∫ 12時00分	11時30分 ∫ 12時00分	12時00分 ∫ 12時30分	12時00分 ∫ 12時30分
		再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509
		エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193
		域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140
		小 計	1,078	1,017	1,105	1,109	1,022	996	993	986
		供給力 ④	1,325	1,036	1,490	1,505	1,480	1,382	1,487	1,495
		(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1,006)	(975)	(832)	(985)	(976)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:00～12:30		11:30～12:00		12:00～12:30		
		25		396		386		509		

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		25		26		27		28			
出力制御内容	発 信 日	04/26(土)16時頃 (前日指示)	04/27 (日) 実績 (速報)	04/27(日)16時頃 (前日指示)	04/28 (月) 実績 (速報)	04/28(月)16時頃 (前日指示)	04/29 (火) 実績 (速報)	04/29(火)16時頃 (前日指示)	04/30 (水) 実績 (速報)		
	再エネ出力制御期間	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/27 (日) 8時00分～17時00分	04/28 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/29 (火) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 8時00分～17時00分	04/30 (水) 9時00分～15時30分		
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ∫	11時30分 ∫	12時30分 ∫		12時30分 ∫	12時30分 ∫	12時00分 ∫	12時00分 ∫		
		12時30分	12時00分	13時00分		13時00分	13時00分	12時30分	12時30分		
	再エネ出力制御量		4 ∼ 363	429		0 ∼ 240	3 ∼ 432	424	0 ∼ 276	284	
	需給状況 ^(注2)	エリア需要 ①	706	755	723	823	766	776	806	809	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	186	232	106	232	208	232	185	
		域外送電 ③	136	136	136	136	136	136	136	136	
		小 計		1, 074	1, 077	1, 091	1, 065	1, 134	1, 120	1, 174	1, 130
		供給力 ④		1, 437	1, 506	1, 331	1, 065	1, 566	1, 544	1, 450	1, 414
(再掲)再エネ出力		(937)	(998)	(827)	(367)	(1, 062)	(1, 034)	(942)	(895)		
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		363	429	240	0	432	424	276	284		
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			
		11:30～12:00		出力制御なし		11:00～11:30		12:00～12:30			
		429				434		284			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	04/22(火)16時頃 (前日指示)	04/23(水)実績 (速報)	04/23(水)16時頃 (前日指示)	04/24(木)実績 (速報)	04/24(木)16時頃 (前日指示)	04/25(金)実績 (速報)	04/25(金)16時頃 (前日指示)	04/26(土)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/23(水) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24(木) 8時00分～17時00分	04/24(木) 8時00分～17時00分	04/25(金) 8時00分～17時00分	04/25(金) 12時00分～13時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分	04/26(土) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分		12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	12時00分 ∟ 12時30分	12時00分 ∟ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	862	893	836	892	832	841	785	794
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
	域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
	小 計	1,251	1,231	1,211	1,214	1,202	1,136	1,153	1,141
	供給力 ④	1,258	1,231	1,592	1,561	1,452	1,150	1,561	1,533
(再掲)再エネ出力		(695)	(367)	(1,045)	(1,004)	(913)	(546)	(1,066)	(1,031)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		7	0	381	347	250	14	408	392
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00		12:00～12:30	
				362		16		392	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		17		18		19		20		
出力制御内容	発 信 日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18 (金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19 (土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20 (日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21 (月) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/18 (金) 8時00分～17時00分	04/18 (金) 11時00分～14時30分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/20 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21 (月) 8時00分～17時00分	04/21 (月) 9時00分～15時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	11時30分 }	13時00分 }		12時30分 }	12時30分 }	
		13時00分	13時00分	13時00分	12時00分	13時30分		13時00分	13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257	0 ～ 314	279	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676	761	856	924
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150
		域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143
		小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217
		供給力 ④	1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496
(再掲) 再エネ出力		(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		271	154	440	359	257	0	314	279	
		再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			
		12:30～13:00	11:30～12:00		出力制御なし		12:30～13:00			
		154	359				279			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 (注1)		13		14		15		16	
出力制御内容	発 信 日	04/13(日)16時頃 (前日指示)	04/14 (月) 実績 (速報)	04/14(月)16時頃 (前日指示)	04/15 (火) 実績 (速報)	04/15(火)16時頃 (前日指示)	04/16 (水) 実績 (速報)	04/16(水)16時頃 (前日指示)	04/17 (木) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/14 (月) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15 (火) 8時00分～17時00分	04/15 (火) 11時00分～15時30分	04/16 (水) 8時00分～17時00分	04/16 (水) 8時00分～17時00分	04/17 (木) 8時00分～17時00分	04/17 (木) 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時00分 ∫ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ∼ 196		0 ∼ 332	263	13 ∼ 418	324	0 ∼ 269	206
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	813	932	862	967	826	872	846	894
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	32	232	127	164	145	232	125
	域外送電 ③	143	143	143	143	143	143	143	143
	小 計	1,188	1,107	1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162
	供給力 ④	1,384	1,107	1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368
	(再掲)再エネ出力	(851)	(364)	(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)
	再エネ出力制御必要量 ⑤=①+②+③-④	196	0	332	263	418	324	269	206
				再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量	
			出力制御なし				再エネ出力最大制御量		
				12:30～13:00				12:00～12:30	
				263				324	206

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		9		10		11		12			
出力制御内容	発 信 日	04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09 (水) 実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11 (金) 実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12 (土) 実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13 (日) 実績 (速報)		
	再エネ出力制御期間	04/09 (水) 8時00分～17時00分	04/09 (水) 08時00分～17時00分	04/11 (金) 8時00分～17時00分	04/11 (金) 09時00分～16時00分	04/12 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13 (日) 8時00分～17時00分	04/13 (日) 08時30分～16時30分		
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時00分 }	10時00分 }		12時30分 }	10時30分 }		
		13時00分	13時00分	13時00分	12時30分	10時30分		13時00分	11時00分		
	再エネ出力制御量		10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324	出力制御なし	0 ～ 487	446	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	846	854	846	868	707		764	706	727
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232		126	232	150
		域外送電 ③	142	142	143	143	98		99	134	122
		小 計	1, 152	1, 128	1, 187	1, 150	1, 037		989	1, 072	999
	供給力 ④		1, 560	1, 513	1, 580	1, 487	1, 361		989	1, 559	1, 445
(再掲) 再エネ出力		(1, 013)	(947)	(1, 027)	(932)	(816)	(357)	(1, 033)	(900)		
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)		408	385	393	337	324	0	487	446		
			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			
			12:30～13:00	12:00～12:30			出力制御なし	10:30～11:00			
			385	337				446			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 (注1)		5		6		7		8	
	発 信 日	04/04(金)16時頃 (前日指示)	04/05 (土) 実績 (速報)	04/05(土)16時頃 (前日指示)	04/06 (日) 実績 (速報)	04/06(日)16時頃 (前日指示)	04/07 (月) 実績 (速報)	04/07(月)16時頃 (前日指示)	04/08 (火) 実績 (速報)
	再エネ 出力制御期間	04/05 (土) 8時00分～17時00分	04/05 (土) 12時00分～14時30分	04/06 (日) 8時00分～17時00分	04/06 (日) 8時00分～17時00分	04/07 (月) 8時00分～17時00分	04/07 (月) 08時30分～16時00分	04/08 (火) 8時00分～17時00分	04/08 (火) 08時00分～17時00分
出力制御内容 需給状況 (注2)	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 }	12時30分 }	11時30分 }	11時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }
		13時00分	13時00分	12時00分	12時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 324	52	9 ～ 463	415	0 ～ 388	360	13 ～ 370	329
	エリア需要 ①	743	765	726	758	836	877	856	859
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	199	174	199	170	198	163	198
	域外送電 ③	153	153	153	153	142	142	142	142
	小 計	1,095	1,092	1,078	1,081	1,176	1,182	1,196	1,167
	供給力 ④	1,419	1,144	1,541	1,496	1,564	1,542	1,566	1,496
	(再掲)再エネ出力	(880)	(611)	(1,012)	(968)	(1,020)	(999)	(1,024)	(960)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	324	52	463	415	388	360	370	329
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		13:00～13:30		12:30～13:00		12:30～13:00		12:30～13:00	
		54		437		360		329	

2025年6月28日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		1		2		3		4		
出力制御内容	発 信 日	03/31(月)16時頃 (前日指示)	04/01 (火) 実績 (速報)	04/01(火)16時頃 (前日指示)	04/02 (水) 実績 (速報)	04/02(水)16時頃 (前日指示)	04/03 (木) 実績 (速報)	04/03(木)16時頃 (前日指示)	04/04 (金) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/01 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/02 (水) 8時00分～17時00分	04/02 (水) 10時30分～14時30分	04/03 (木) 8時00分～17時00分	04/03 (木) 10時00分～15時00分	04/04 (金) 8時00分～17時00分	04/04 (金) 9時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 227		0 ～ 293	122	0 ～ 290	178	0 ～ 421	388	
	需給状況 ^(注2)									
	エリア需要 ①	853	996	882	939	886	914	876	909	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	199	103	199	93	199	172	167	133	
	域外送電 ③	226	186	221	221	226	226	226	226	
	小 計	1,278	1,285	1,302	1,253	1,311	1,312	1,269	1,268	
	供給力 ④	1,505	1,285	1,595	1,375	1,601	1,490	1,690	1,656	
(再掲)再エネ出力	(907)	(339)	(997)	(748)	(939)	(826)	(1,010)	(979)		
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	227	0	293	122	290	178	421	388		
		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		
		出力制御なし			12:30～13:00			12:30～13:00		
					122			197		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】