

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		57		58		59		60	
出力制御内容	発 信 日	06/03(火)16時頃 （前日指示）	06/04（水）実績 （速報）	06/04(水)16時頃 （前日指示）	06/05（木）実績 （速報）	06/05(木)16時頃 （前日指示）	06/06（金）実績 （速報）	06/06(金)16時頃 （前日指示）	06/07（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/04（水） 8時00分～17時00分	06/04（水） 8時00分～16時30分	06/05（木） 8時00分～17時00分	06/05（木） 8時00分～16時00分	06/06（金） 8時00分～17時00分	06/06（金） 9時30分～13時30分	06/07（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	10時00分 ┆ 10時30分	12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 327	360	0 ～ 211	232	0 ～ 104	62	0 ～ 224	
	エリア需要 ①	989	918	980	912	965	958	873	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	96	87	164	158	232	131	232	
	域外送電 ③	157	157	169	169	183	181	151	151
	小 計	1,242	1,162	1,313	1,239	1,380	1,270	1,256	1,180
	供給力 ④	1,569	1,522	1,524	1,471	1,484	1,332	1,480	1,180
	(再掲)再エネ出力	(976)	(951)	(961)	(901)	(923)	(738)	(928)	(444)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	327	360	211	232	104	62	224	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:00～12:30		10:00～10:30		10:30～11:00		出力制御なし	
		360		235		73			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			53		54		55		56	
出力制御内容	発 信 日		05/29(木)16時頃 （前日指示）	05/30（金）実績 （速報）	05/30(金)16時頃 （前日指示）	05/31（土）実績 （速報）	05/31(土)16時頃 （前日指示）	06/01（日）実績 （速報）	06/02(月)16時頃 （前日指示）	06/03（火）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		05/30（金） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/31（土） 8時00分～17時00分	05/31（土） 8時00分～17時00分	06/01（日） 8時00分～17時00分	06/01（日） 7時30分～17時00分	06/03（火） 8時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分	11時00分 ┆ 11時30分	12時00分 ┆ 12時30分	11時00分 ┆ 11時30分	12時30分 ┆ 13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 175		11 ～ 487	387	2 ～ 428	410	0 ～ 288	
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	881		879	751	805	770	710	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	33	164	137	164	143	96	52
		域外送電 ③	185	199	165	166	178	177	179	196
		小 計	1,230	1,111	1,080	1,108	1,112	1,030	1,120	1,179
		供給力 ④	1,405	1,111	1,567	1,495	1,540	1,440	1,408	1,179
	(再掲)再エネ出力		(822)	(478)	(999)	(925)	(965)	(869)	(724)	(359)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		175	0	487	387	428	410	288	0
				再エネ出力最大制御量					再エネ出力最大制御量	
				出力制御なし					出力制御なし	
					再エネ出力最大制御量					再エネ出力最大制御量
					10:30～11:00					出力制御なし
					393					
						再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量	
						12:00～12:30			出力制御なし	
						424				

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)		49		50		51		52			
出力制御内容	発 信 日		05/24(土)16時頃 (前日指示)	05/25 (日) 実績 (速報)	05/25(日)16時頃 (前日指示)	05/26 (月) 実績 (速報)	05/26(月)16時頃 (前日指示)	05/27 (火) 実績 (速報)	05/27(火)16時頃 (前日指示)	05/28 (水) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間		05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/25 (日) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 8時00分～17時00分	05/26 (月) 12時00分～14時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/27 (火) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	05/28 (水) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ゝ 13時00分	10時30分 ゝ 11時00分	12時30分 ゝ 13時00分	12時00分 ゝ 12時30分	12時30分 ゝ 13時00分	12時30分 ゝ 13時00分	12時30分 ゝ 13時00分	10時00分 ゝ 10時30分	
	再エネ出力制御量		12 ～ 439	79	0 ～ 190	10	2 ～ 371	227	1 ～ 263	125	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	731	725	915	789	831	889	925	897	
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	143	164	155	164	150	164	88	
		域外送電 ③	174	176	184	184	185	185	186	184	
		小 計	1,069	1,044	1,263	1,128	1,180	1,224	1,275	1,169	
		供給力 ④	1,508	1,123	1,453	1,138	1,551	1,451	1,538	1,294	
	(再掲)再エネ出力		(918)	(519)	(857)	(553)	(951)	(880)	(917)	(692)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		439	79	190	10	371	227	263	125	
				再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			12:00～12:30		12:30～13:00			12:30～13:00		10:30～11:00	
			138		62			227		128	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2025年6月9日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)			45		46		47		48		
出力制御内容	発 信 日		05/18(日)16時頃 (前日指示)	05/19 (月) 実績 (速報)	05/19(月)16時頃 (前日指示)	05/20 (火) 実績 (速報)	05/21(水)16時頃 (前日指示)	05/22 (木) 実績 (速報)	05/22(木)16時頃 (前日指示)	05/23 (金) 実績 (速報)	
			再エネ出力制御期間		05/19 (月) 8時00分～17時00分	05/19 (月) 10時30分～12時30分	05/20 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/22 (木) 8時00分～17時00分	05/22 (木) 12時00分～14時30分	05/23 (金) 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ㄱ	12時00分 ㄱ	12時30分 ㄱ	12時30分 ㄱ	12時30分 ㄱ		12時30分 ㄱ	12時00分 ㄱ	
			13時00分	12時30分	13時00分	13時00分	13時00分		12時30分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 342	3	0 ～ 273		0 ～ 195		120	0 ～ 267	81
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①		871	872	921	1,005	955	948	985	941
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②		164	69	164	129	164	117	164	135
		域外送電 ③		144	144	146	146	151	151	172	172
		小 計		1,179	1,085	1,231	1,280	1,270	1,216	1,321	1,248
		供給力 ④		1,521	1,088	1,504	1,280	1,465	1,336	1,588	1,329
(再掲)再エネ出力		(943)	(528)	(904)	(611)	(888)	(704)	(982)	(706)		
再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤		342	3	273	0	195	120	267	81		
			再エネ出力最大制御量					再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			10:30～11:00					12:30～13:00		12:00～12:30	
			3		出力制御なし			120		81	

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）		41		42		43		44		
出力制御内容	再エネ出力制御期間	05/13(火)16時頃 （前日指示）	05/14（水）実績 （速報）	05/14(水)16時頃 （前日指示）	05/15（木）実績 （速報）	05/16(金)16時頃 （前日指示）	05/17（土）実績 （速報）	05/17(土)16時頃 （前日指示）	05/18（日）実績 （速報）	
		05/14（水） 8時00分～17時00分	05/14（水） 8時00分～16時00分	05/15（木） 8時00分～17時00分	05/15（木） 9時00分～13時30分	05/17（土） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/18（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分		13時00分 ┆ 13時30分		
	再エネ出力制御量	0 ～ 363	292	0 ～ 212	77	0 ～ 196		0 ～ 336		
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	850	860	885	862	816	833	752	738
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	136	164	141	164	30	164	27
		域外送電 ③	146	146	144	144	122	122	42	42
		小 計	1,160	1,142	1,193	1,147	1,102	985	958	807
		供給力 ④	1,523	1,434	1,405	1,224	1,298	985	1,294	807
		（再掲）再エネ出力	(960)	(866)	(845)	(685)	(754)	(241)	(744)	(222)
再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤		363	292	212	77	196	0	336	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし		
		292		77						

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 （注1）		37		38		39		40	
出力制御内容	発 信 日	05/09(金)16時頃 (前日指示)	05/10（土）実績 (速報)	05/10(土)16時頃 (前日指示)	05/11（日）実績 (速報)	05/11(日)16時頃 (前日指示)	05/12（月）実績 (速報)	05/12(月)16時頃 (前日指示)	05/13（火）実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/10（土） 8時00分～17時00分	05/10（土） 8時00分～16時00分	05/11（日） 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/12（月） 8時00分～17時00分	05/12（月） 8時30分～16時00分	05/13（火） 8時00分～17時00分	05/13（火） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 396	265	0 ～ 253		0 ～ 411	422	5 ～ 445	413
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	756	755	714	706	855	828	841	842
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	195	232	115	96	52	96	83
	域外送電 ③	127	127	11	11	147	147	151	151
	小 計	1,115	1,077	957	832	1,098	1,027	1,088	1,076
	供給力 ④	1,511	1,342	1,210	832	1,509	1,449	1,533	1,489
	(再掲)再エネ出力	(985)	(797)	(640)	(244)	(916)	(830)	(977)	(919)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤	396	265	253	0	411	422	445	413	

再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
12:30～13:00		出力制御なし		12:00～12:30		12:30～13:00	
265				422		413	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)			33		34		35		36		
出力制 御 内 容	発 信 日		05/04(日)16時頃 (前日指示)	05/05 (月) 実績 (速報)	05/05(月)16時頃 (前日指示)	05/06 (火) 実績 (速報)	05/06(火)16時頃 (前日指示)	05/07 (水) 実績 (速報)	05/07(水)16時頃 (前日指示)	05/08 (木) 実績 (速報)	
	再エネ 出力制御期間		05/05 (月) 8時00分～17時00分	05/05 (月) 8時00分～16時00分	05/06 (火) 8時00分～17時00分	出力制御なし	05/07 (水) 8時00分～17時00分	05/07 (水) 8時00分～17時00分	05/08 (木) 8時00分～17時00分	05/08 (木) 8時00分～17時00分	
	最大余剰電力 発生時刻		11時30分 ┆ 12時00分	9時30分 ┆ 10時00分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分		
	再エネ出力制御量		0 ～ 363	404	0 ～ 152		6 ～ 326	243	7 ～ 316	252	
		エ リ ア 需 要 ①	721	659	726		748	761	817	811	830
	需 給 状 況 (注2)		大容量蓄電池の充電 ・ 揚水運転 ②	232	160	232	55	232	218	232	192
			域外送電 ③	115	67	174	174	170	170	170	170
			小 計	1, 068	886	1, 132	977	1, 163	1, 205	1, 213	1, 192
			供 給 力 ④	1, 431	1, 290	1, 284	977	1, 489	1, 448	1, 529	1, 444
			(再掲)再エネ出力	(930)	(781)	(735)	(331)	(949)	(934)	(973)	(894)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	363	404	152	0	326	243	316	252		
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量				
			9:30～10:00				12:30～13:00				
			404		出力制御なし		243		252		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		29		30		31		32		
出力制御内容	発 信 日	04/30(水) 16時頃 (前日指示)	05/01 (木) 実績 (速報)	05/01(木) 16時頃 (前日指示)	05/02 (金) 実績 (速報)	05/02(金) 16時頃 (前日指示)	05/03 (土) 実績 (速報)	05/03(土) 16時頃 (前日指示)	05/04 (日) 実績 (速報)	
		再エネ出力制御期間	05/01 (木) 8時00分～17時00分	05/01 (木) 12時00分～13時30分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/02 (金) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/03 (土) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分	05/04 (日) 8時00分～17時00分
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分
		再エネ出力制御量	0 ～ 247	19	16 ～ 385	396	15 ～ 458	386	0 ～ 494	509
		エリア需要 ①	781	791	731	780	651	678	621	653
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	159	232	188	232	179	232	193
		域外送電 ③	65	67	142	141	139	139	140	140
		小 計	1, 078	1, 017	1, 105	1, 109	1, 022	996	993	986
		供給力 ④	1, 325	1, 036	1, 490	1, 505	1, 480	1, 382	1, 487	1, 495
		(再掲)再エネ出力	(805)	(521)	(991)	(1, 006)	(975)	(832)	(985)	(976)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	247	19	385	396	458	386	494	509	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		
		12:30～13:00		12:00～12:30		11:30～12:00		12:00～12:30		
		25		396		386		509		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日		04/22(火)16時頃 （前日指示）	04/23（水）実績 （速報）	04/23(水)16時頃 （前日指示）	04/24（木）実績 （速報）	04/24(木)16時頃 （前日指示）	04/25（金）実績 （速報）	04/25(金)16時頃 （前日指示）	04/26（土）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		04/23（水） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/24（木） 8時00分～17時00分	04/25（金） 8時00分～17時00分	04/25（金） 12時00分～13時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分	04/26（土） 8時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ｳ 13時00分		12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 12時30分	12時00分 ｳ 12時30分	12時00分 ｳ 12時30分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 7		8 ～ 381	347	0 ～ 250	14	1 ～ 408	392
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	862		893	836	892	832	841	785
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	181	232	179	232	149	232	211
		域外送電 ③	157	157	143	143	138	146	136	136
		小 計	1, 251	1, 231	1, 211	1, 214	1, 202	1, 136	1, 153	1, 141
	供給力 ④		1, 258	1, 231	1, 592	1, 561	1, 452	1, 150	1, 561	1, 533
	(再掲)再エネ出力		(695)	(367)	(1, 045)	(1, 004)	(913)	(546)	(1, 066)	(1, 031)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④ ⑤		7	0	381	347	250	14	408	392
			再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量			再エネ出力最大制御量
			出力制御なし	12:00～12:30			12:30～13:00			12:00～12:30
				362			16			392

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 (注1)		17		18		19		20		
出力制御内容	発 信 日	04/17(木)16時頃 (前日指示)	04/18 (金) 実績 (速報)	04/18(金)16時頃 (前日指示)	04/19 (土) 実績 (速報)	04/19(土)16時頃 (前日指示)	04/20 (日) 実績 (速報)	04/20(日)16時頃 (前日指示)	04/21 (月) 実績 (速報)	
		再エネ 出力制御期間	04/18 (金) 8時00分～17時00分	04/18 (金) 11時00分～14時30分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/19 (土) 8時00分～17時00分	04/20 (日) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/21 (月) 8時00分～17時00分	04/21 (月) 9時00分～15時00分
	最大余剰電力 発生時刻	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	12時30分 ∫ 13時00分	11時30分 ∫ 12時00分	13時00分 ∫ 13時30分	12時30分 ∫ 13時00分		12時30分 ∫ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 271	154	12 ～ 440	359	0 ～ 257	0 ～ 314		279	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	852	889	756	844	676		761	856
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	232	185	232	184	232	120	206	150	
	域外送電 ③	143	143	123	122	123	123	143	143	
	小 計	1, 227	1, 217	1, 111	1, 150	1, 031	1, 004	1, 205	1, 217	
	供給力 ④	1, 498	1, 371	1, 551	1, 509	1, 288	1, 004	1, 519	1, 496	
	(再掲)再エネ出力	(958)	(837)	(1, 022)	(966)	(770)	(238)	(985)	(926)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	271	154	440	359	257	0	314	279	
			再エネ出力最大制御量					再エネ出力最大制御量		
			12:30～13:00					12:30～13:00		
			154					279		
								出力制御なし		

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]										
通し番号 （注1）			13		14		15		16	
出力制御内容	発 信 日		04/13(日)16時頃 （前日指示）	04/14（月）実績 （速報）	04/14(月)16時頃 （前日指示）	04/15（火）実績 （速報）	04/15(火)16時頃 （前日指示）	04/16（水）実績 （速報）	04/16(水)16時頃 （前日指示）	04/17（木）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間		04/14（月） 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/15（火） 8時00分～17時00分	04/15（火） 11時00分～15時30分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/16（水） 8時00分～17時00分	04/17（木） 8時00分～17時00分	04/17（木） 9時30分～14時30分
	最大余剰電力発生時刻		12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分
	再エネ出力制御量		0 ～ 196		0 ～ 332	263	13 ～ 418	324	0 ～ 269	206
	需給状況 （注2）	エリア需要 ①	813		932	862	967	826	872	846
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	232	32	232	127	164	145	232	125
		域外送電 ③	143	143	143	143	143	143	143	143
		小 計	1,188	1,107	1,237	1,237	1,133	1,160	1,221	1,162
		供給力 ④	1,384	1,107	1,569	1,500	1,551	1,484	1,490	1,368
	(再掲)再エネ出力		(851)	(364)	(1,022)	(919)	(1,014)	(938)	(949)	(804)
	再エネ出力制御必要量 （⑤＝①＋②＋③－④） ⑤		196	0	332	263	418	324	269	206
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量			
			出力制御なし				再エネ出力最大制御量			
					12:30～13:00	12:30～13:00	12:00～12:30			
					263	324	206			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 (注1)		9		10		11		12		
出力制御内容	発 信 日	04/08(火)16時頃 (前日指示)	04/09 (水) 実績 (速報)	04/10(木)16時頃 (前日指示)	04/11 (金) 実績 (速報)	04/11(金)16時頃 (前日指示)	04/12 (土) 実績 (速報)	04/12(土)16時頃 (前日指示)	04/13 (日) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	04/09 (水) 8時00分～17時00分	04/09 (水) 08時00分～17時00分	04/11 (金) 8時00分～17時00分	04/11 (金) 09時00分～16時00分	04/12 (土) 8時00分～17時00分	出力制御なし	04/13 (日) 8時00分～17時00分	04/13 (日) 08時30分～16時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時30分 ∟ 13時00分	12時00分 ∟ 12時30分	10時00分 ∟ 10時30分		12時30分 ∟ 13時00分	10時30分 ∟ 11時00分	
	再エネ出力制御量	10 ～ 408	385	0 ～ 393	337	0 ～ 324		0 ～ 487	446	
	需給状況 (注2)	エリア需要 ①	846	854	846	868		707	764	706
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	132	198	139	232	126	232	150	
	域外送電 ③	142	142	143	143	98	99	134	122	
	小 計	1, 152	1, 128	1, 187	1, 150	1, 037	989	1, 072	999	
	供給力 ④	1, 560	1, 513	1, 580	1, 487	1, 361	989	1, 559	1, 445	
	(再掲)再エネ出力	(1, 013)	(947)	(1, 027)	(932)	(816)	(357)	(1, 033)	(900)	
	再エネ出力制御必要量 (⑤＝①＋②＋③－④) ⑤	408	385	393	337	324	0	487	446	

再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量	再エネ出力最大制御量
12:30～13:00	12:00～12:30	出力制御なし	10:30～11:00
385	337		446

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2025年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]											
通し番号 (注1)			5		6		7		8		
出力制 御内 容	発 信 日		04/04(金)16時頃 (前日指示)	04/05 (土) 実績 (速報)	04/05(土)16時頃 (前日指示)	04/06 (日) 実績 (速報)	04/06(日)16時頃 (前日指示)	04/07 (月) 実績 (速報)	04/07(月)16時頃 (前日指示)	04/08 (火) 実績 (速報)	
	再エネ 出力制御期間		04/05 (土) 8時00分～17時00分	04/05 (土) 12時00分～14時30分	04/06 (日) 8時00分～17時00分	04/06 (日) 8時00分～17時00分	04/07 (月) 8時00分～17時00分	04/07 (月) 08時30分～16時00分	04/08 (火) 8時00分～17時00分	04/08 (火) 08時00分～17時00分	
	最大余剰電力 発生時刻		12時30分 }	12時30分 }	11時30分 }	11時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	
			13時00分	13時00分	12時00分	12時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	
	再エネ出力制御量		0 ～ 324	52	9 ～ 463	415	0 ～ 388	360	13 ～ 370	329	
	需給状 況 (注2)	エリア需要 ①		743	765	726	758	836	877	856	859
		大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②		199	174	199	170	198	163	198	166
		域外送電 ③		153	153	153	153	142	142	142	142
		小 計		1,095	1,092	1,078	1,081	1,176	1,182	1,196	1,167
		供給力 ④		1,419	1,144	1,541	1,496	1,564	1,542	1,566	1,496
		(再掲)再エネ出力		(880)	(611)	(1,012)	(968)	(1,020)	(999)	(1,024)	(960)
		再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		324	52	463	415	388	360	370	329
			再エネ出力最大制御量					再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			13:00～13:30					12:30～13:00		12:30～13:00	
			54					360		329	

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

