

2026年9月14日

## 『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <sup>(注1)</sup>                   |                             | 77                        |                      | 78                        |                           | 79                        |                      |              |       |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|
| 出力制御内容                                 | 発 信 日                       | 08/10(月)16時頃<br>(前日指示)    | 08/11 (火) 実績<br>(速報) | 09/05(土)9時頃<br>(当日指示)     | 09/05 (土) 実績<br>(速報)      | 09/11(金)16時頃<br>(前日指示)    | 09/12 (土) 実績<br>(速報) |              |       |
|                                        | 再エネ出力制御期間                   | 08/11 (火)<br>8時00分～16時00分 | 出力制御なし               | 09/05 (土)<br>9時00分～14時00分 | 09/05 (土)<br>9時00分～14時00分 | 09/12 (土)<br>8時00分～16時00分 | 出力制御なし               |              |       |
|                                        | 最大余剰電力発生時刻                  | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      | 11時30分<br>∫<br>12時00分     | 12時00分<br>∫<br>12時30分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      |              |       |
|                                        |                             | 再エネ出力制御量                  |                      | 0    ∼    18              | 0    ∼    75              | 116                       |                      | 0    ∼    10 |       |
|                                        | エリア需要            ①          | 1,088                     |                      | 1,135                     | 1,053                     | 1,016                     |                      | 1,005        | 1,091 |
|                                        | 大容量蓄電池の充電・揚水運転            ② | 230                       | 113                  | 0                         | 0                         | 188                       | 120                  |              |       |
|                                        | 域外送電            ③           | 226                       | 226                  | 47                        | 2                         | 197                       | 196                  |              |       |
|                                        | 小    計                      | 1,544                     | 1,474                | 1,100                     | 1,018                     | 1,390                     | 1,407                |              |       |
|                                        | 供給力            ④            | 1,562                     | 1,474                | 1,175                     | 1,134                     | 1,400                     | 1,407                |              |       |
|                                        | (再掲)再エネ出力                   | (927)                     | (791)                | (506)                     | (486)                     | (802)                     | (470)                |              |       |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④)            ⑤ | 18                          | 0                         | 75                   | 116                       | 10                        | 0                         |                      |              |       |
|                                        |                             |                           | 再エネ出力最大制御量           |                           |                           |                           | 再エネ出力最大制御量           |              |       |
|                                        |                             |                           | 出力制御なし               |                           |                           |                           | 出力制御なし               |              |       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 通し番号 <small>(注1)</small>  |                          | 73                       |                          | 74                       |                          | 75                       |                          | 76                       |                    |
| 出力制御内容                    | 発 信 日                    | 06/26(金)16時頃<br>(前日指示)   | 06/27(土)実績<br>(速報)       | 06/27(土)16時頃<br>(前日指示)   | 06/28(日)実績<br>(速報)       | 06/28(日)16時頃<br>(前日指示)   | 06/29(月)実績<br>(速報)       | 07/04(土)16時頃<br>(前日指示)   | 07/05(日)実績<br>(速報) |
|                           | 再エネ出力制御期間                | 06/27(土)<br>7時00分～17時00分 | 06/27(土)<br>7時00分～17時00分 | 06/28(日)<br>7時00分～17時00分 | 06/28(日)<br>7時30分～17時30分 | 06/29(月)<br>7時00分～17時00分 | 06/29(月)<br>7時30分～14時30分 | 07/05(日)<br>8時00分～16時00分 | 出力制御なし             |
|                           | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 13時00分<br>∫<br>13時30分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 13時00分<br>∫<br>13時30分    |                    |
|                           | 再エネ出力制御量                 | 4 ～ 289                  | 62                       | 0 ～ 367                  | 304                      | 0 ～ 312                  | 117                      | 0 ～ 40                   |                    |
|                           | 需給状況 <small>(注2)</small> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |
|                           | エリア需要 ①                  | 905                      | 919                      | 877                      | 857                      | 969                      | 1,046                    | 929                      | 893                |
|                           | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 196                      | 106                      | 196                      | 171                      | 162                      | 150                      | 230                      | 65                 |
|                           | 域外送電 ③                   | 192                      | 192                      | 192                      | 191                      | 234                      | 233                      | 131                      | 152                |
|                           | 小 計                      | 1,293                    | 1,217                    | 1,265                    | 1,219                    | 1,365                    | 1,429                    | 1,290                    | 1,110              |
|                           | 供給力 ④                    | 1,582                    | 1,279                    | 1,632                    | 1,523                    | 1,677                    | 1,546                    | 1,330                    | 1,110              |
| (再掲)再エネ出力                 |                          | (820)                    | (506)                    | (878)                    | (786)                    | (898)                    | (759)                    | (695)                    | (358)              |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) |                          | 289                      | 62                       | 367                      | 304                      | 312                      | 117                      | 40                       | 0                  |
| 再エネ出力最大制御量                |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |                          | 再エネ出力最大制御量         |
| 11:00～11:30               |                          |                          | 13:00～13:30              |                          |                          | 10:30～11:00              |                          |                          | 出力制御なし             |
| 64                        |                          |                          | 304                      |                          |                          | 140                      |                          |                          |                    |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                       |                          |                           |                            |                           |                            |                           |                           |                           |                      |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 通し番号 <small>(注1)</small>    |                          | 69                        |                            | 70                        |                            | 71                        |                           | 72                        |                      |
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 06/14(日)16時頃<br>(前日指示)    | 06/15 (月) 実績<br>(速報)       | 06/15(月)16時頃<br>(前日指示)    | 06/16 (火) 実績<br>(速報)       | 06/20(土)16時頃<br>(前日指示)    | 06/21 (日) 実績<br>(速報)      | 06/21(日)16時頃<br>(前日指示)    | 06/22 (月) 実績<br>(速報) |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 06/15 (月)<br>7時00分～17時00分 | 06/15 (月)<br>10時30分～13時30分 | 06/16 (火)<br>7時00分～17時00分 | 06/16 (火)<br>12時30分～13時00分 | 06/21 (日)<br>7時00分～17時00分 | 06/21 (日)<br>7時00分～17時00分 | 06/22 (月)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>\$<br>13時00分    | 10時30分<br>\$<br>11時00分     | 12時30分<br>\$<br>13時00分    | 12時30分<br>\$<br>13時00分     | 11時30分<br>\$<br>12時00分    | 12時30分<br>\$<br>13時00分    | 12時00分<br>\$<br>12時30分    |                      |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0    ~    165             | 31                         | 0    ~    123             | 16                         | 5    ~    395             | 86                        | 0    ~    203             |                      |
|                             | 需給状況 <small>(注2)</small> |                           |                            |                           |                            |                           |                           |                           |                      |
|                             | エリア需要 ①                  | 1, 035                    | 1, 000                     | 1, 075                    | 1, 031                     | 890                       | 918                       | 1, 049                    | 1, 019               |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 196                       | 161                        | 196                       | 184                        | 196                       | 171                       | 196                       | 132                  |
|                             | 域外送電 ③                   | 212                       | 203                        | 128                       | 128                        | 193                       | 192                       | 84                        | 104                  |
|                             | 小 計                      | 1, 443                    | 1, 364                     | 1, 399                    | 1, 343                     | 1, 279                    | 1, 281                    | 1, 329                    | 1, 255               |
|                             | 供給力 ④                    | 1, 608                    | 1, 395                     | 1, 522                    | 1, 359                     | 1, 674                    | 1, 367                    | 1, 532                    | 1, 255               |
| (再掲)再エネ出力                   | (890)                    | (666)                     | (803)                      | (688)                     | (931)                      | (613)                     | (750)                     | (408)                     |                      |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ | 165                      | 31                        | 123                        | 16                        | 395                        | 86                        | 203                       | 0                         |                      |
|                             |                          | 再エネ出力最大制御量                |                            | 再エネ出力最大制御量                |                            | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                      |
|                             |                          | 12:30～13:00               |                            | 12:30～13:00               |                            | 11:00～11:30               |                           | 出力制御なし                    |                      |
|                             |                          | 89                        |                            | 16                        |                            | 106                       |                           |                           |                      |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                    |                             |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                      |            |        |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------|
| 通し番号 <small>(注1)</small> |                             | 65                          |                           | 66                        |                           | 67                        |                           | 68                        |                      |            |        |
| 出力制御内容                   | 発 信 日                       | 06/10(水)16時頃<br>(前日指示)      | 06/11 (木) 実績<br>(速報)      | 06/11(木)16時頃<br>(前日指示)    | 06/12 (金) 実績<br>(速報)      | 06/12(金)16時頃<br>(前日指示)    | 06/13 (土) 実績<br>(速報)      | 06/13(土)16時頃<br>(前日指示)    | 06/14 (日) 実績<br>(速報) |            |        |
|                          | 再エネ<br>出力制御期間               | 06/11 (木)<br>7時00分～17時00分   | 06/11 (木)<br>7時30分～17時00分 | 06/12 (金)<br>7時00分～17時00分 | 06/12 (金)<br>7時00分～17時00分 | 06/13 (土)<br>7時00分～17時00分 | 06/13 (土)<br>7時30分～16時30分 | 06/14 (日)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               |            |        |
|                          | 最大余剰電力<br>発生時刻              | 12時30分<br>}                 | 12時30分<br>}               | 12時30分<br>}               | 12時00分<br>}               | 13時00分<br>}               | 12時00分<br>}               | 11時30分<br>}               |                      |            |        |
|                          |                             | 13時00分                      | 13時00分                    | 13時00分                    | 12時30分                    | 13時30分                    | 12時30分                    | 12時00分                    |                      |            |        |
|                          | 再エネ出力制御量                    |                             | 1    ～ 372                | 127                       | 2    ～ 412                | 247                       | 1    ～ 285                | 308                       |                      | 0    ～ 145 |        |
|                          | 需給状況<br><small>(注2)</small> | エリア需要 ①                     | 939                       | 986                       | 939                       | 996                       | 912                       | 873                       | 749                  | 807        |        |
|                          |                             | 大容量蓄電池の充電<br>・揚水運転 ②        | 230                       | 210                       | 162                       | 148                       | 164                       | 161                       | 196                  | 179        |        |
|                          |                             | 域外送電 ③                      | 239                       | 239                       | 234                       | 234                       | 191                       | 193                       | 161                  | 161        |        |
|                          |                             | 小 計                         |                           | 1, 408                    | 1, 435                    | 1, 335                    | 1, 378                    | 1, 267                    | 1, 227               | 1, 106     | 1, 147 |
|                          |                             | 供給力 ④                       | 1, 780                    | 1, 562                    | 1, 747                    | 1, 625                    | 1, 552                    | 1, 535                    | 1, 251               | 1, 147     |        |
|                          |                             | (再掲)再エネ出力                   |                           | (1, 011)                  | (795)                     | (1, 008)                  | (896)                     | (853)                     | (860)                | (562)      | (280)  |
|                          |                             | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                           | 372                       | 127                       | 412                       | 247                       | 285                       | 308                  | 145        | 0      |
|                          |                             |                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                      |            |        |
|                          |                             | 再エネ出力最大制御量                  |                           |                           |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           |                           |                      |            |        |
|                          |                             | 12:30～13:00                 |                           | 12:30～13:00               |                           | 13:00～13:30               |                           | 出力制御なし                    |                      |            |        |
|                          |                             | 127                         |                           | 259                       |                           | 312                       |                           |                           |                      |            |        |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <small>(注1)</small> |                          | 61                                                     |                           | 62                        |                      | 63                        |                      | 64                        |                           |       |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| 出力制御内容                   | 発 信 日                    | 06/06(土)16時頃<br>(前日指示)                                 | 06/07 (日) 実績<br>(速報)      | 06/07(日)16時頃<br>(前日指示)    | 06/08 (月) 実績<br>(速報) | 06/08(月)16時頃<br>(前日指示)    | 06/09 (火) 実績<br>(速報) | 06/09(火)16時頃<br>(前日指示)    | 06/10 (水) 実績<br>(速報)      |       |  |
|                          | 再エネ出力制御期間                | 06/07 (日)<br>7時00分～17時00分                              | 06/07 (日)<br>8時00分～16時30分 | 06/08 (月)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               | 06/09 (火)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               | 06/10 (水)<br>7時00分～17時00分 | 06/10 (水)<br>7時00分～17時00分 |       |  |
|                          | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分                                  | 12時00分<br>∫<br>12時30分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                           |       |  |
|                          | 再エネ出力制御量                 | 0    ∼  261                                            | 279                       | 0    ∼  262               |                      | 0    ∼  7                 |                      | 10    ∼  354              | 272                       |       |  |
|                          | 需給状況 <small>(注2)</small> |                                                        |                           |                           |                      |                           |                      |                           |                           |       |  |
|                          |                          | エリア需要            ①                                     | 825                       | 850                       | 1,035                | 1,015                     | 888                  | 930                       | 889                       | 936   |  |
|                          |                          | 大容量蓄電池の充電・揚水運転            ②                            | 204                       | 44                        | 68                   | 57                        | 204                  | 111                       | 230                       | 203   |  |
|                          |                          | 域外送電                                    ③              | 181                       | 177                       | 114                  | 114                       | 125                  | 125                       | 238                       | 237   |  |
|                          |                          | 小    計                                                 | 1,210                     | 1,071                     | 1,217                | 1,186                     | 1,217                | 1,166                     | 1,357                     | 1,376 |  |
|                          |                          | 供給力                                    ④               | 1,471                     | 1,350                     | 1,479                | 1,186                     | 1,224                | 1,166                     | 1,711                     | 1,648 |  |
|                          |                          | (再掲)再エネ出力                                              | (753)                     | (591)                     | (727)                | (115)                     | (465)                | (245)                     | (954)                     | (891) |  |
|                          |                          | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④)                            ⑤ | 261                       | 279                       | 262                  | 0                         | 7                    | 0                         | 354                       | 272   |  |
|                          |                          |                                                        | 再エネ出力最大制御量                |                           |                      | 再エネ出力最大制御量                |                      |                           | 再エネ出力最大制御量                |       |  |
|                          |                          |                                                        | 12:00～12:30               |                           |                      | 出力制御なし                    |                      |                           | 12:30～13:00               |       |  |
|                          |                          | 279                                                    |                           |                           | 出力制御なし               |                           |                      |                           | 272                       |       |  |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <small>(注1)</small>    |                          | 57                       |                          | 58                       |                          | 59                       |                    | 60                       |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 05/31(日)16時頃<br>(前日指示)   | 06/01(月)実績<br>(速報)       | 06/02(火)16時頃<br>(前日指示)   | 06/03(水)実績<br>(速報)       | 06/04(木)16時頃<br>(前日指示)   | 06/05(金)実績<br>(速報) | 06/05(金)16時頃<br>(前日指示)   | 06/06(土)実績<br>(速報)       |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 06/01(月)<br>7時00分～17時00分 | 06/01(月)<br>9時00分～11時30分 | 06/03(水)<br>7時00分～17時00分 | 06/03(水)<br>7時00分～17時00分 | 06/05(金)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし             | 06/06(土)<br>7時00分～17時00分 | 06/06(土)<br>7時00分～15時30分 |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 10時00分<br>∫<br>10時30分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 10時30分<br>∫<br>11時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    |                    | 12時00分<br>∫<br>12時30分    | 11時00分<br>∫<br>11時30分    |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 137                  | 53                       | 1 ～ 265                  | 84                       | 0 ～ 171                  |                    | 0 ～ 265                  | 215                      |
|                             | 需給状況 <small>(注2)</small> |                          |                          |                          |                          |                          |                    |                          |                          |
|                             | エリア需要 ①                  | 1,065                    | 1,036                    | 1,085                    | 1,048                    | 1,065                    | 1,016              | 921                      | 934                      |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 204                      | 166                      | 68                       | 60                       | 204                      | 182                | 204                      | 164                      |
|                             | 域外送電 ③                   | 41                       | 54                       | 225                      | 185                      | 160                      | 160                | 80                       | 83                       |
|                             | 小 計                      | 1,310                    | 1,256                    | 1,378                    | 1,293                    | 1,429                    | 1,358              | 1,205                    | 1,181                    |
|                             | 供給力 ④                    | 1,447                    | 1,309                    | 1,643                    | 1,377                    | 1,600                    | 1,358              | 1,470                    | 1,396                    |
| (再掲)再エネ出力                   |                          | (746)                    | (600)                    | (893)                    | (545)                    | (858)                    | (599)              | (758)                    | (691)                    |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                          | 137                      | 53                       | 265                      | 84                       | 171                      | 0                  | 265                      | 215                      |
|                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |                          |                          |
| 再エネ出力最大制御量                  |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                    |                          | 再エネ出力最大制御量               |
| 10:00～10:30                 |                          |                          | 10:30～11:00              |                          |                          | 出力制御なし                   |                    |                          | 11:00～11:30              |
| 53                          |                          |                          | 84                       |                          |                          |                          |                    |                          | 215                      |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                     |                          |                          |                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>  |                          | 53                       |                     | 54                       |                          | 55                       |                          | 56                       |                          |
| 出力制御内容                    | 発 信 日                    | 05/27(水)16時頃<br>(前日指示)   | 05/28(木) 実績<br>(速報) | 05/28(木)16時頃<br>(前日指示)   | 05/29(金) 実績<br>(速報)      | 05/29(金)16時頃<br>(前日指示)   | 05/30(土) 実績<br>(速報)      | 05/30(土)16時頃<br>(前日指示)   | 05/31(日) 実績<br>(速報)      |
|                           | 再エネ出力制御期間                | 05/28(木)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし              | 05/29(金)<br>7時00分～17時00分 | 05/29(金)<br>7時00分～17時00分 | 05/30(土)<br>7時00分～17時00分 | 05/30(土)<br>7時00分～17時00分 | 05/31(日)<br>7時00分～17時00分 | 05/31(日)<br>7時00分～17時00分 |
|                           | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∟<br>13時00分    |                     | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時00分<br>∟<br>12時30分    | 12時00分<br>∟<br>12時30分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    |
|                           | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 114                  |                     | 1 ～ 302                  | 108                      | 1 ～ 386                  | 287                      | 2 ～ 314                  | 254                      |
|                           | 需給状況 <small>（注2）</small> |                          |                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                           | エリア需要 ①                  | 1,031                    | 1,059               | 1,002                    | 1,075                    | 884                      | 937                      | 846                      | 887                      |
|                           | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 136                      | 26                  | 204                      | 171                      | 204                      | 184                      | 204                      | 155                      |
|                           | 域外送電 ③                   | 215                      | 215                 | 215                      | 215                      | 180                      | 180                      | 179                      | 179                      |
|                           | 小 計                      | 1,382                    | 1,300               | 1,421                    | 1,461                    | 1,268                    | 1,301                    | 1,229                    | 1,221                    |
|                           | 供給力 ④                    | 1,496                    | 1,300               | 1,723                    | 1,569                    | 1,654                    | 1,588                    | 1,543                    | 1,475                    |
| (再掲)再エネ出力                 |                          | (808)                    | (492)               | (1,021)                  | (890)                    | (983)                    | (938)                    | (869)                    | (822)                    |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) |                          | ⑤ 114                    | 0                   | 302                      | 108                      | 386                      | 287                      | 314                      | 254                      |
|                           |                          | 再エネ出力最大制御量               |                     | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |
|                           |                          | 出力制御なし                   |                     | 9:00～9:30                |                          | 11:00～11:30              |                          | 13:00～13:30              |                          |
|                           |                          |                          |                     | 140                      |                          | 293                      |                          | 255                      |                          |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| 通し番号 <small>(注1)</small>    |                          | 49                       |                          | 50                       |                          | 51                       |                          | 52                       |                    | [万kW] |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 05/22(金)16時頃<br>(前日指示)   | 05/23(土)実績<br>(速報)       | 05/23(土)16時頃<br>(前日指示)   | 05/24(日)実績<br>(速報)       | 05/24(日)16時頃<br>(前日指示)   | 05/25(月)実績<br>(速報)       | 05/25(月)16時頃<br>(前日指示)   | 05/26(火)実績<br>(速報) |       |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 05/23(土)<br>7時00分～17時00分 | 05/23(土)<br>7時30分～16時00分 | 05/24(日)<br>7時00分～17時00分 | 05/24(日)<br>7時00分～17時00分 | 05/25(月)<br>7時00分～17時00分 | 05/25(月)<br>7時30分～14時30分 | 05/26(火)<br>7時00分～17時00分 |                    |       |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>┆<br>13時00分    | 10時00分<br>┆<br>10時30分    | 11時30分<br>┆<br>12時00分    | 11時30分<br>┆<br>12時00分    | 12時30分<br>┆<br>13時00分    | 12時00分<br>┆<br>12時30分    | 12時30分<br>┆<br>13時00分    | 出力制御なし             |       |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 358                  | 235                      | 2 ～ 475                  | 166                      | 0 ～ 297                  | 155                      | 0 ～ 100                  |                    |       |
|                             | 需給状況 <small>(注2)</small> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |       |
|                             | エリア需要 ①                  | 816                      | 849                      | 811                      | 843                      | 972                      | 1,107                    | 1,051                    | 1,094              |       |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 136                      | 117                      | 136                      | 108                      | 136                      | 88                       | 102                      | 63                 |       |
|                             | 域外送電 ③                   | 130                      | 125                      | 180                      | 180                      | 214                      | 214                      | 215                      | 215                |       |
|                             | 小 計                      | 1,082                    | 1,091                    | 1,127                    | 1,131                    | 1,322                    | 1,409                    | 1,368                    | 1,372              |       |
|                             | 供給力 ④                    | 1,440                    | 1,326                    | 1,602                    | 1,297                    | 1,619                    | 1,564                    | 1,468                    | 1,372              |       |
| (再掲)再エネ出力                   | (777)                    | (666)                    | (940)                    | (628)                    | (944)                    | (821)                    | (784)                    | (557)                    |                    |       |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ | 358                      | 235                      | 475                      | 166                      | 297                      | 155                      | 100                      | 0                        |                    |       |
|                             |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                    |       |
|                             |                          | 12:00～12:30              |                          | 11:30～12:00              |                          | 12:00～12:30              |                          | 出力制御なし                   |                    |       |
|                             |                          | 316                      |                          | 166                      |                          | 155                      |                          |                          |                    |       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                       |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                      |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>    |                          | 45                        |                           | 46                        |                           | 47                        |                      | 48                        |                           |
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 05/18(月)16時頃<br>(前日指示)    | 05/19 (火) 実績<br>(速報)      | 05/19(火)16時頃<br>(前日指示)    | 05/20 (水) 実績<br>(速報)      | 05/20(水)16時頃<br>(前日指示)    | 05/21 (木) 実績<br>(速報) | 05/21(木)16時頃<br>(前日指示)    | 05/22 (金) 実績<br>(速報)      |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 05/19 (火)<br>7時00分～17時00分 | 05/19 (火)<br>7時00分～16時00分 | 05/20 (水)<br>7時00分～17時00分 | 05/20 (水)<br>8時00分～13時00分 | 05/21 (木)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               | 05/22 (金)<br>7時00分～17時00分 | 05/22 (金)<br>7時30分～16時00分 |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時00分<br>∫<br>12時30分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 10時30分<br>∫<br>11時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 423                   | 387                       | 0 ～ 467                   | 99                        | 0 ～ 153                   |                      | 0 ～ 413                   | 194                       |
|                             | 需給状況 <small>（注2）</small> |                           |                           |                           |                           |                           |                      |                           |                           |
|                             | エリア需要 ①                  | 896                       | 1, 016                    | 971                       | 1, 105                    | 956                       | 1, 065               | 886                       | 987                       |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 136                       | 96                        | 68                        | 61                        | 136                       | 24                   | 136                       | 109                       |
|                             | 域外送電 ③                   | 153                       | 153                       | 153                       | 157                       | 153                       | 153                  | 153                       | 153                       |
|                             | 小 計                      | 1, 185                    | 1, 265                    | 1, 192                    | 1, 323                    | 1, 245                    | 1, 242               | 1, 175                    | 1, 249                    |
|                             | 供給力 ④                    | 1, 608                    | 1, 652                    | 1, 659                    | 1, 422                    | 1, 398                    | 1, 242               | 1, 588                    | 1, 443                    |
| (再掲)再エネ出力                   |                          | (918)                     | (914)                     | (946)                     | (646)                     | (706)                     | (209)                | (896)                     | (714)                     |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                          | 423                       | 387                       | 467                       | 99                        | 153                       | 0                    | 413                       | 194                       |
|                             |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                      |                           |                           |
| 再エネ出力最大制御量                  |                          |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           |                           | 再エネ出力最大制御量                |                      |                           | 再エネ出力最大制御量                |
| 12:30～13:00                 |                          |                           | 12:00～12:30               |                           |                           | 出力制御なし                    |                      |                           | 12:30～13:00               |
| 395                         |                          |                           | 107                       |                           |                           |                           |                      |                           | 194                       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <sup>(注1)</sup> |                      | 41                          |                           | 42                        |                           | 43                        |                           | 44                        |                           |             |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 出力制御内容               | 発 信 日                | 05/14(木)16時頃<br>(前日指示)      | 05/15 (金) 実績<br>(速報)      | 05/15(金)16時頃<br>(前日指示)    | 05/16 (土) 実績<br>(速報)      | 05/16(土)16時頃<br>(前日指示)    | 05/17 (日) 実績<br>(速報)      | 05/17(日)16時頃<br>(前日指示)    | 05/18 (月) 実績<br>(速報)      |             |
|                      | 再エネ出力制御期間            | 05/15 (金)<br>7時00分～17時00分   | 05/15 (金)<br>7時00分～16時00分 | 05/16 (土)<br>7時00分～17時00分 | 05/16 (土)<br>7時00分～17時00分 | 05/17 (日)<br>7時00分～17時00分 | 05/17 (日)<br>7時00分～17時00分 | 05/18 (月)<br>7時00分～17時00分 | 05/18 (月)<br>7時00分～17時00分 |             |
|                      | 需給状況 <sup>(注2)</sup> | 最大余剰電力発生時刻                  | 12時30分<br>ｳ               | 12時30分<br>ｳ               | 12時00分<br>ｳ               | 12時30分<br>ｳ               | 11時30分<br>ｳ               | 11時30分<br>ｳ               | 12時30分<br>ｳ               | 12時30分<br>ｳ |
|                      |                      |                             | 13時00分                    | 13時00分                    | 12時30分                    | 13時00分                    | 12時00分                    | 12時00分                    | 13時00分                    | 13時00分      |
|                      |                      | 再エネ出力制御量                    | 0 ～ 531                   | 393                       | 31 ～ 605                  | 427                       | 59 ～ 659                  | 561                       | 5 ～ 504                   | 457         |
|                      |                      | エリア需要 ①                     | 832                       | 947                       | 769                       | 855                       | 732                       | 792                       | 892                       | 985         |
|                      |                      | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②            | 136                       | 112                       | 136                       | 128                       | 136                       | 109                       | 136                       | 95          |
|                      |                      | 域外送電 ③                      | 180                       | 180                       | 141                       | 141                       | 125                       | 125                       | 153                       | 153         |
|                      |                      | 小 計                         | 1, 148                    | 1, 239                    | 1, 046                    | 1, 124                    | 993                       | 1, 026                    | 1, 181                    | 1, 233      |
|                      |                      | 供給力 ④                       | 1, 679                    | 1, 632                    | 1, 651                    | 1, 551                    | 1, 652                    | 1, 587                    | 1, 685                    | 1, 690      |
|                      |                      | (再掲)再エネ出力                   | (1, 000)                  | (926)                     | (984)                     | (898)                     | (995)                     | (928)                     | (999)                     | (959)       |
|                      |                      | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤＝①＋②＋③－④) ⑤ | 531                       | 393                       | 605                       | 427                       | 659                       | 561                       | 504                       | 457         |
|                      |                      | 再エネ出力最大制御量                  |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           |             |
|                      |                      | 12:30～13:00                 |                           | 11:00～11:30               |                           | 10:30～11:00               |                           | 12:30～13:00               |                           |             |
|                      |                      | 393                         |                           | 466                       |                           | 584                       |                           | 457                       |                           |             |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <small>(注1)</small> |                                                                          | 37                                                  |                           | 38                        |                           | 39                        |                           | 40                        |                           |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 出力制御内容                   | 発 信 日                                                                    | 05/10(日)16時頃<br>(前日指示)                              | 05/11 (月) 実績<br>(速報)      | 05/11(月)16時頃<br>(前日指示)    | 05/12 (火) 実績<br>(速報)      | 05/12(火)16時頃<br>(前日指示)    | 05/13 (水) 実績<br>(速報)      | 05/13(水)16時頃<br>(前日指示)    | 05/14 (木) 実績<br>(速報)      |                       |
|                          | 再エネ出力制御期間                                                                | 05/11 (月)<br>7時00分～17時00分                           | 05/11 (月)<br>7時00分～17時00分 | 05/12 (火)<br>7時00分～17時00分 | 05/12 (火)<br>7時00分～15時30分 | 05/13 (水)<br>7時00分～17時00分 | 05/13 (水)<br>7時30分～16時00分 | 05/14 (木)<br>7時00分～17時00分 | 05/14 (木)<br>7時00分～17時00分 |                       |
|                          | 需給状況 <small>(注2)</small>                                                 | 最大余剰電力発生時刻                                          | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 10時00分<br>∫<br>10時30分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 11時00分<br>∫<br>11時30分     | 12時00分<br>∫<br>12時30分     | 12時00分<br>∫<br>12時30分 |
|                          |                                                                          | 再エネ出力制御量                                            | 4    ∼    566             | 403                       | 0    ∼    434             | 294                       | 0    ∼    429             | 333                       | 3    ∼    502             | 418                   |
|                          |                                                                          | エリア需要                      ①                        | 792                       | 858                       | 816                       | 907                       | 832                       | 927                       | 837                       | 935                   |
|                          |                                                                          | 大容量蓄電池の充電・揚水運転                      ②               | 136                       | 122                       | 136                       | 82                        | 136                       | 113                       | 136                       | 108                   |
|                          |                                                                          | 域外送電                                              ③ | 153                       | 153                       | 153                       | 157                       | 158                       | 157                       | 168                       | 168                   |
|                          |                                                                          | 小    計                                              | 1,081                     | 1,133                     | 1,105                     | 1,146                     | 1,126                     | 1,197                     | 1,141                     | 1,211                 |
|                          |                                                                          | 供給力                                              ④  | 1,647                     | 1,536                     | 1,539                     | 1,440                     | 1,555                     | 1,530                     | 1,643                     | 1,629                 |
|                          |                                                                          | (再掲)再エネ出力                                           | (998)                     | (865)                     | (887)                     | (770)                     | (886)                     | (850)                     | (964)                     | (923)                 |
|                          | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④)                                              ⑤ | 566                                                 | 403                       | 434                       | 294                       | 429                       | 333                       | 502                       | 418                       |                       |
|                          |                                                                          |                                                     | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量                |                       |
|                          |                                                                          | 12:30～13:00                                         |                           | 9:30～10:00                |                           | 12:30～13:00               |                           | 12:00～12:30               |                           |                       |
|                          |                                                                          | 403                                                 |                           | 299                       |                           | 380                       |                           | 418                       |                           |                       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない  
(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <small>(注1)</small> |                             | 33                       |                          | 34                       |                          | 35                       |                          | 36                       |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 出力制御内容                   | 発 信 日                       | 05/06(水)16時頃<br>(前日指示)   | 05/07(木)実績<br>(速報)       | 05/07(木)16時頃<br>(前日指示)   | 05/08(金)実績<br>(速報)       | 05/08(金)16時頃<br>(前日指示)   | 05/09(土)実績<br>(速報)       | 05/09(土)16時頃<br>(前日指示)   | 05/10(日)実績<br>(速報)       |                       |
|                          | 再エネ出力制御期間                   | 05/07(木)<br>7時00分～17時00分 | 05/07(木)<br>7時30分～15時00分 | 05/08(金)<br>7時00分～17時00分 | 05/08(金)<br>8時00分～17時00分 | 05/09(土)<br>7時00分～17時00分 | 05/09(土)<br>7時00分～17時00分 | 05/10(日)<br>7時00分～17時00分 | 05/10(日)<br>7時00分～17時30分 |                       |
|                          | 需給状況 <small>(注2)</small>    | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時00分<br>∫<br>12時30分    | 12時00分<br>∫<br>12時30分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分 |
|                          |                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 340                  | 312                      | 0 ～ 326                  | 389                      | 1 ～ 573                  | 510                      | 66 ～ 647                 | 566                   |
|                          |                             | エリア需要 ①                  | 766                      | 865                      | 786                      | 840                      | 702                      | 782                      | 692                      | 713                   |
|                          |                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 230                      | 133                      | 230                      | 140                      | 230                      | 97                       | 230                      | 208                   |
|                          |                             | 域外送電 ③                   | 181                      | 166                      | 142                      | 142                      | 126                      | 125                      | 125                      | 126                   |
|                          |                             | 小 計                      | 1,177                    | 1,164                    | 1,158                    | 1,122                    | 1,058                    | 1,004                    | 1,047                    | 1,047                 |
|                          |                             | 供給力 ④                    | 1,517                    | 1,476                    | 1,484                    | 1,511                    | 1,631                    | 1,514                    | 1,694                    | 1,613                 |
|                          |                             | (再掲)再エネ出力                | (865)                    | (783)                    | (818)                    | (849)                    | (987)                    | (880)                    | (1,016)                  | (946)                 |
|                          | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ | 340                      | 312                      | 326                      | 389                      | 573                      | 510                      | 647                      | 566                      |                       |
|                          |                             |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                       |
|                          |                             | 12:30～13:00              |                          | 12:30～13:00              |                          | 12:00～12:30              |                          | 13:00～13:30              |                          |                       |
|                          |                             | 312                      |                          | 389                      |                          | 510                      |                          | 582                      |                          |                       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                     |                          |                          |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>  |                          | 29                       |                    | 30                       |                          | 31                       |                          | 32                       |                          |
| 出力制御内容                    | 発 信 日                    | 05/02(土)16時頃<br>(前日指示)   | 05/03（日）実績<br>(速報) | 05/03(日)16時頃<br>(前日指示)   | 05/04（月）実績<br>(速報)       | 05/04(月)16時頃<br>(前日指示)   | 05/05（火）実績<br>(速報)       | 05/05(火)16時頃<br>(前日指示)   | 05/06（水）実績<br>(速報)       |
|                           | 再エネ出力制御期間                | 05/03（日）<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし             | 05/04（月）<br>7時00分～17時00分 | 05/04（月）<br>7時00分～17時30分 | 05/05（火）<br>7時00分～17時00分 | 05/05（火）<br>7時00分～17時30分 | 05/06（水）<br>7時00分～17時00分 | 05/06（水）<br>7時00分～17時00分 |
|                           | 最大余剰電力発生時刻               | 11時30分<br>∩<br>12時00分    |                    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    | 11時30分<br>∩<br>12時00分    | 12時00分<br>∩<br>12時30分    | 12時00分<br>∩<br>12時30分    | 11時30分<br>∩<br>12時00分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    |
|                           | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 370                  |                    | 40 ～ 496                 | 581                      | 22 ～ 579                 | 554                      | 11 ～ 500                 | 174                      |
|                           | 需給状況 <small>（注2）</small> |                          |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                           | エリア需要 ①                  | 656                      | 737                | 636                      | 688                      | 642                      | 697                      | 701                      | 772                      |
|                           | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 230                      | 25                 | 230                      | 137                      | 230                      | 153                      | 230                      | 193                      |
|                           | 域外送電 ③                   | 122                      | 122                | 165                      | 170                      | 172                      | 172                      | 163                      | 166                      |
|                           | 小 計                      | 1,008                    | 884                | 1,031                    | 995                      | 1,044                    | 1,022                    | 1,094                    | 1,131                    |
|                           | 供給力 ④                    | 1,378                    | 884                | 1,527                    | 1,576                    | 1,623                    | 1,576                    | 1,594                    | 1,305                    |
| (再掲)再エネ出力                 |                          | (744)                    | (144)              | (887)                    | (938)                    | (976)                    | (928)                    | (947)                    | (659)                    |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) |                          | ⑤ 370                    | 0                  | 496                      | 581                      | 579                      | 554                      | 500                      | 174                      |
|                           |                          | 再エネ出力最大制御量               |                    | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |
|                           |                          | 出力制御なし                   |                    | 11:30～12:00              |                          | 13:30～14:00              |                          | 12:30～13:00              |                          |
|                           |                          |                          |                    | 581                      |                          | 564                      |                          | 174                      |                          |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】



『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

| 通し番号 <small>(注1)</small> |                          | 21                          |                            | 22                        |                           | 23                        |                      | 24                        |                           |       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 出力制御内容                   | 発 信 日                    | 04/23(木)16時頃<br>(前日指示)      | 04/24 (金) 実績<br>(速報)       | 04/24(金)16時頃<br>(前日指示)    | 04/25 (土) 実績<br>(速報)      | 04/25(土)16時頃<br>(前日指示)    | 04/26 (日) 実績<br>(速報) | 04/26(日)16時頃<br>(前日指示)    | 04/27 (月) 実績<br>(速報)      |       |
|                          | 再エネ出力制御期間                | 04/24 (金)<br>7時00分～17時00分   | 04/24 (金)<br>12時00分～13時00分 | 04/25 (土)<br>7時00分～17時00分 | 04/25 (土)<br>7時00分～17時00分 | 04/26 (日)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               | 04/27 (月)<br>7時00分～17時00分 | 04/27 (月)<br>7時00分～17時00分 |       |
|                          | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分       | 12時00分<br>∫<br>12時30分      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 11時30分<br>∫<br>12時00分     | 12時00分<br>∫<br>12時30分     |                      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |       |
|                          | 再エネ出力制御量                 | 0    ∼    378               | 42                         | 14    ∼    539            | 267                       | 0    ∼    236             |                      | 4    ∼    438             | 401                       |       |
|                          | 需給状況 <small>(注2)</small> |                             |                            |                           |                           |                           |                      |                           |                           |       |
|                          |                          | エリア需要 ①                     | 843                        | 843                       | 712                       | 799                       | 692                  | 753                       | 826                       | 859   |
|                          |                          | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②            | 196                        | 162                       | 230                       | 161                       | 230                  | 121                       | 230                       | 180   |
|                          |                          | 域外送電 ③                      | 160                        | 160                       | 126                       | 126                       | 115                  | 120                       | 188                       | 188   |
|                          |                          | 小 計                         | 1,199                      | 1,165                     | 1,068                     | 1,086                     | 1,037                | 994                       | 1,244                     | 1,227 |
|                          |                          | 供給力 ④                       | 1,577                      | 1,207                     | 1,607                     | 1,353                     | 1,273                | 994                       | 1,682                     | 1,628 |
|                          |                          | (再掲)再エネ出力                   | (871)                      | (497)                     | (975)                     | (724)                     | (627)                | (189)                     | (1,002)                   | (939) |
|                          |                          | 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ | 378                        | 42                        | 539                       | 267                       | 236                  | 0                         | 438                       | 401   |
|                          |                          |                             | 再エネ出力最大制御量                 |                           | 再エネ出力最大制御量                |                           | 再エネ出力最大制御量           |                           | 再エネ出力最大制御量                |       |
|                          |                          |                             | 12:30～13:00                |                           | 12:00～12:30               |                           | 出力制御なし               |                           | 12:30～13:00               |       |
|                          |                          | 46                          |                            | 268                       |                           | 401                       |                      |                           |                           |       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                       |                          |                           |                            |                           |                           |                           |                      |                           |                      |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>    |                          | 17                        |                            | 18                        |                           | 19                        |                      | 20                        |                      |
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 04/19(日)16時頃<br>(前日指示)    | 04/20 (月) 実績<br>(速報)       | 04/20(月)16時頃<br>(前日指示)    | 04/21 (火) 実績<br>(速報)      | 04/21(火)16時頃<br>(前日指示)    | 04/22 (水) 実績<br>(速報) | 04/22(水)16時頃<br>(前日指示)    | 04/23 (木) 実績<br>(速報) |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 04/20 (月)<br>7時00分～17時00分 | 04/20 (月)<br>10時30分～15時30分 | 04/21 (火)<br>7時00分～17時00分 | 04/21 (火)<br>7時30分～16時30分 | 04/22 (水)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               | 04/23 (木)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし               |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      | 12時30分<br>∫<br>13時00分     |                      |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 388                   | 303                        | 0 ～ 461                   | 390                       | 0 ～ 176                   |                      | 0 ～ 30                    |                      |
|                             | 需給状況 <small>（注2）</small> |                           |                            |                           |                           |                           |                      |                           |                      |
|                             | エリア需要 ①                  | 822                       | 863                        | 836                       | 836                       | 832                       | 842                  | 875                       | 887                  |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 196                       | 104                        | 196                       | 137                       | 130                       | 89                   | 131                       | ▲ 2                  |
|                             | 域外送電 ③                   | 160                       | 160                        | 175                       | 175                       | 166                       | 166                  | 160                       | 166                  |
|                             | 小 計                      | 1,178                     | 1,127                      | 1,207                     | 1,148                     | 1,128                     | 1,097                | 1,166                     | 1,051                |
|                             | 供給力 ④                    | 1,566                     | 1,430                      | 1,668                     | 1,538                     | 1,304                     | 1,097                | 1,196                     | 1,051                |
| (再掲)再エネ出力                   |                          | (902)                     | (781)                      | (1,000)                   | (883)                     | (632)                     | (228)                | (505)                     | (166)                |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                          | 388                       | 303                        | 461                       | 390                       | 176                       | 0                    | 30                        | 0                    |
|                             |                          |                           |                            |                           |                           |                           |                      |                           |                      |
| 再エネ出力最大制御量                  |                          |                           | 再エネ出力最大制御量                 |                           |                           | 再エネ出力最大制御量                |                      |                           | 再エネ出力最大制御量           |
| 12:30～13:00                 |                          |                           | 12:30～13:00                |                           |                           | 出力制御なし                    |                      |                           | 出力制御なし               |
| 303                         |                          |                           | 390                        |                           |                           |                           |                      |                           |                      |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】



2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| 通し番号 <sup>(注1)</sup>        |                      | 9                        |                          | 10                       |                          | 11                       |                    | 12                       |                    |       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| 出力制御内容                      | 発 信 日                | 04/10(金)16時頃<br>(前日指示)   | 04/11(土)実績<br>(速報)       | 04/11(土)16時頃<br>(前日指示)   | 04/12(日)実績<br>(速報)       | 04/12(日)16時頃<br>(前日指示)   | 04/13(月)実績<br>(速報) | 04/14(火)16時頃<br>(前日指示)   | 04/15(水)実績<br>(速報) |       |
|                             | 再エネ出力制御期間            | 04/11(土)<br>7時00分～17時00分 | 04/11(土)<br>7時00分～17時00分 | 04/12(日)<br>7時00分～17時00分 | 04/12(日)<br>7時30分～15時30分 | 04/13(月)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし             | 04/15(水)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし             |       |
|                             | 最大余剰電力発生時刻           | 12時30分<br>∫<br>13時00分    | 12時00分<br>∫<br>12時30分    | 11時30分<br>∫<br>12時00分    | 10時30分<br>∫<br>11時00分    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    |                    | 12時30分<br>∫<br>13時00分    |                    |       |
|                             | 再エネ出力制御量             | 11 ～ 566                 | 577                      | 0 ～ 541                  | 377                      | 0 ～ 292                  |                    | 0 ～ 191                  |                    |       |
|                             | 需給状況 <sup>(注2)</sup> | エリア需要 ①                  | 746                      | 764                      | 702                      | 698                      |                    | 873                      | 848                | 842   |
|                             |                      | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 230                      | 146                      | 165                      | 129                      | 198                | 151                      | 130                | 115   |
|                             |                      | 域外送電 ③                   | 126                      | 126                      | 126                      | 127                      | 41                 | 48                       | 160                | 160   |
|                             |                      | 小 計                      | 1,102                    | 1,036                    | 993                      | 954                      | 1,112              | 1,047                    | 1,132              | 1,176 |
|                             |                      | 供給力 ④                    | 1,668                    | 1,613                    | 1,534                    | 1,331                    | 1,404              | 1,047                    | 1,323              | 1,176 |
|                             | (再掲)再エネ出力            |                          | (1,011)                  | (974)                    | (888)                    | (679)                    | (739)              | (355)                    | (651)              | (367) |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                      | 566                      | 577                      | 541                      | 377                      | 292                      | 0                  | 191                      | 0                  |       |
|                             |                      |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |                          |                          | 再エネ出力最大制御量         |                          |                    |       |
|                             |                      |                          | 11:30～12:00              |                          |                          |                          | 10:30～11:00        |                          |                    |       |
|                             |                      |                          | 578                      |                          |                          |                          | 377                |                          |                    |       |
|                             |                      |                          |                          |                          |                          | 出力制御なし                   |                    |                          | 出力制御なし             |       |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                     |                          |                          |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>  |                          | 5                        |                           | 6                        |                          | 7                        |                          | 8                        |                     |
| 出力制御内容                    | 発 信 日                    | 04/05(日)16時頃<br>(前日指示)   | 04/06(月) 実績<br>(速報)       | 04/06(月)16時頃<br>(前日指示)   | 04/07(火) 実績<br>(速報)      | 04/07(火)16時頃<br>(前日指示)   | 04/08(水) 実績<br>(速報)      | 04/08(水)16時頃<br>(前日指示)   | 04/09(木) 実績<br>(速報) |
|                           | 再エネ出力制御期間                | 04/06(月)<br>7時00分～17時00分 | 04/06(月)<br>10時30分～15時00分 | 04/07(火)<br>7時00分～17時00分 | 04/07(火)<br>7時00分～17時00分 | 04/08(水)<br>7時00分～17時00分 | 04/08(水)<br>8時30分～16時30分 | 04/09(木)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし              |
|                           | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分     | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    | 12時30分<br>∟<br>13時00分    |                     |
|                           | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 353                  | 204                       | 12 ～ 382                 | 386                      | 0 ～ 411                  | 436                      | 0 ～ 201                  |                     |
|                           | 需給状況 <small>（注2）</small> |                          |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                     |
|                           | エリア需要 ①                  | 812                      | 813                       | 836                      | 848                      | 836                      | 849                      | 822                      | 910                 |
|                           | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 230                      | 182                       | 230                      | 184                      | 230                      | 180                      | 162                      | 63                  |
|                           | 域外送電 ③                   | 197                      | 197                       | 210                      | 210                      | 214                      | 214                      | 169                      | 169                 |
|                           | 小 計                      | 1,239                    | 1,192                     | 1,276                    | 1,242                    | 1,280                    | 1,243                    | 1,153                    | 1,142               |
|                           | 供給力 ④                    | 1,592                    | 1,396                     | 1,658                    | 1,628                    | 1,691                    | 1,679                    | 1,354                    | 1,142               |
| (再掲)再エネ出力                 |                          | (912)                    | (715)                     | (978)                    | (946)                    | (1,012)                  | (996)                    | (682)                    | (235)               |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) |                          | 353                      | 204                       | 382                      | 386                      | 411                      | 436                      | 201                      | 0                   |
|                           |                          | 再エネ出力最大制御量               |                           | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          | 再エネ出力最大制御量               |                     |
|                           |                          | 12:30～13:00              |                           | 12:30～13:00              |                          | 12:30～13:00              |                          |                          |                     |
|                           |                          | 204                      |                           | 386                      |                          | 436                      |                          | 出力制御なし                   |                     |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

2026年9月14日

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系統運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

| [万kW]                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                     |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 通し番号 <small>（注1）</small>    |                          | 1                        |                          | 2                        |                          | 3                        |                     | 4                        |                          |
| 出力制御内容                      | 発 信 日                    | 04/01(水)16時頃<br>(前日指示)   | 04/02(木) 実績<br>(速報)      | 04/02(木)16時頃<br>(前日指示)   | 04/03(金) 実績<br>(速報)      | 04/03(金)16時頃<br>(前日指示)   | 04/04(土) 実績<br>(速報) | 04/04(土)16時頃<br>(前日指示)   | 04/05(日) 実績<br>(速報)      |
|                             | 再エネ出力制御期間                | 04/02(木)<br>7時00分～17時00分 | 04/02(木)<br>9時30分～16時00分 | 04/03(金)<br>7時00分～17時00分 | 04/03(金)<br>9時00分～15時00分 | 04/04(土)<br>7時00分～17時00分 | 出力制御なし              | 04/05(日)<br>7時00分～17時00分 | 04/05(日)<br>7時00分～17時00分 |
|                             | 最大余剰電力発生時刻               | 12時30分<br>∩<br>13時00分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    |                     | 12時00分<br>∩<br>12時30分    | 12時30分<br>∩<br>13時00分    |
|                             | 再エネ出力制御量                 | 0 ～ 384                  | 314                      | 0 ～ 401                  | 317                      | 0 ～ 97                   |                     | 14 ～ 553                 | 491                      |
|                             | 需給状況 <small>（注2）</small> |                          |                          |                          |                          |                          |                     |                          |                          |
|                             | エリア需要 ①                  | 836                      | 851                      | 842                      | 847                      | 762                      | 822                 | 716                      | 710                      |
|                             | 大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②         | 230                      | 168                      | 230                      | 173                      | 230                      | 68                  | 230                      | 186                      |
|                             | 域外送電 ③                   | 225                      | 225                      | 216                      | 216                      | 177                      | 177                 | 178                      | 177                      |
|                             | 小 計                      | 1,291                    | 1,244                    | 1,288                    | 1,236                    | 1,169                    | 1,067               | 1,124                    | 1,073                    |
|                             | 供給力 ④                    | 1,675                    | 1,558                    | 1,689                    | 1,553                    | 1,266                    | 1,067               | 1,677                    | 1,564                    |
| (再掲)再エネ出力                   |                          | (1,017)                  | (884)                    | (1,009)                  | (871)                    | (611)                    | (350)               | (1,022)                  | (909)                    |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) ⑤ |                          | 384                      | 314                      | 401                      | 317                      | 97                       | 0                   | 553                      | 491                      |
|                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                     |                          |                          |
| 再エネ出力最大制御量                  |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                          |                          | 再エネ出力最大制御量               |                     |                          | 再エネ出力最大制御量               |
| 12:30～13:00                 |                          |                          | 12:30～13:00              |                          |                          | 出力制御なし                   |                     |                          | 11:30～12:00              |
| 314                         |                          |                          | 317                      |                          |                          |                          |                     |                          | 495                      |

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】