

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

通し番号 (注1)		85		86		87			[万kW]
出力制 御内 容	発 信 日	09/22 (火) 16時頃 (前日指示)	09/23 (水) 実績 (速報)	09/23 (水) 16時頃 (前日指示)	09/24 (木) 実績 (速報)	09/24 (木) 16時頃 (前日指示)			
	再エネ 出力制御期間	09/23 (水) 8時00分～16時00分	09/23 (水) 8時00分～16時00分	09/24 (木) 8時00分～16時00分	09/24 (木) 10時00分～14時00分	09/25 (金) 8時00分～16時00分			
	最大余剰電力 発生時刻	12時00分 ┆	11時00分 ┆	12時30分 ┆	10時30分 ┆	12時30分 ┆			
		12時30分	11時30分	13時00分	11時00分	13時00分			
	再エネ出力制御量	9 ～ 258	119	0 ～ 201	77	0 ～ 35			
	エリア需要 ①	851	1,006	1,019	1,113	1,019			
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転 ②	120	112	120	110	120			
	域外送電 ③	206	202	123	110	187			
	小 計	1,177	1,320	1,262	1,333	1,326			
	供給力 ④	1,435	1,439	1,463	1,410	1,361			
(再掲)再エネ出力		(867)	(848)	(882)	(789)	(742)			
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	258	119	201	77	35				
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		10:00～10:30		12:30～13:00					
		122		89					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		81		82		83		84	
出力制御内容	発 信 日	09/18(金)16時頃 （前日指示）	09/19（土）実績 （速報）	09/19(土)16時頃 （前日指示）	09/20（日）実績 （速報）	09/20(日)16時頃 （前日指示）	09/21（月）実績 （速報）	09/21(月)16時頃 （前日指示）	09/22（火）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	09/19（土） 8時00分～16時00分	出力制御なし	09/20（日） 8時00分～16時00分	09/20（日） 8時00分～16時00分	09/21（月） 8時00分～16時00分	09/21（月） 8時00分～16時00分	09/22（火） 8時00分～16時00分	09/22（火） 8時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 \$ 12時30分		11時30分 \$ 12時00分	12時00分 \$ 12時30分	12時00分 \$ 12時30分	12時00分 \$ 12時30分	12時00分 \$ 12時30分	12時00分 \$ 12時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 10		2 ～ 299	75	22 ～ 318	141	1 ～ 386	203
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,004	1,019	829	965	849	975	811	987
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	120	48	120	109	120	109	120	109
	域外送電 ③	144	144	205	206	206	206	206	206
	小 計	1,268	1,211	1,154	1,280	1,175	1,290	1,137	1,302
	供給力 ④	1,278	1,211	1,453	1,355	1,493	1,431	1,523	1,505
(再掲)再エネ出力		(710)	(512)	(899)	(759)	(912)	(826)	(950)	(902)
再エネ出力制御必要量 ⑤=①+②+③-④		10	0	299	75	318	141	386	203
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量
			出力制御なし		12:00～12:30		12:00～12:30		11:00～11:30
					75		141		209

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 (注1)		73		74		75		76	
出力制御内容	発 信 日	06/26(金)16時頃 (前日指示)	06/27(土)実績 (速報)	06/27(土)16時頃 (前日指示)	06/28(日)実績 (速報)	06/28(日)16時頃 (前日指示)	06/29(月)実績 (速報)	07/04(土)16時頃 (前日指示)	07/05(日)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/27(土) 7時00分～17時00分	06/27(土) 7時00分～17時00分	06/28(日) 7時00分～17時00分	06/28(日) 7時30分～17時30分	06/29(月) 7時00分～17時00分	06/29(月) 7時30分～14時30分	07/05(日) 8時00分～16時00分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	13時00分 ┆ 13時30分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	13時00分 ┆ 13時30分	出力制御なし
	再エネ出力制御量	4 ～ 289	62	0 ～ 367	304	0 ～ 312	117	0 ～ 40	
	エリア需要 ①	905	919	877	857	969	1,046	929	893
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	196	106	196	171	162	150	230	65
	域外送電 ③	192	192	192	191	234	233	131	152
	小 計	1,293	1,217	1,265	1,219	1,365	1,429	1,290	1,110
	供給力 ④	1,582	1,279	1,632	1,523	1,677	1,546	1,330	1,110
	(再掲)再エネ出力	(820)	(506)	(878)	(786)	(898)	(759)	(695)	(358)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	289	62	367	304	312	117	40	0	
			再エネ出力最大制御量				再エネ出力最大制御量		
			11:00～11:30				10:30～11:00		
			64				140	出力制御なし	

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		69		70		71		72	
出力制御内容	発 信 日	06/14(日)16時頃 (前日指示)	06/15(月)実績 (速報)	06/15(月)16時頃 (前日指示)	06/16(火)実績 (速報)	06/20(土)16時頃 (前日指示)	06/21(日)実績 (速報)	06/21(日)16時頃 (前日指示)	06/22(月)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	06/15(月) 7時00分～17時00分	06/15(月) 10時30分～13時30分	06/16(火) 7時00分～17時00分	06/16(火) 12時30分～13時00分	06/21(日) 7時00分～17時00分	06/21(日) 7時00分～17時00分	06/22(月) 7時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	10時30分 ┆ 11時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 165	31	0 ～ 123	16	5 ～ 395	86	0 ～ 203	
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	1,035	1,000	1,075	1,031	890	918	1,049	1,019
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	196	161	196	184	196	171	196	132
	域外送電 ③	212	203	128	128	193	192	84	104
	小 計	1,443	1,364	1,399	1,343	1,279	1,281	1,329	1,255
	供給力 ④	1,608	1,395	1,522	1,359	1,674	1,367	1,532	1,255
(再掲)再エネ出力	(890)	(666)	(803)	(688)	(931)	(613)	(750)	(408)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	165	31	123	16	395	86	203	0	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		11:00～11:30		出力制御なし	
		89		16		106			

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		65		66		67		68	
出力制御内容	発 信 日	06/10(水)16時頃 （前日指示）	06/11（木）実績 （速報）	06/11(木)16時頃 （前日指示）	06/12（金）実績 （速報）	06/12(金)16時頃 （前日指示）	06/13（土）実績 （速報）	06/13(土)16時頃 （前日指示）	06/14（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	06/11（木） 7時00分～17時00分	06/11（木） 7時30分～17時00分	06/12（金） 7時00分～17時00分	06/12（金） 7時00分～17時00分	06/13（土） 7時00分～17時00分	06/13（土） 7時30分～16時30分	06/14（日） 7時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	13時00分 ┆ 13時30分	12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	
	再エネ出力制御量	1 ～ 372	127	2 ～ 412	247	1 ～ 285	308	0 ～ 145	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	939	986	939	996	912	873	749	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	210	162	148	164	161	196	
	域外送電 ③	239	239	234	234	191	193	161	
	小 計	1,408	1,435	1,335	1,378	1,267	1,227	1,106	
	供給力 ④	1,780	1,562	1,747	1,625	1,552	1,535	1,251	
	（再掲）再エネ出力	(1,011)	(795)	(1,008)	(896)	(853)	(860)	(562)	
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④	372	127	412	247	285	308	145	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		13:00～13:30			
		127		259		312		出力制御なし	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 ^(注1)		57		58		59		60		
出力制御内容	発 信 日	05/31(日)16時頃 (前日指示)	06/01(月)実績 (速報)	06/02(火)16時頃 (前日指示)	06/03(水)実績 (速報)	06/04(木)16時頃 (前日指示)	06/05(金)実績 (速報)	06/05(金)16時頃 (前日指示)	06/06(土)実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	06/01(月) 7時00分～17時00分	06/01(月) 9時00分～11時30分	06/03(水) 7時00分～17時00分	06/03(水) 7時00分～17時00分	06/05(金) 7時00分～17時00分	出力制御なし	06/06(土) 7時00分～17時00分	06/06(土) 7時00分～15時30分	
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	10時00分 ┆ 10時30分	12時30分 ┆ 13時00分	10時30分 ┆ 11時00分	12時30分 ┆ 13時00分		12時00分 ┆ 12時30分	11時00分 ┆ 11時30分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 137	53	1 ～ 265	84	0 ～ 171		0 ～ 265	215	
	需給状況 ^(注2)									
	エリア需要①	1,065	1,036	1,085	1,048	1,065	1,016	921	934	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転②	204	166	68	60	204	182	204	164	
	域外送電③	41	54	225	185	160	160	80	83	
	小 計	1,310	1,256	1,378	1,293	1,429	1,358	1,205	1,181	
	供給力④	1,447	1,309	1,643	1,377	1,600	1,358	1,470	1,396	
(再掲)再エネ出力		(746)	(600)	(893)	(545)	(858)	(599)	(758)	(691)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④)⑤		137	53	265	84	171	0	265	215	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
			10:00～10:30		10:30～11:00		出力制御なし		11:00～11:30	
			53		84				215	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		53		54		55		56	
出力制御内容	発 信 日	05/27(水)16時頃 （前日指示）	05/28（木）実績 （速報）	05/28(木)16時頃 （前日指示）	05/29（金）実績 （速報）	05/29(金)16時頃 （前日指示）	05/30（土）実績 （速報）	05/30(土)16時頃 （前日指示）	05/31（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	05/28（木） 7時00分～17時00分	出力制御なし	05/29（金） 7時00分～17時00分	05/29（金） 7時00分～17時00分	05/30（土） 7時00分～17時00分	05/30（土） 7時00分～17時00分	05/31（日） 7時00分～17時00分	05/31（日） 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ｳ 13時00分		12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分	12時00分 ｳ 12時30分	12時00分 ｳ 12時30分	12時30分 ｳ 13時00分	12時30分 ｳ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 114		1 ～ 302	108	1 ～ 386	287	2 ～ 314	254
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	1,031	1,059	1,002	1,075	884	937	846	887
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	136	26	204	171	204	184	204	155
	域外送電 ③	215	215	215	215	180	180	179	179
	小 計	1,382	1,300	1,421	1,461	1,268	1,301	1,229	1,221
	供給力 ④	1,496	1,300	1,723	1,569	1,654	1,588	1,543	1,475
(再掲)再エネ出力		(808)	(492)	(1,021)	(890)	(983)	(938)	(869)	(822)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		114	0	302	108	386	287	314	254
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		9:00～9:30		11:00～11:30		13:00～13:30	
				140		293		255	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		45		46		47		48	
出力制御内容	発 信 日	05/18(月)16時頃 (前日指示)	05/19(火)実績 (速報)	05/19(火)16時頃 (前日指示)	05/20(水)実績 (速報)	05/20(水)16時頃 (前日指示)	05/21(木)実績 (速報)	05/21(木)16時頃 (前日指示)	05/22(金)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/19(火) 7時00分～17時00分	05/19(火) 7時00分～16時00分	05/20(水) 7時00分～17時00分	05/20(水) 8時00分～13時00分	05/21(木) 7時00分～17時00分	出力制御なし	05/22(金) 7時00分～17時00分	05/22(金) 7時30分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ㄱ 13時00分	12時00分 ㄱ 12時30分	12時30分 ㄱ 13時00分	10時30分 ㄱ 11時00分	12時30分 ㄱ 13時00分		12時30分 ㄱ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 423	387	0 ～ 467	99	0 ～ 153		0 ～ 413	194
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	896	1,016	971	1,105	956	1,065	886	987
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	136	96	68	61	136	24	136	109
	域外送電 ③	153	153	153	157	153	153	153	153
	小 計	1,185	1,265	1,192	1,323	1,245	1,242	1,175	1,249
	供給力 ④	1,608	1,652	1,659	1,422	1,398	1,242	1,588	1,443
(再掲)再エネ出力		(918)	(914)	(946)	(646)	(706)	(209)	(896)	(714)
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤		423	387	467	99	153	0	413	194
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:00～12:30		出力制御なし		12:30～13:00	
		395		107				194	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		41		42		43		44		
出力制御内容	発 信 日	05/14(木)16時頃 (前日指示)	05/15 (金) 実績 (速報)	05/15(金)16時頃 (前日指示)	05/16 (土) 実績 (速報)	05/16(土)16時頃 (前日指示)	05/17 (日) 実績 (速報)	05/17(日)16時頃 (前日指示)	05/18 (月) 実績 (速報)	
	再エネ出力制御期間	05/15 (金) 7時00分～17時00分	05/15 (金) 7時00分～16時00分	05/16 (土) 7時00分～17時00分	05/16 (土) 7時00分～17時00分	05/17 (日) 7時00分～17時00分	05/17 (日) 7時00分～17時00分	05/18 (月) 7時00分～17時00分	05/18 (月) 7時00分～17時00分	
	需給状況 (注2)	最大余剰電力発生時刻	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時00分 〃 12時30分	12時30分 〃 13時00分	11時30分 〃 12時00分	11時30分 〃 12時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分
		再エネ出力制御量	0 ～ 531	393	31 ～ 605	427	59 ～ 659	561	5 ～ 504	457
		エリア需要 ①	832	947	769	855	732	792	892	985
		大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	136	112	136	128	136	109	136	95
		域外送電 ③	180	180	141	141	125	125	153	153
		小 計	1, 148	1, 239	1, 046	1, 124	993	1, 026	1, 181	1, 233
		供給力 ④	1, 679	1, 632	1, 651	1, 551	1, 652	1, 587	1, 685	1, 690
		(再掲)再エネ出力	(1, 000)	(926)	(984)	(898)	(995)	(928)	(999)	(959)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	531	393	605	427	659	561	504	457	
			再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		11:00～11:30		10:30～11:00		12:30～13:00		
		393		466		584		457		

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		37		38		39		40	
出力制御内容	発 信 日	05/10(日)16時頃 (前日指示)	05/11 (月) 実績 (速報)	05/11(月)16時頃 (前日指示)	05/12 (火) 実績 (速報)	05/12(火)16時頃 (前日指示)	05/13 (水) 実績 (速報)	05/13(水)16時頃 (前日指示)	05/14 (木) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	05/11 (月) 7時00分～17時00分	05/11 (月) 7時00分～17時00分	05/12 (火) 7時00分～17時00分	05/12 (火) 7時00分～15時30分	05/13 (水) 7時00分～17時00分	05/13 (水) 7時30分～16時00分	05/14 (木) 7時00分～17時00分	05/14 (木) 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆	12時30分 ┆	12時30分 ┆	10時00分 ┆	12時30分 ┆	11時00分 ┆	12時00分 ┆	12時00分 ┆
		13時00分	13時00分	13時00分	10時30分	13時00分	11時30分	12時30分	12時30分
	再エネ出力制御量	4 ～ 566	403	0 ～ 434	294	0 ～ 429	333	3 ～ 502	418
	エリア需要 ①	792	858	816	907	832	927	837	935
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	136	122	136	82	136	113	136	108
	域外送電 ③	153	153	153	157	158	157	168	168
	小 計	1,081	1,133	1,105	1,146	1,126	1,197	1,141	1,211
	供給力 ④	1,647	1,536	1,539	1,440	1,555	1,530	1,643	1,629
	(再掲)再エネ出力	(998)	(865)	(887)	(770)	(886)	(850)	(964)	(923)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	566	403	434	294	429	333	502	418

再エネ出力最大制御量	12:30～13:00	403	
	再エネ出力最大制御量	9:30～10:00	299
	再エネ出力最大制御量	12:30～13:00	380
再エネ出力最大制御量	12:00～12:30	418	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		33		34		35		36	
出力制御内容	発 信 日	05/06(水)16時頃 （前日指示）	05/07（木）実績 （速報）	05/07(木)16時頃 （前日指示）	05/08（金）実績 （速報）	05/08(金)16時頃 （前日指示）	05/09（土）実績 （速報）	05/09(土)16時頃 （前日指示）	05/10（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	05/07（木） 7時00分～17時00分	05/07（木） 7時30分～15時00分	05/08（金） 7時00分～17時00分	05/08（金） 8時00分～17時00分	05/09（土） 7時00分～17時00分	05/09（土） 7時00分～17時00分	05/10（日） 7時00分～17時00分	05/10（日） 7時00分～17時30分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時00分 〃 12時30分	12時00分 〃 12時30分	12時30分 〃 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 340	312	0 ～ 326	389	1 ～ 573	510	66 ～ 647	566
	エリア需要 ①	766	865	786	840	702	782	692	713
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	133	230	140	230	97	230	208
	域外送電 ③	181	166	142	142	126	125	125	126
	小 計	1,177	1,164	1,158	1,122	1,058	1,004	1,047	1,047
	供給力 ④	1,517	1,476	1,484	1,511	1,631	1,514	1,694	1,613
	（再掲）再エネ出力	(865)	(783)	(818)	(849)	(987)	(880)	(1,016)	(946)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		340	312	326	389	573	510	647	566
需給状況 （注2）		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		12:00～12:30		13:00～13:30	
		312		389		510		582	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		29		30		31		32	
出力制御内容	発 信 日	05/02（土）16時頃 （前日指示）	05/03（日）実績 （速報）	05/03（日）16時頃 （前日指示）	05/04（月）実績 （速報）	05/04（月）16時頃 （前日指示）	05/05（火）実績 （速報）	05/05（火）16時頃 （前日指示）	05/06（水）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	05/03（日） 7時00分～17時00分	出力制御なし	05/04（月） 7時00分～17時00分	05/04（月） 7時00分～17時30分	05/05（火） 7時00分～17時00分	05/05（火） 7時00分～17時30分	05/06（水） 7時00分～17時00分	05/06（水） 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 ┆ 12時00分		12時30分 ┆ 13時00分	11時30分 ┆ 12時00分	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	12時30分 ┆ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 370		40 ～ 496	581	22 ～ 579	554	11 ～ 500	174
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	656	737	636	688	642	697	701	772
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	25	230	137	230	153	230	193
	域外送電 ③	122	122	165	170	172	172	163	166
	小 計	1,008	884	1,031	995	1,044	1,022	1,094	1,131
	供給力 ④	1,378	884	1,527	1,576	1,623	1,576	1,594	1,305
(再掲)再エネ出力		(744)	(144)	(887)	(938)	(976)	(928)	(947)	(659)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		370	0	496	581	579	554	500	174
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		出力制御なし		11:30～12:00		13:30～14:00		12:30～13:00	
				581		564		174	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		25		26		27		28	
出力制御内容 (注2)	発 信 日	04/27(月)16時頃 (前日指示)	04/28(火)実績 (速報)	04/28(火)16時頃 (前日指示)	04/29(水)実績 (速報)	04/30(木)16時頃 (前日指示)	05/01(金)実績 (速報)	05/01(金)16時頃 (前日指示)	05/02(土)実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/28(火) 7時00分～17時00分	04/28(火) 8時30分～15時00分	04/29(水) 7時00分～17時00分	04/29(水) 9時00分～15時30分	05/01(金) 7時00分～17時00分	05/01(金) 7時00分～17時00分	05/02(土) 7時00分～17時00分	05/02(土) 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆	12時00分 ┆	12時30分 ┆	12時00分 ┆	12時30分 ┆	11時00分 ┆	11時00分 ┆	10時00分 ┆
		13時00分	12時30分	13時00分	12時30分	13時00分	11時30分	11時30分	10時30分
	再エネ出力制御量	0 ～ 405	281	0 ～ 207	182	43 ～ 561	432	4 ～ 453	340
	エリア需要 ①	812	851	793	785	712	844	657	751
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	174	230	183	230	131	230	184
	域外送電 ③	183	183	177	177	179	177	169	168
	小 計	1,225	1,208	1,200	1,145	1,121	1,152	1,056	1,103
	供給力 ④	1,630	1,489	1,407	1,327	1,682	1,584	1,509	1,443
	(再掲)再エネ出力	(950)	(787)	(751)	(676)	(1,036)	(931)	(880)	(806)
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	405	281	207	182	561	432	453	340
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		10:00～10:30		12:00～12:30	
		296		189		460		383	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]

通し番号 (注1)		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	04/23(木)16時頃 (前日指示)	04/24 (金) 実績 (速報)	04/24(金)16時頃 (前日指示)	04/25 (土) 実績 (速報)	04/25(土)16時頃 (前日指示)	04/26 (日) 実績 (速報)	04/26(日)16時頃 (前日指示)	04/27 (月) 実績 (速報)
	再エネ出力制御期間	04/24 (金) 7時00分～17時00分	04/24 (金) 12時00分～13時00分	04/25 (土) 7時00分～17時00分	04/25 (土) 7時00分～17時00分	04/26 (日) 7時00分～17時00分	出力制御なし	04/27 (月) 7時00分～17時00分	04/27 (月) 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ㄱ 13時00分	12時00分 ㄱ 12時30分	12時30分 ㄱ 13時00分	11時30分 ㄱ 12時00分	12時00分 ㄱ 12時30分		12時30分 ㄱ 13時00分	12時30分 ㄱ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 378	42	14 ～ 539	267	0 ～ 236		4 ～ 438	401
	需給状況 (注2)								
	エリア需要 ①	843	843	712	799	692	753	826	859
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	196	162	230	161	230	121	230	180
	域外送電 ③	160	160	126	126	115	120	188	188
	小 計	1,199	1,165	1,068	1,086	1,037	994	1,244	1,227
	供給力 ④	1,577	1,207	1,607	1,353	1,273	994	1,682	1,628
(再掲)再エネ出力	(871)	(497)	(975)	(724)	(627)	(189)	(1,002)	(939)	
再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	378	42	539	267	236	0	438	401	
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:00～12:30		出力制御なし		12:30～13:00	
		46		268				401	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		17		18		19		20	
出力制御内容	発 信 日	04/19(日)16時頃 （前日指示）	04/20（月）実績 （速報）	04/20(月)16時頃 （前日指示）	04/21（火）実績 （速報）	04/21(火)16時頃 （前日指示）	04/22（水）実績 （速報）	04/22(水)16時頃 （前日指示）	04/23（木）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/20（月） 7時00分～17時00分	04/20（月） 10時30分～15時30分	04/21（火） 7時00分～17時00分	04/21（火） 7時30分～16時30分	04/22（水） 7時00分～17時00分	出力制御なし	04/23（木） 7時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分	12時30分 ↓ 13時00分		12時30分 ↓ 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 388	303	0 ～ 461	390	0 ～ 176		0 ～ 30	
	エリア需要 ①	822	863	836	836	832	842	875	887
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	196	104	196	137	130	89	131	▲ 2
	域外送電 ③	160	160	175	175	166	166	160	166
	小 計	1,178	1,127	1,207	1,148	1,128	1,097	1,166	1,051
	供給力 ④	1,566	1,430	1,668	1,538	1,304	1,097	1,196	1,051
	（再掲）再エネ出力	(902)	(781)	(1,000)	(883)	(632)	(228)	(505)	(166)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		388	303	461	390	176	0	30	0
需給状況 （注2）		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		出力制御なし	
		303		390					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		13		14		15		16	
出力制御内容	発 信 日	04/15(水)16時頃 （前日指示）	04/16（木）実績 （速報）	04/16(木)16時頃 （前日指示）	04/17（金）実績 （速報）	04/17(金)16時頃 （前日指示）	04/18（土）実績 （速報）	04/18(土)16時頃 （前日指示）	04/19（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/16（木） 7時00分～17時00分	04/16（木） 7時00分～17時00分	04/17（金） 7時00分～17時00分	出力制御なし	04/18（土） 7時00分～17時00分	04/18（土） 12時00分～15時00分	04/19（日） 7時00分～17時00分	04/19（日） 14時00分～15時00分
	最大余剰電力発生時刻	11時30分 \$ 12時00分	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分		13時00分 \$ 13時30分	13時00分 \$ 13時30分	12時30分 \$ 13時00分	14時00分 \$ 14時30分
	再エネ出力制御量	11 ～ 494	475	0 ～ 247		0 ～ 224	93	0 ～ 240	30
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	894	865	843	846	729	806	692	705
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	164	179	230	99	230	196	230	140
	域外送電 ③	164	160	72	72	84	84	44	63
	小 計	1,222	1,204	1,145	1,017	1,043	1,086	966	908
	供給力 ④	1,716	1,679	1,392	1,017	1,267	1,179	1,206	938
	（再掲）再エネ出力	(1,052)	(1,011)	(728)	(398)	(621)	(554)	(559)	(353)
	再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④	494	475	247	0	224	93	240	30
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		出力制御なし		13:00～13:30		14:00～14:30	
		475				93		30	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		9		10		11		12	
出力制御内容	発 信 日	04/10(金)16時頃 （前日指示）	04/11（土）実績 （速報）	04/11(土)16時頃 （前日指示）	04/12（日）実績 （速報）	04/12(日)16時頃 （前日指示）	04/13（月）実績 （速報）	04/14(火)16時頃 （前日指示）	04/15（水）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/11（土） 7時00分～17時00分	04/11（土） 7時00分～17時00分	04/12（日） 7時00分～17時00分	04/12（日） 7時30分～15時30分	04/13（月） 7時00分～17時00分	出力制御なし	04/15（水） 7時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 ┆ 13時00分	12時00分 ┆ 12時30分	11時30分 ┆ 12時00分	10時30分 ┆ 11時00分	12時30分 ┆ 13時00分		12時30分 ┆ 13時00分	
	再エネ出力制御量	11 ～ 566	577	0 ～ 541	377	0 ～ 292		0 ～ 191	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	746	764	702	698	873	848	842	901
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	146	165	129	198	151	130	115
	域外送電 ③	126	126	126	127	41	48	160	160
	小 計	1,102	1,036	993	954	1,112	1,047	1,132	1,176
	供給力 ④	1,668	1,613	1,534	1,331	1,404	1,047	1,323	1,176
(再掲)再エネ出力		(1,011)	(974)	(888)	(679)	(739)	(355)	(651)	(367)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		566	577	541	377	292	0	191	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		11:30～12:00		10:30～11:00		出力制御なし		出力制御なし	
		578		377					

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を 実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		5		6		7		8	
出力制御内容	発 信 日	04/05(日)16時頃 （前日指示）	04/06（月）実績 （速報）	04/06(月)16時頃 （前日指示）	04/07（火）実績 （速報）	04/07(火)16時頃 （前日指示）	04/08（水）実績 （速報）	04/08(水)16時頃 （前日指示）	04/09（木）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/06（月） 7時00分～17時00分	04/06（月） 10時30分～15時00分	04/07（火） 7時00分～17時00分	04/07（火） 7時00分～17時00分	04/08（水） 7時00分～17時00分	04/08（水） 8時30分～16時30分	04/09（木） 7時00分～17時00分	出力制御なし
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	12時30分 〃 13時00分	
	再エネ出力制御量	0 ～ 353	204	12 ～ 382	386	0 ～ 411	436	0 ～ 201	
	需給状況 （注2）								
	エリア需要 ①	812	813	836	848	836	849	822	
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	182	230	184	230	180	162	
	域外送電 ③	197	197	210	210	214	214	169	
	小 計	1,239	1,192	1,276	1,242	1,280	1,243	1,153	
	供給力 ④	1,592	1,396	1,658	1,628	1,691	1,679	1,354	
(再掲)再エネ出力		(912)	(715)	(978)	(946)	(1,012)	(996)	(682)	(235)
再エネ出力制御必要量 ⑤＝①＋②＋③－④		353	204	382	386	411	436	201	0
		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし	
		204		386		436			

(注1) 前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2) 計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2026年度実績：九州エリア本土）

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

[万kW]									
通し番号 （注1）		1		2		3		4	
出力制御内容	発 信 日	04/01(水)16時頃 （前日指示）	04/02（木）実績 （速報）	04/02(木)16時頃 （前日指示）	04/03（金）実績 （速報）	04/03(金)16時頃 （前日指示）	04/04（土）実績 （速報）	04/04(土)16時頃 （前日指示）	04/05（日）実績 （速報）
	再エネ出力制御期間	04/02（木） 7時00分～17時00分	04/02（木） 9時30分～16時00分	04/03（金） 7時00分～17時00分	04/03（金） 9時00分～15時00分	04/04（土） 7時00分～17時00分	出力制御なし	04/05（日） 7時00分～17時00分	04/05（日） 7時00分～17時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分	12時30分 \$ 13時00分		12時00分 \$ 12時30分	12時30分 \$ 13時00分
	再エネ出力制御量	0 ～ 384	314	0 ～ 401	317	0 ～ 97		14 ～ 553	491
	エリア需要 ①	836	851	842	847	762	822	716	710
	大容量蓄電池の充電・揚水運転 ②	230	168	230	173	230	68	230	186
	域外送電 ③	225	225	216	216	177	177	178	177
	小 計	1,291	1,244	1,288	1,236	1,169	1,067	1,124	1,073
	供給力 ④	1,675	1,558	1,689	1,553	1,266	1,067	1,677	1,564
	（再掲）再エネ出力	(1,017)	(884)	(1,009)	(871)	(611)	(350)	(1,022)	(909)
再エネ出力制御必要量 ⑤=①+②+③-④		384	314	401	317	97	0	553	491
需給状況 （注2）		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量		再エネ出力最大制御量	
		12:30～13:00		12:30～13:00		出力制御なし		11:30～12:00	
		314		317				495	

（注1）前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

（注2）計画段階では最大誤差相当を考慮した需給状況を掲載【当日見直す場合は、10時に公表】