

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
種子島

2026年度実績

【4月8日現在】

[kW]

番 号	1	2	3	4	5	6	7															
指 示 日	04/01 (水)	04/02 (木)	04/04 (土)	04/05 (日)	04/06 (月)	04/07 (火)	04/08 (水)															
再エネ出力制御期間	04/02 (木) 8時～ 16時	04/03 (金) 8時～ 16時	04/05 (日) 8時～ 16時	04/06 (月) 8時～ 16時	04/07 (火) 8時～ 16時	04/08 (水) 8時～ 16時	04/09 (木) 8時～ 16時															
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	13時	13時	13時	12時	13時	13時	12時														
	再エネ出力制御 必要量	4,340	1,120	4,910	3,080	750	4,730	1,620														
	再エネ出力制御 設備量	9,175	6,895	9,649	7,859	6,125	9,445	6,969														
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	12,600	13,100	12,900	13,600	13,600	13,100	14,200														
	発電出力合計	16,940	14,220	17,810	16,680	14,350	17,830	15,820														
	内 訳	水 力	—	—	—	—	—	—	—													
		火 力 内燃力機 最低出力	4,800	7,800	4,800	4,800	7,800	4,800	7,800													
		自然変動電源	12,140	6,420	13,010	11,880	6,550	13,030	8,020													
その他		—	—	—	—	—	—	—														

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載

(注) 無制限無補償ルールの実業者さまは、2021年4月より一律制御（すべての事業者に対して一律にパーセント制御を行う運用）を実施