

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回るが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア  
徳之島

2023年度実績

[4月15日現在]

[kW]

番 号	1	2																						
指 示 日	04/08 (土)	04/15 (土)																						
再エネ出力制御期間	04/09 (日) 9時～ 16時	04/16 (日) 9時～ 16時																						
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	11時	12時																					
	再エネ出力制御 必要量	200	170																					
	再エネ出力制御 設備量	750	900																					
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	9,100	10,000																					
	発電出力合計	9,300	10,170																					
	内 訳	水 力	80	70																				
		火 力 内燃力機 最低出力	6,000	6,000																				
		自然変動電源	3,220	4,100																				
その他		—	—																					

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載