

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
対馬

2023年度実績

[4月29日現在]

[kW]

番 号		1	2																		
指 示 日		04/01 (土)	04/29 (土)																		
再エネ出力制御期間		04/02 (日) 9時～ 16時	04/30 (日) 9時～ 16時																		
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	15時	14時																		
	再エネ出力制御 必要量	760	2,320																		
	再エネ出力制御 設備量	1,245	2,750																		
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	14,800	16,000																		
	発電出力合計	15,560	18,320																		
	内 訳	水 力	—	—																	
		火 力 内 燃 力 機 最低出力	7,400	9,200																	
		自然変動電源	8,160	9,120																	
その他		—	—																		

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載