『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
対馬

2024年度実績

〔4月23日現在〕 [kW]

番　　号			1																				
指　示　日			04/23（火）																				
再エネ出力制御期間			04/24（水）9時～16時																				
出力制御指示を行った出力の合計〔kW〕	最大余剰電力発生時刻		13時																				
	再エネ出力制御必要量		1,020																				
	再エネ出力制御設備量		1,495																				
最大余剰電力発生時点の予想需給状況〔kW〕	エリア需要予想		18,100																				
	発電出力合計		19,120																				
	内訳	水　　力	ー																				
		火　　力内燃力機最低出力	10,000																				
		自然変動電源	9,120																				
		その他	ー																				

（注）前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載