『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
対馬

2026年度実績

〔4月4日現在〕 [kW]

番号			1																						
指示日			04/04（土）																						
再エネ出力制御期間			04/05（日）9時～16時																						
出力制御指示を行った出力の合計〔kW〕	最大余剰電力発生時刻		14時																						
	再エネ出力制御必要量		1,410																						
	再エネ出力制御設備量		2,500																						
最大余剰電力発生時点の予想需給状況〔kW〕	エリア需要予想		15,100																						
	発電出力合計		16,510																						
	内訳	水力	－																						
		火力内燃力機最低出力	7,400																						
		自然変動電源	9,110																						
		その他	－																						

（注）前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載