

平成 25 年 8 月 19 日
九州電力株式会社

松浦発電所 1 号機の通常運転復帰について

松浦発電所 1 号機（定格出力：70 万 kW）は、ボイラーの管より、蒸気が漏洩している可能性が高いと判断したため、8 月 2 日（金）に運転を停止し点検を行ってまいりました。（8 月 2 日お知らせ済）

点検の結果、ボイラーの管 4 本で破口、破口箇所周辺及び類似箇所では 32 本の減肉、変形等を確認したため、新管への取替えを行いました。

その後、8 月 18 日（日）2 時 31 分に発電を開始し、運転状況に問題ないことを確認したことから、本日、8 月 19 日（月）9 時に、通常運転に復帰しましたのでお知らせします。

以 上

〔参 考〕

○ 松浦発電所 1 号機の概要

- | | |
|---------|---------------------------|
| ・所在地 | 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091 番地 1 |
| ・定格出力 | 70 万 kW |
| ・燃料 | 石炭 |
| ・営業運転開始 | 平成 元年 6 月 30 日 |
| ・運転時間 | 約 17 万 6 千時間 |
| ・起動回数 | 244 回 |