

平成 25 年 11 月 21 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 2 号機の通常運転開始について

苅田発電所新 2 号機（定格出力：37.5 万 kW）は、11 月 19 日（火）にボイラーの蒸気温度を制御する弁の不調により、ボイラーの蒸気温度の上昇が確認されたことから、運転を停止し、点検・修理を行っておりました。

（11 月 19 日お知らせ済）

点検の結果、ボイラーの蒸気温度を制御する弁を動作させるための空気弁に、不具合を確認したため、新たに弁及び配管を設置し、本日、11 月 21 日（木）11 時に通常運転を開始しましたのでお知らせします。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 苅田発電所 新 2 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間 約 7 万 8 千時間
- ・ 起動回数 217 回