

平成 26 年 2 月 20 日  
九州電力株式会社

## 豊前発電所 1 号機 ボイラー給水ポンプ停止に伴う出力低下について

豊前発電所 1 号機(石油:50 万 kW)は、2 月 20 日(木)8 時 13 分に、発電機出力 37.5 万 kW でボイラー給水ポンプ(合計 3 台:通常運転用 2 台、起動用 1 台)の通常運転用 2 台で運転中、うち 1 台が自動停止し、出力が 25 万 kW まで低下しました。

現在、原因究明のため同ポンプの点検を行っており、全力で復旧を目指してまいります。  
なお、起動用の給水ポンプを使用することで、出力 37.5 万 kW までの運転は可能です。

今回の不具合に伴う需給上の大きな影響は発生しておりませんが、引き続き節電に御協力いただきますよう、何とぞよろしくごお願い申し上げます。

以 上

### [参 考]

#### ○ 豊前発電所 1 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県豊前市大字八屋 2643-9
- ・ 定格出力 50 万 kW (発電所総出力 1、2 号機 : 100 万 kW)
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 52 年 12 月 9 日
- ・ 運転時間 約 11 万 4 千時間
- ・ 起動回数 481 回