

平成 26 年 7 月 7 日  
九州電力株式会社

## 相浦発電所 2 号機 ポンプ不具合の復旧見通しについて(お知らせ)

相浦発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、起動中の 6 月 30 日（月）に、ボイラー給水ポンプ（合計 3 台：通常運転用 2 台、起動用 1 台）のうち起動用ポンプの軸受部において、振動大と油圧低下を確認したため、同日の 12 時 36 分に起動を中止しました。（平成 26 年 7 月 1 日お知らせ済み）

その後、当該ポンプの分解点検を行った結果、軸に損傷を確認しました。

現在、原因究明及び損傷した部品の交換作業等を行っており、7 月中旬の通常運転復帰を目指しております。

以 上

### [参 考]

#### ○相浦発電所 2 号機の概要

- ・所在地 長崎県佐世保市光町 183 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：87.5 万 kW）
- ・燃 料 石油
- ・営業運転開始 昭和 51 年 10 月 1 日
- ・運転時間 約 16 万 2 千時間
- ・起動回数 1,097 回