

平成 26 年 8 月 14 日
九州電力株式会社

豊前発電所 1 号機の運転停止について（お知らせ）

豊前発電所 1 号機（石油：50 万 kW）は、発電機出力 49 万 kW で運転中、8 月 13 日（水）19 時 40 分頃より、ボイラーの安全弁[※]の前弁より蒸気漏洩が確認されたことから、前弁の開閉動作等を実施しましたが、蒸気漏洩が継続したため、8 月 14 日（木）1 時 40 分に運転を停止しました。

今後、ボイラーの冷却を行い、当該弁の点検を行うとともに、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりませんが、引き続き節電に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

※ ボイラーの安全弁：ボイラーの蒸気圧力が規定圧力以上に上昇した場合に、ボイラーを保護するために、蒸気を放出し、圧力を下げるための弁

以 上

[参 考]

○ 豊前発電所 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県豊前市大字八屋 2643-9
- ・ 定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 52 年 12 月 9 日
- ・ 運転時間 約 11 万 8 千時間
- ・ 起動回数 487 回