

当面の需給見通しについて

[今週 9/3(水)~9/5(金)]

(単位:万kW)

		川内 2 号停止後			備考
		9/3 (水)	9/4 (木)	9/5 (金)	
自 社	原子力	0	0	0	
	火力	905	905	905	[補修停止(川内 2 除く)] ・ 苅田新 2 : 8/27~9/上旬
	水力	87	87	87	
	揚水	203	203	203	
	地熱等	16	16	16	
他社受電		264	265	265	
	うち融通	0	0	0	
	中部電力	0	0	0	
供給力計		1,475	1,475	1,475	
最大電力需要		1,290	1,300	1,290	
使用率 (%)		87	88	87	
需給状況		A	A	A	
予想最高気温 (°C)		30.7	30.8	30.7	

[来週 9/8(月)~9/12(金)]

(単位:万kW)

		川内 2 号停止後	備考
自 社	原子力	0	
	火力	836	[補修停止(川内 2 除く)] ・ 苅田新 2 : 8/27~9/上旬 ・ 新小倉 5 : 9/6~9/15 ・ 新大分 1-1 : 9/6~10/5
	水力	88	
	揚水	203	
	地熱等	12	
他社受電		299	
	うち融通	35	
	中部電力	35	
供給力計		1,437	
最大電力需要		1,370	
使用率 (%)		95	
需給状況		C	
予想最高気温 (°C)		32.3	

※四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。