

平成 26 年 9 月 26 日
九州電力株式会社

川内発電所 2 号機 ボイラー修理完了の見通しについて（お知らせ）

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、9 月 1 日（月）18 時 45 分頃、ボイラーの内部（高さ 10m 付近）にて少量の水漏れを確認したため、翌日 9 月 2 日（火）9 時からボイラーの点検を実施しておりました。（平成 26 年 9 月 2 日お知らせ済み）

点検の結果、全 32 台あるバーナーのうち、3 台のバーナー直近で管の損傷、2 台のバーナー直近で管の減肉を確認しました。現在、損傷及び減肉管の取替を実施しており、10 月中旬の修理完了を目指しております。

以 上

[参 考]

○川内発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・燃料 石油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 10 万 1 千時間
- ・起動回数 1,381 回