

平成 26 年 10 月 23 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機の通常運転復帰について(お知らせ)

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、10 月 16 日（木）20 時 30 分頃、灰処理装置近傍よりボイラーの排気ガスの漏洩を確認したため、10 月 17 日（金）4 時 5 分に運転を停止し、点検を実施したところ、灰処理装置の管の一部に破口を確認しました。（平成 26 年 10 月 20 日お知らせ済み）

その後、燃焼灰による摩耗損傷部位 1 箇所の修理及び類似箇所の点検により異常がないことを確認し、本日、10 月 23 日（木）9 時に通常運転に復帰しましたのでお知らせします。

以 上

[参 考]

○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 6 万 3 千時間
- ・ 起動回数 155 回