

お知らせ

平成26年10月28日

九州電力株式会社

玄海原子力発電所 第1放射化学室における火災の発生について（第二報）

玄海原子力発電所3,4号機は、定期検査中ですが、本日9時35分頃、玄海原子力発電所3,4号機の原子炉補助建屋内の測定・分析を行う第1放射化学室において、電気ブレーカー部から発煙し、直ちに消火器により消火を行いました。

（10月28日 11時20分 お知らせ済み）

その後、消防による現場確認が行われ、本日11時40分、本事象は火災であると判断され、鎮火していることが確認されました。

原因等については、分かり次第お知らせします。

以上