

平成26年11月17日
九州電力株式会社

山川地熱発電所の法定点検期間の延長について

鹿児島県指宿市の山川地熱発電所は、10月20日（月）より法定点検を行っておりますが、蒸気タービンの第1段動翼※に損傷（全数152枚中、24枚）が確認されたため、当初計画の11月23日（日）完了予定から11月中の完了が見込めない状況となりました。

損傷に至った原因につきましては、現在調査中です。

なお、今回の点検延長に伴う供給支障は発生しない見込みです。

※動翼とは、高温・高圧の蒸気を吹付けて、タービンの回転力を得るための羽根で、第1段とは、全6段あるうち、最初に蒸気を吹付ける羽根です。

以上

[参 考]

やまがわ
山川地熱発電所の概要

- ・所在地 かごしまけんいぶすきしやまがわおがわ
鹿児島県指宿市山川小川2303番地
- ・定格出力 30,000kW
- ・営業運転開始 平成7年3月
- ・運転時間 164,180時間