

平成 27 年 1 月 7 日
九州電力株式会社

山川地熱発電所の通常運転復帰について

鹿児島県指宿市の山川地熱発電所は、出力 1 万 4 千 kW で運転中のところ、1 月 6 日（火）8 時 14 分に、復水器[※]内の水位が上昇したことにより、自動停止しました。（1 月 6 日お知らせ済み）

その後、点検を行った結果、復水器の水位検出用配管の継ぎ手部から空気を吸込んだことが原因で水位制御に不調が生じ、水位上昇に至ったことが判明しました。

空気の吸込み箇所の修理を行い、1 月 7 日（水）3 時 18 分に通常運転に復帰しましたのでお知らせします。

※復水器：タービンで使用された蒸気を冷却水で凝縮させるための装置

以 上

[参 考]

^{やまがわ}
山川地熱発電所の概要

- ・所在地 ^{かごしまけんいぶすきしやまがわおがわ}
鹿児島県指宿市山川小川 2 3 0 3 番地
- ・定格出力 25,960 kW
- ・営業運転開始 平成 7 年 3 月
- ・運転時間 164,862 時間