

平成 27 年 1 月 21 日
九州電力株式会社

松浦発電所 1 号機の通常運転復帰について（お知らせ）

松浦発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、1 月 19 日（月）13 時 26 分、発電機出力 70 万 kW で運転中に、ボイラーへの水をろ過する装置に不具合が発生し、水の量が一時的に減少したため、自動停止しました。（平成 27 年 1 月 19 日お知らせ済み）

その後、ろ過器に付属する弁の動作不良が原因であることを確認したため、類似箇所を含めた点検を行い、昨日、1 月 20 日（火）23 時 18 分に通常運転に復帰しましたのでお知らせします。

以 上

〔参 考〕

○ 松浦発電所 1 号機の概要

- ・ 所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 70 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成元年 6 月 30 日
- ・ 運転時間 約 18 万 7 千時間
- ・ 起動回数 247 回