

平成 28 年 1 月 22 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機 1 月 22 日に運転復帰

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、ガスタービンの異常を示す警報が発生し、平成 28 年 1 月 18 日（月）に自動停止しましたが（1 月 18 日お知らせ済み）、点検の結果、ガスタービンの出力を調整するための計測機器に不具合を確認したことから、当該計測機器の取替えを行い、1 月 22 日（金）10 時 00 分に運転復帰しました。

以 上

[参 考]

○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜 1-1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、新 2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 7 万時間
- ・ 起動回数 163 回